

Fecha Rego Anticipo	26/04/2017
Fecha Lab. Compro	02/05/2017
N° de Oficio	GSM / C-0453 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 2 2017 10:10AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANANA		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/04/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Cocula \$ 128.00	Cocula \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD:	Traslado a Cocula para atención a control numero 32138 revisión de eficiencias de equipos de bombeo de pozos profundos y regreso a Guadalajara			
27/04/2017	Cocula \$ 75.00	Cocula \$ 128.00	Cocula \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD:	Traslado a Cocula para atención a control numero 32138 revisión de eficiencias de equipos de bombeo de pozos profundos y regreso a Guadalajara			
28/04/2017	Cocula \$ 75.00	Cocula \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD (1) 522.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD:	Traslado a Cocula para atención a control numero 32138 revisión de eficiencias de equipos de bombeo de pozos profundos y regreso a Guadalajara			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61044	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	26/04/2017	VIÁTICOS	680.00	680.00	0.00	\$ 0.00	TIPO CILINDROS	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kmll.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	522.00	72.00	\$ -522.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	212,831.00 Km. / 213,397.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	28/04/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	566.00 Km.	
HORA DE REGRESO	16:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	200.00	
JUSTIVALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 680.00 (SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
28/04/2017	\$ 522.00 - IVA \$72.00	Servicio general a Alternador y Generador de Pick Up palcas JN 61044

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,202.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 680.00
	SALDO	\$ 522.00

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0453 / 2017

DEL DÍA: 26/04/2017 AL DÍA: 28/04/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

Se acudió los días 26, 27 y 28 de Abril del 2017 al Municipio de Cocula, Jal. Para realizar la revisión de eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo de los pozos profundos que abastecen las localidades de Tateposco, Agua Caliente, San Nicolás, La Sauceda y Cofradía del municipio de Cocula, Jal. Con los siguientes resultados:

26 de Abril del 2017

Tateposco	Agua Caliente
Pozo 3	Pozo 1
Gasto: 7.30 l.p.s.	Gasto: 8.40 l.p.s.
Volts: 455 – 453 – 455	Volts: 225 – 225 – 225
Amp: 45 – 43 – 44.	Amp: 33 – 33 – 33
ND: 76.50 mts.	ND: 22.30 m.
Potencia Total: 26.84 Kw.	Potencia Total: 10.03 Kw.
Presión: 2.00 Kg/cm ²	Presión: 3.40 Kg/cm ²

27 de Abril del 2017

San Nicolás	San Nicolás
Pozo 2	Pozo 1
Gasto: 5.00 l.p.s.	Gasto: 13.20 l.p.s.
Volts: 218 – 218 – 216	Volts: 415 – 416 – 412
Amp: 30 – 31 – 29.	Amp: 18 – 19 – 18
ND: 54.00 mts.	ND: 31.50 m.
Potencia Total: 9.57 Kw.	Potencia Total: 11.25 Kw.
Presión: 2.20 Kg/cm ²	Presión: 1.60 Kg/cm ²

28 de Abril del 2017

La Sauceda	Cofradía
Pozo 1	Pozo 1
Gasto: 23.65 l.p.s.	Gasto: 17.00 l.p.s.
Volts: 422 – 425 – 425	Volts: 412 – 415 – 415
Amp: 36 – 37 – 37.	Amp: 38 – 38 – 40
ND: 30.00 mts.	ND: 43.50 m.
Potencia Total: 22.68 Kw.	Potencia Total: 21.88 Kw.
Presión: 0.80 Kg/cm ²	Presión: 3.40 Kg/cm ²

COMENTARIOS:

Se presentó una falla en alternador y generador de corriente de la Pick Up la cual se reparó.




ARCE BARBA FRANCISCO JOSE
RFC: AEBF7008257L8
LIBERTAD 400, BARRIO DE SANTIAGO
COCULA, JALISCO, Mexico C.P. 48500
Régimen: INCORPORACIÓN FISCAL

Folio Fiscal:
82D3B71D-CA25-4F49-9744-EA595C7F3C67
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000306457040
Fecha y hora de emisión:
28/04/2017 06:19 pm

Datos del Cliente:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: GEA070225JK4
FRANCIA 1726, MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, Mexico C.P. 44190
Lugar y fecha de expedición: COCULA
28/04/2017 06:19 pm

*Efectos Fiscales al Pago

*Forma de pago: Pago en una sola exhibición

*Método de pago: 01

Cantidad	U. de Medida	Concepto	P. Unitario	Importe
1	N/A	SERVICIO GENERAL	\$ 450.00	\$ 450.00

Importe con letra: quinientos veintidos Pesos 00/100 MN



*Impuesto Retenido de Conformidad con el Impuesto al Valor Agregado

*Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Fecha y hora de certificación:
28/04/2017 06:19 pm

Monto	\$ 450.00
I.V.A.	\$ 72.00
Subtotal	\$ 522.00
Ret. I.V.A.	\$ 0.00
Ret. I.S.R.	\$ 0.00
TOTAL	\$ 522.00

Sello Digital del Contribuyente que lo Expide





VnATUo7lr2Z8OUb8zGXtQVyn6SJeeuTCupv7CmefPnO+TgVpve1Sq0Bx2/NbWSDG5UWpsOdr95/sihGCWAF1JfM3bpvtVJu88mxu
bhhJU3PhWEhiHDxGY/mJYaaeYX7LHBnwBa8FlwJM404o0v4i6QeEUXH7e3M7hsUamo6owKQ=

Comprobante de reparación de alternador y generador de Pick Up placas 61-044 para realizar los trabajos con la comisión GSM/C-0453/2017.


ARATH JUAN A. SANCHEZ VIRGEN
COMISIONADO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0453 / 2017
DEL DÍA: 26/04/2017 AL DÍA: 28/04/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO 2015-2018</p>	
 <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO 2015-2018</p>	
 <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO 2015-2018</p>	
 <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO 2015-2018</p>	