

Fecha Exped. Anticipo	26/04/2017
Fecha Exped. Compro	09/05/2017
N° de Oficio	GSM / C-0462 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 9 2017 11:51AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
COMBANATA		PUESTO	

LABOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IRIGUIEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO STATUS: Oficio Comprobado Pendiente Autorización para Usarlo

RESUMEN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CEVA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/04/2017	MUNICIPIO: Jilotlán de los Dolores \$ 75.00 IGD: 0.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	RENTA DE VEHICULO: 0.00		
	ACTIVIDAD: MEDICIÓN DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE EN POZO PROFUNDO			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO-PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA: 27/04/2017	VIÁTICOS	276.00	276.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARGEN/DEFE	Sin unidad. /
DÍAS COMISIÓN: 1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KILOMETROS FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 27/04/2017	RENTA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 20:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMPTABILIZABLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				0 + 0 + 0 = 0	
DURACIÓN COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						SALDO EN VALES RECORRIDOS	0.00
JUST. VAL. EXCE.						RESERVA EN VALES RECORRIDOS	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
						VALES A REGRESAR	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 276.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR:
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 276.00
MENOS ANTICIPO	\$ 276.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO: Ruben Ceja
 RUBEN CEJA CASTILLO
 AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0462 / 2017

DEL DÍA: 27/04/2017 AL DÍA: 27/04/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

Redacción en respuesta a la solicitud de apoyo a la gerencia de proyectos para medición de caudal en el Municipio de Jilotlán de los Dolores.

27 de abril de 2017. Me traslade en compañía de mi Jefe inmediato Ing. Eduardo Huerta Oviedo, Jefe de Pozos, para realizar mediciones en fuentes de abastecimiento las cuales fueron:

Noria 1: Diametro 4.20 m

Profundidad 10 m

Q= 4 l/s

Tiempo de bombeo 4 h

Tiempo de recuperación 20 h

Noria 2: Diametro 6 m

Profundidad 9 m

Q= descompuesta la bomba

Q= según Municipio 10 l/s

Tiempo de bombeo 4 h

Tiempo de recuperación 20 h

Todas las fuentes de abastecimiento, con que cuenta la Cabecera Municipal, quitando la línea del Rincón, su agua proviene del mismo río, y debido que en tiempo de estiaje el gasto que corre superficialmente sobre este disminuye y en ocasiones llega a desaparecer, por lo que la captación de la Higuera deja de funcionar, quedando únicamente en función las dos norias, las cuales debido al estiaje, se abaten. Dicho fenómeno es atípico pero cíclico ya que sucedió anteriormente en 2004

Se sugiere se construya una galería filtrante transversal en el río, en la zona de la captación de la Higuera, con la finalidad de aumentar la captación del agua subálvea, así mismo se eliminara la introducción de arenas a la línea de conducción

En todas las actividades estuvieron presentes el Director de Agua Potable C. Israel Núñez Buitrón, el encargado de servicios públicos C. Mario Meléndez Mendoza.

COMENTARIOS


S/D

Ruben Ceja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0462 / 2017

DEL DÍA: 27/04/2017 AL DÍA: 27/04/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDADES	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Israel Nuñez B  DIR. AGUA POTABLE</p> 