

Fecha Recv. Anticipo	18/05/2018
Fecha Elab. Compro	29/05/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0476 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 29 2018 9:16AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
WACOMPANAY		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--	--------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	PEÑA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/05/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1): 0.00	Poncitlán \$ 166.00	Poncitlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y PRUEBAS DE PRODUCTIVIDAD EN POZO PROFUNDO SAN PEDRO ITZICAN CEA-PERF-005/2018		
19/05/2018	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 92.00 GD (1): 0.00	Poncitlán \$ 166.00	Poncitlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y PRUEBAS DE PRODUCTIVIDAD EN POZO PROFUNDO SAN PEDRO ITZICAN CEA-PERF-005/2018		

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN						VEHICULO - PLACAS	JU 53523	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	18/05/2018	VIÁTICOS	958.00	608.00	0.00	\$ 350.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-350 4 X2 CHASIS CAB / 8 Cil. / 4 Km/l
HORA SALIDA	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2015
DÍAS COMISIÓN	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	8,261.00 Km. / 8,454.00 Km.
FECHA DE REGRESO	19/05/2018	PEAJES	0.00	159.00	21.93	\$ -159.00	KM RECORRIDO	193.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPA EXCEP. GASTOS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HIDROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.					GASOLINA Se la Recorrido	0.00	
JUST VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANOBRAS ANTICIPA COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 958.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MM.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 767.00
MENOS ANTICIPO	\$ 958.00
SALDO	\$ 191.00

COMISIONADO
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: OCOTLAN
TRAMO: ZAPOTLAN - GUADAJARA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 12-0000379484 CARRIL: 12, B

01212200-0048479C-8F902BF6-982E4858

18/05/2018 EFECTIVO 15:10:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 137.07 21.93 159.00

01212200-0048479C-8F902BF6-982E4858

**ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISION GSM-
0476/2018**


**ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
COMISIONADO**

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0476 / 2018

DEL DÍA: 18/05/2018 AL DÍA: 19/05/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

18 de mayo de 2018.- Se acudió al nuevo pozo profundo en pick up en proceso de perforación de la localidad de San Pedro Itzicán, Mpio. de Poncitlán, Jalisco, para en coordinación con el personal técnico y del Ing. Humberto González Valdez, Supervisor de Perforación de pozos de la Gerencia de Servicio a Municipios, con el fin de realizar un aprueba de productividad de agua potable del pozo profundo mencionado.

19 de mayo 2018 .- Se regresa al nuevo pozo profundo en proceso de perforación de la localidad de San Pedro Itzicán, Mpio. de Poncitlán, Jalisco.
Se instaló una bomba sumergible marca GRUNDFOS, Modelo 300S400-10, con motor de 40 H. P., 460 volts, columna de bombeo de perforación de 4" con sección libre de 2½" de diámetro y longitud de 90 metros.

El equipo se instaló con camisa de enfriamiento y filtro de graba obteniendo los siguientes resultados:

Nivel estático: 42 metros

Con descarga libre

Hora : 11:30

Gasto : 6.70 l. p. s.

Tensión : 440.00 volts.

R. P. M. : 2415.00

Nivel dinámico : 73.00 metros

Hora : 12:30

Gasto : 6.60 l. p. s.

Tensión : 440.00 volts.

R. P. M. : 2760.00

Nivel dinámico : 75.00 metros

Hora : 14:30

Gasto : 7.20 l. p. s.

Tensión : 440.00 volts.

R. P. M. : 2875.00

Nivel dinámico : 75.00 metros

Hora : 16:30

Gasto : 7.20 l. p. s.

Tensión : 440.00 volts.

R. P. M. : 3162.00

Nivel dinámico : 73.00 metros

la pick up fue resguardada en el Almacen de Avila Camacho

COMENTARIOS

se cumplio con los trabajos solicitados



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0476 / 2018
DEL DÍA: 18/05/2018 AL DÍA: 20/05/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>MUNICIPIO DE SAN PEDRO TZEACÁN, JALISCO</p>	<p><i>Saturmino</i> <i>Saturmino 2021</i></p>