

Fecha Recibo Anterior	10/05/2017
Fecha Recibo Corriente	15/05/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0521 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 17 2017 1:08PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PROBESION	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	EDUARDO HUERTA OVIEDO	PROBESION	JEFE DE POZOS
ACOMPANAVAN		PROBESION	

ELABORADOR DOCUMENTO: EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS STATUS: Oficio comprobado, Pendiente Autorización para el Util

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/05/2017	MUNICIPIO: Atoyac \$ 75.00 GASTOS: 0.00 ACTIVIDAD: ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL.	Atoyac \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/05/2017	MUNICIPIO: Tapalpa \$ 100.00 GASTOS: 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN PERFORACIÓN POZO PROFUNDO. CONVENIO NO.CEA-PERF-001/2017.	Tapalpa \$ 170.00	Tapalpa \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	OTROS DATOS
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	573.00	573.00	0.00	\$ 0.00	JN 61345	*CON RECARGA
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
DÍAS COMISIÓN	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007
FECHA DE REGRESO	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	139,670.00 Km. / 140,131.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	461.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORA DE COMPROBACIÓN						ANTICIPO	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE						GASTOS	0.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
						VALES AIRE RESERVA	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
						VALES AIRE RESERVA	0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 573.00 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 573.00
MENOS ANTICIPO \$ 573.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
EDUARDO HUERTA OVIEDO
JEFE DE POZOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: GSM / C-0521 / 2017

DEL DÍA: 11/05/2017 AL DÍA: 12/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

11 mayo 2017. Atoyac, Cabecera Municipal.- Asistí en compañía del Lic./Arq. José Manuel Gómez Padilla, Gerente de Servicio a Municipios, a la Cabecera Municipal de Atoyac, para reunimos con el Presidente Municipal, Rubén Velazco y ciudadanos, a las 11:00, en el Jardín Público ubicado frente a la Presidencia Municipal. En la reunión se le informó a la ciudadanía que ya se había llevado a cabo la medición de caudales de las fuentes de abastecimiento de la Cabecera Municipal, cuyos resultados arrojan que actualmente están extrayendo 45.10 L.P.S, que equivalen a 3 896,640 lps./día entre una población de 5,200 habitantes, arrojando una distribución promedio de 749.35 litros por persona/día, lo que representa el 374% arriba del promedio de dotación autorizado. El pozo del fraccionamiento "La Cueva", ya no es posible que le estén extrayendo agua porque la que está sacando la bomba, sale con mucha arenilla y la planta potabilizadora adjunta al pozo, sufre el taponamiento de sus filtros impidiendo su correcto funcionamiento, por lo que debe destinarse para que el agua la usen para regar o para dársela al ganado. La pérdida de esas fuentes en nada afecta a la población, ya que ese pozo se sustituirá por el pozo del fraccionamiento San Juan, el cual produce 13.80 lps y la calidad del agua, según el estudio realizado, es buena. Actualmente lo trabajan dos horas, por lo que la gente de ese fraccionamiento se queja de que sale hedionda, pero trabajándolo continuamente, se limpiará y dejará de tener ese olor desagradable. Así lo comentó el Biólogo Ernesto González. Se les explicó que se está trabajando el proyecto de sectorización, el cual una vez terminado, será integrado al programa federal para su realización. En tanto eso sucede, se revisan las válvulas y las líneas de agua potable, para resolver el problema de algunas zonas a las que no les está llegando el agua con la presión adecuada y en aquellas viviendas que no les llega el agua. Esas medidas el Presidente Municipal ordenó que se llevarán a cabo de inmediato, los quejosos presentes fueron invitados a reunirse con la Directora del Agua, quien estaba en la reunión, para atenderlos de inmediato. Se acordó llevar una nueva reunión de seguimiento, el Próximo 14 de junio a las 11:00 horas, en el mismo lugar.

12 mayo 2017.- Tapalpa, Cabecera Municipal.- Acudí al sitio de obra donde se lleva a cabo la perforación de un pozo profundo para agua potable con personal y equipo propiedad de la CEA, bajo CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017, en donde el Ayuntamiento de Tapalpa proporciona todos los insumos. Se lleva un avance en la perforación exploratoria en 12 1/4 pulgadas de diámetro de 119 metros de profundidad. Se está perforando roca tipo basáltica masiva sana, con dureza tipo III (muy dura). La barrena no presenta problemas y aún está en muy buenas condiciones de uso. Tienen suficiente dotación de bentonita sódica. No existe evidencia de aportación de agua potencialmente explotable en el barreno, hasta esta profundidad de 119 metros, por lo que se descarta poder acabar la obra anticipadamente.

COMENTARIOS

s/c.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: GSM / C-0521 / 2017
DEL DÍA: 11/05/2017 AL DÍA: 12/05/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
