

Fecha Recibo Anticipo	01/06/2018
Fecha Elab/Compro	08/06/2018
N° de Oficio	GSM/C-0546/2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 8 2018 9:01AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JESUS PERALTA LAMAS	RUESTO	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANAVA		RUESTO	
ELABORO DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	(STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario)	

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/06/2018	MUNICIPIO: Amatlán \$ 73.00 GD: (4) 0.00	Amatlán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST. EXCE. HOSE:	Amatlán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y REVISION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CONTROL 35423 Y REGRESO A GDL				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61030	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	04/06/2018	VIATICOS	274.00	274.00	0.00	\$ 0.00	TROY CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/VODELO	Ford / 2007		
DIA(S) COMISION	1	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL_FINAL	133,912.00 Km. / 134,071.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	04/06/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	159.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPA EXCEDENTE O EXCEDER	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXGE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANIPERAS ANTERES COMPROBADO	0.00-0.00		
							SALDO VALES MANIPERAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **274.00** (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIASHABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO/A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 274.00
 MENOS ANTICIPO \$ 274.00
 SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
 JESUS PERALTA LAMAS
 OPERADOR DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

(*) Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

RECIBIDO
 08 JUN 2018
 CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-0546 / 2018

DEL DÍA: 04/06/2018 AL DÍA: 04/06/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

El día 04 de Junio del 2018 se acudió al municipio de Amatitan, Jal. Para la atención a solicitud para la revisión del sistema de bombeo del pozo profundo Tateposco con los siguientes valores de operación:

Pozo Tateposco

Gasto a Amatitan: 16.00 l.p.s.

Gasto a Tepetates: 15.88 l.p.s.

ATR 60 H.P.

Voltaje entre fases: 426 – 431 – 426 Volts

Corriente por fase: 64 – 65 – 67 Amp

N.D. 114.00 metros.

Columna de bombeo de 4" de diámetro y 134.40 mts. De longitud.

Potencia Total: 42.86 Kw

Factor de Potencia: 88 %


Presión en tren de descarga a Amatitan: 4.50 Kg/cm²

Presión en tren de descarga a Tepetates: 5.00 Kg/cm²

COMENTARIOS

se cumplió con el servicio solicitado

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/	
JESUS PERALTA LAMAS	N° OFICIO: GSM / C-0546 / 2018
DEL DÍA: 04/06/2018 AL DÍA: 04/06/2018	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA POTABLE</p>	<p>Maria Ros Diaz</p>