

Fecha Pago Anticipo	23/05/2017
Fecha Elib. Compro	29/05/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0575 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 29 2017 1:32PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANAY		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS: Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	ACTIVIDAD
24/05/2017	Atoyac \$ 73.00	Atoyac \$ 128.00	Atoyac \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		Traslado al municipio de Atoyac para atención a oficina con número de control 32461 selección de equipo de bombeo pozo 2
25/05/2017	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Ahualulco de Mercado \$ 166.00	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		Traslado al municipio de Ahualulco del Mercado para atención petición de Gerencia de Obras de la CEA y regreso a Guadalajara
26/05/2017	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños \$ 128.00	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños *(289.00) - **IVA \$(39.89)		Traslado a las localidades de La Joya y Mamala municipio de San Martín de Bolaños para la instalación de arrancador a tensión plena
27/05/2017	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños \$ 128.00	San Martín de Bolaños \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		Continuar con trabajos en las localidades de La Joya y Mamala municipio de San Martín de Bolaños de instalación de arrancador a tensión plena y prueba de equipo

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO/PLACAS	VEHICULO/PLACAS	
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	624.00	1,461.00	39.86	\$ -837.00	JN 61044	*CON RECARGA	
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	160.52	22.14	\$ -160.52	TIPO CILINDROS/TRENDS	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kmll.	
DIA(S) COMISIÓN	GASOLINAS	0.00	300.00	40.46	\$ -300.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
FECHA DE REGRESO	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	214,827.00 Km. / 215,887.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,050.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2017				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN						ANTICIPO EXCEDENTE Y GASOLINA POR RECORRIDO	0 + 0 + 300 = 300	
JUSTIAVALES EXCE						GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,440.00	
						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00-0.00	
						SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 624.00 (SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
FECHA	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
26/05/2017	\$ 160.52 - IVA \$22.14	autopartes para Pick up ford placas JN 61044

EFFECTIVO/A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,921.52
MENOS ANTICIPO \$ 624.00
SALDO \$ 1,297.52

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0575 / 2017

DEL DÍA: 24/05/2017 AL DÍA: 27/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día 24 de Mayo del 2017 se acudió en coordinación Claudia Ivette Rentería, Directora del sistema de agua potable del municipio de Atoyac, Jal. Para realizar la revisión del pozo profundo 2 en donde se verificó que el gasto que aporta es de 13 litros por segundo y se puede incorporar a la red de distribución instalando un variador de frecuencia y sensor para manejar la presión necesaria de acuerdo al gasto requerido por la demanda.

El día 25 de Mayo del 2017 se trasladó a la localidad de Santa Cruz de Bárcenas municipio de Ahualulco del Mercado para realizar la revisión de equipo de bombeo en donde se encontró el equipo trabajando aportando un gasto de 0.800 litros por segundo, se quiso verificar el nivel dinámico pero el poliducto se encontró obstruido a los 5.00 metros por lo que se sugiere retirar la columna de bombeo e instalar nuevo poliducto de 1" de diámetro y hacer prueba de productividad con el fin de determinar el gasto y horario que se puede trabajar el equipo de bombeo.


El día 26 de Mayo del 2017 se trasladó a las localidades de La Joya y Mamatla municipio de San Martín de Bolaños, Jal. Para realizar la instalación y pruebas de equipo de bombeo sumergible, el equipo instalado es un arrancador a tensión plena de 15 H.P. 460 Volts tres fases.

El día 27 de Mayo del 2017 se continuó con trabajos en pozo La Joya y Mamatla del municipio de San Martín de Bolaños realizando las pruebas finales del equipo de bombeo con los siguientes resultados:

- Pozo La Joya Mamatla
- Gasto La Joya: 5.40 l.p.s.
- Gasto Mamatla: 7.50 l.p.s.
- Volts: 442 – 449 – 446
- Amp: 19 – 17 – 19.
- ND: 35.00 m.
- Presión: 7.60 Kg/cm².

COMENTARIOS:

Se amplió la comisión por petición del Arq. Jose Manuel IGomez Padilla, Gerente de Servicio a Municipios de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.



ANABELL CORDOVA LORETO
 COLA920825DY7
 NACIONAL NO. 50
 COLONIA N/A
 CHIMALTITAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 46300
 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
 EXPEDIDO EN CHIMALTITAN, JALISCO, MÉXICO

Folio Fiscal
3A8859A8-3CD9-4CE3-A7AF-C43036D8FBDA
Serie / Número
A1847
Efecto del Comprobante
ingreso
Fecha de certificación
2017-05-26 02:33:11
Fecha de emisión
26/05/2017 14:32:56
Certificado del SAT
00001000000404594081
Certificado del emisor
00001000000304580311
Método de pago
01-Efectivo
Cuenta de pago

CLIENTE
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4 FRANCIA No. 1726 COLONIA COLONIA MODERNA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44190

Cant.	U	Cod.	Descripción	P/U	Importe
1.00	SERVICI	5106	RENTA HABITACION	\$310.92	\$310.92

Desglose Impuestos Traslados
 IVA (16.0%) \$49.75
 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE
 (3.0%) \$9.33

Desglose Impuestos Retenidos

Subtotal: 310.92
 Descuento 0.0%: 0.00
 Impuestos trasladados: 59.08
 Impuestos retenidos: 0.00

Cantidad con letra

Total: 370.00

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN


PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON...

Comprobante de Hospedaje para realizar los trabajos con la comisión GSM/C-0575/2017.


 ARATH JUAN A. SÁNCHEZ VIRGEN
 COMISIONADO

Autopartes Ramiro



FACTURA DE VENTA: B8C9A680-D1F2-4591-BF78-C73B54CD86E0

Emisor RFC: BUBR500428LF2
 JOSE RAMIRO BUGARIN BUGARIN
 PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Expedido en:
 LIBRAMIENTO 14 437 9542177
 TLALTENANGO ZAC 99700 MEXICO



Receptor RFC: CEA070225JK4
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA 1726
 MODERNA
 GUADALAJARA, JAL JAL 44190 MEXICO
 2022

Serie y Folio
 Certificado del Emisor
 Certificado del SAT
 Fecha y hora de emisión
 Fecha y hora de certificación
 Moneda

LI00001073
 00001000000302094556
 00001000000404594081
 2017-05-26T18:30:55
 2017-05-26T18:30:52
 MXN

Forma de Pago
 Método de Pago
 Cuenta de Pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 01
 NO IDENTIFICADA

Tipo de comprobante
 Condiciones de pago
 Nombre agente

INGRESO
 CONTADO
 LIZ

Clave	Descripción	Cantidad	UDM	Unitario	%Dcto	Importe
113315	L033397005285 JGO.LIMPIA BRISAS BOSCH 20"	1	PZA	126.31		126.31
109171	F071157=04465 FOCO DOBLE FILAMENTO	4	PZA	3.02		12.07
CIENTO SESENTA 52/100 MXN						


Desglose X Tasa de IVA: 16.00% = 138.38 T0% = 0.00 Exento = 0.00


Subtotal	138.38
IEPS	0.00
IVA	22.14
Total	160.52

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.0|B8C9A680-D1F2-4591-BF78-C73B54CD86E0|2017-05-26T18:30:52|fbi/zMFPrdMrcQpVvG0zTE1zpKxxkACzd/ciHcdAmgAX1Ka+GonDLdBx4tVw7AB2|PCCUQ5C9tIhnWT5ZV6UP1zZJ1UN/PvcJK7Bu1MH4+ies52kTww3djuFP2ZB51dSSGmjGEOVRyu3qJsdwi dgnDRxFmI45DBzc/x8qSrawU=|0000100000404594081||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 fbi/zMFPrdMrcQpVvG0zTE1zpKxxkACzd/ciHcdAmgAX1Ka+GonDLdBx4tVw7AB2|PCCUQ5C9tIhnWT5ZV6UP1zZJ1UN/PvcJK7Bu1MH4+ies52kTww3djuFP2ZB51dSSGmjGEOVRyu3qJsdwi dgnDRxFmI45DBzc/x8qSrawU=

Comprobante de autopartes para la Pick Up Ford placas JN 61044 para realizar los trabajos con la comisión GSM/C-0575/2017.


ARATH JUAN A. SANCHEZ VIRGEN
 COMISIONADO



Servicio Estrada's

ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA

Factura

SERIE: FC

FOLIO: 16149

FECHA: 26/5/2017

18:51:49

Documento Válido

VERSION: 3.2

R.F.C. EAEA640101AK4

Domicilio: FRANCISCO MARQUEZ No. 329

Colonia: SUTAJ, C.P.: 44840

Localidad: GUADALAJARA, Ciudad: GUADALAJARA, Estado: JALISCO, País: MÉXICO

Régimen: Regimen de Personas Fisicas con Actividad Empresarial y Profesional

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4

Domicilio: FRANCIA No. 1726

Colonia: MODERNA C.P.: 44190

Localidad: GUADALAJARA Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO

Lugar de Expedición: Prolongacion Emilio Carranza S/N, 99700, Tlaltenango, Tlaltenango, Zacatecas, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
18.50700	LITROS	MAGNA	13.66379	252.88

Importe con letra

SUBTOTAL: 252.88

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

I.E.P.S.: 6.66

Método de Pago

Núm. Cuenta

I.V.A.: 40.46

01

TOTAL: 300.00

7DUXsYJLQZqLMAafGC+0A!JuQShZing'u+ZAKbO6tZHYX+sEgsZBmFtyjcaNqhgrr6lQgrYsM927qZYtO3ihbySrIRaUDGNgfcd
 pjMbJuBvboFW3ZlzdeshKZFz0yXTGJ/B0Gqpv8k5BS42vvlqICFzv899P2nWtJ7csDPc4CJR9B6ZLscENrrHtOEKgjGDmbapMid
 4NiAm8MnhxqqLKB+iDDedvbbhBPRESkCBT3NEGsXlqVtN1zf+HajjHrAPkAs+txBqFEtVTNvZpa2w7o9W22DGeaeMIUoXEVGwv3fs
 SxV5w==00001000000404486074

Comprobante de combustible para realizar los trabajos con la comisión GSM/C-0575/2017.

ARATH JUAN A. SÁNCHEZ VIRGEN
COMISIONADO

NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 29 de mayo de 2017.

**PARA: LIC. ENRIQUE PEREDO ÁVALOS
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES**

**DE: ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECAÁNICO**


Referente al oficio de comisión GSM/C-0575/2017 a los municipios de Atoyac, Ahualulco del Mercado y San Martín de Bolaños, Jalisco con la actividad de Revisión y pruebas de pozos profundos.

Informo a usted, que se requirió cargar \$300.00 pesos de combustible, debido a que el Municipio de San Martín de Bolaños no estaba contemplado en el anticipo y que con lo que contaba el vehículo no fue suficiente.




Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Vo.Bo.


José Manuel Gómez Padilla
Gerente de Servicio a Municipios

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0575 / 2017
DEL DÍA: 24/05/2017 AL DÍA: 25/05/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>PRESIDENCIA</p>  <p>AHUALULCO DE MDO. ADMINISTRACIÓN 2015-2018 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</p>	<p><i>Rosa Aralka Rodríguez Rodríguez</i></p> <p><i>Sara Aymé López Guillen</i></p>  <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2015 2018 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JAL. COA</p>