

Fecha Pago/Anticipo	22/06/2018
Fecha Hab. Compro.	02/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0654 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 2 2018 3:17PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANIA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IRIGUIEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: Oficio Comprobado | Pendiente Autorización por el Jefe de...

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/06/2018	Teuchitlán	\$ 73.00	Teuchitlán \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán *\$(289.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	US EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	traslado y rehabilitación de pozo profundo			
26/06/2018	Teuchitlán	\$ 73.00	Teuchitlán \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán *\$(289.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	US EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	rehabilitación de pozo profundo			
27/06/2018	Teuchitlán	\$ 73.00	Teuchitlán \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán *\$(289.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	US EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	rehabilitación de pozo profundo			
28/06/2018	Teuchitlán	\$ 73.00	Teuchitlán \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán *\$(289.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	US EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	rehabilitación de pozo profundo			
29/06/2018	Teuchitlán	\$ 73.00	Teuchitlán \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	US EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	rehabilitación de pozo profundo control 35359 y regreso a GDL			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO/PLAGAS	
FECHA SALIDA	25/06/2018	VIÁTICOS	2,526.00	2,453.00	0.00	\$ 73.00	TIPO/CILINDROS/REND. / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO/ /	
DÍA(S) COMISIÓN	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	29/06/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGORRIDO 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Servicio con cob	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO - EXCEDENTE GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM REGORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES REGORRIDO	0.00
							VALES MANIQUETAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIQUETAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,526.00 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,453.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,526.00
SALDO	\$ 73.00

COMISIONADO
DAVID TORNERO GARCIA
AYUDANTE DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0654 / 2018

DEL DÍA: 25/06/2018 AL DÍA: 29/06/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

25 JUNIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEUCHITLAN CON CAMION GRUA CONDUCCIDA POR NOE RODRIGUEZ PARA LA REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA. SE ACONDICIONO GRUA EMPEZANDO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 11 TUBOS DE 6"X6.40 DE LARGO

26 JUNIO 2018 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 6 TUBOS MAS SACANDO BOMBA SIN MARCA MODELO KOR20R300-8, CON MOTOR FRANKLING EKLECTRIC DE 30 HP A 460 VOLTIOS MODELO 2366168120, CON CABLE SUMERGIBLE DE 3X8 Y POLIDUCTO DE ¾. SE DEJO REPOSAR DOS HORAS Y SE REALIZÓ TOMA DE VIDEO BAJANDO A LOS 42 METROS PERO YA NO SE VIO POR EL ALTA TEMPERATURA DEL AGUA, SE ACONDICIONO MALACATE Y SE CAMBIARON LINEAS Y SE ACONDICIONO CUCHARA DE 8" PARA CHECAR FONDO, ENCONTRANDOLO A LOS 199 METROS

27 JUNIO 2018 SE ARMO CEPILLO DE 10" Y SE INTRODUJO AL POZO CON 8 HORAS DE CEPILLADO

28 JUNIO 2018 SE ARMO PISTON DE 10" Y SE INTRODUJO AL POZO PARA REACOMODAR GRAVA Y RECUPERAR NIVELES DE AGUA CON 8 HORAS DE TRABAJO.

29 JUNIO 2018 SE ARMO CUCHARA DE 8" Y SE METIO AL POZO PARA SACAR EL AZOLVE QUE TUMBO EL CEPILLO Y EL PISTON QUEDANDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 200 METROS, SE INTALÓ EL MISMO EQUIPO Y TUBERIA QUEDANDO CON UN VOLTAJE DE 446-445-440, AMPERAJE 38-35-37, NIVEL ESTATICO DE 38 METROS, NIVEL DINAMICO DE 71 METROS SACANDO 25 A DESCARGA LIBRE REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRUA CONDUCCIDA POR NOE RODRIGUEZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO



COMENTARIOS

EN EL MUNICIPIO EL MONTO DEL HOSPEDAJE EXCEDE LO ESTIPULADO POR LA CEA POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO DE DICHO CONCEPTO CON NOTA

NOTA DE REMISION		DIA / MES / AÑO	
NOMBRE Comision Estatal		REMISION No. / SU PEDIDO	
DOMICILIO del Agua de Jalisco		COLONIA O SECTOR	
CIUDAD Y ESTADO Av. Francia 1726		TELEFONO	

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	4 hospedajes de	289	\$1,156
2	los días		
3	25, 26, 27, 28 de		
4	Junio del 2018		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Jorge A. Murguía S.

FIRMA DE RECIBIDO CONDICIONES DE PAGO →	SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL \$1,156
--	---

ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN GSM-0654/2018

DAVID TORNERO GARCÍA
 COMISIONADO



Miércoles 27 de Junio de 2018

H. Ayuntamiento de Teuchitlán Jalisco.
Presidencia Municipal
Administración 2015-2018

Asunto; notificación

A QUIEN CORRESPONDA:

Teuchitlán

Presente;

por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo de la manera más atenta aprovecho la ocasión para notificarle en mi carácter de director del departamento de agua potable y alcantarillado administración 2015-2018 de Teuchitlan jal, la situación conforme al presupuesto que se le entrega al empleado a cargo de la grúa en apoyo a la obra de rehabilitación del pozo vega del mismo municipio haciendo mención que en el municipio de Teuchitlan Jalisco se cuenta con 4 hoteles de los cuales 1 cuenta con facturación pero el mismo rebasa el presupuesto viatico y los otros 3 no cuentan con facturación por lo cual se llegó al acuerdo de hacerles llegar esta notificación para que tomen a consideración las circunstancias y le hagan llegar su respuesta de que acciones tomar.

Sin más por el momento me despido sin antes agradecerle su atención prestada a tal solicitud y desearle éxito en sus actividades a bien realizar. Gracias

ATENTAMENTE;

"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del nuevo Hospital Civil de Guadalajara "

Jorge A. Murguía Sánchez

H. Ayuntamiento de Teuchitlán Jalisco.

Administración 2015-2018

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ADMINISTRACION 2015-2018

16 de Septiembre No. 10

Teuchitlán, Jalisco, México. / C. P. 46760 / www.teuchitlan.org

Tel. (01384) 733 0833 / (01384) 733 01 29 / h.ayuntamientoteuchitlan@hotmail.com

Teuchitlan Administración 2015-2018



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: GSM / C-0654 / 2018
DEL DÍA: 25/06/2018	AL DÍA: 29/06/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Jorge A. Murguía S.</p>