

Fecha Pago Anticipo:	03/07/2018
Fecha Elaboración Comprobante:	09/07/2018
Nº de Oficio:	GSM / C-0686 / 2018 F
RESUMEN COMA:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 9 2018 12:18PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
03/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Instalación y supervisión en equipo de bombeo, para limpieza de pozo. Convenio CEA-PERF-005/2017.	Ponciltán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Ponciltán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
04/07/2018	MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Instalación y supervisión en equipo de bombeo, para limpieza de pozo. Convenio CEA-PERF-005/2017.	Ponciltán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Ponciltán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
05/07/2018	MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Instalación y supervisión en equipo de bombeo, para limpieza de pozo. Convenio CEA-PERF-005/2017.	Ponciltán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Ponciltán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
06/07/2018	MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Instalación y supervisión en equipo de bombeo, para limpieza de pozo. Convenio CEA-PERF-005/2017.	Ponciltán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61029	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	03/07/2018	VIÁTICOS	1,566.00	1,216.00	0.00	\$ 350.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	300.00	0.00	0.00	\$ 300.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007		
DIAS COMISIÓN:	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	165,303.00 Km. / 166,041.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	06/07/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	738.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE - GASTOS DIVERSOS	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO PARA VIÁTICOS	750.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00		
							VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBACION:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00		
							S. VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,866.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/AIAFAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,216.00
 MENOS ANTICIPO \$ 1,866.00
 SALDO \$ 650.00

COMISIONADO RUBEN CEJA CASTILLO AUXILIAR ELECTROMECHANICO
 RUBEN CEJA
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC:

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0686 / 2018

DEL DÍA: 03/07/2018 AL DÍA: 06/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

03 de julio de 2018. Oficio GSM/C-0686/2018 F. Me trasladé al Municipio de Poncitlán, localidad San Pedro Itzicán. Para atender convenio CEA-PERF-005/2017, lo cual consistió como actividad inicial en realizar conexión de motor sumergible con cable trifásico sumergible.

04 de julio de 2018. Segunda etapa, Instalación de columna de bombeo, con una profundidad total de 95 m, Cambio de tensión en el generador de 220 V a 440 V, conexión de convertidor de frecuencia, puesta en marcha de equipo de bombeo y monitoreo de proceso.

05 de julio de 2018. Tercera etapa, continuación de monitoreo de proceso.

06 de julio de 2018. Cuarta etapa, continuación de proceso, desinstalación de columna de bombeo y equipo electromecánico.

El Pozo presentó las siguientes características Nivel hidrostático de 40 m, Recuperación en un (1) minuto 10.70 m, a los tres (3) minutos 24.70 m, a los cinco (5) 31 m, en veinte (20) minutos 36.75 m, en treinta (30) minutos 38 m. Llegando con ello al nivel hidrostático.

El Pozo se estabilizó con un gasto de 7.45 L.P.S., Tensión de 441 V, Ciclos de 60 HZ, Velocidad de 3 460 RPM, y con un Nivel Dinámico de 78 m.

COMENTARIOS:

Se resguardó vehículo en almacén de Francia.

Ruben Ceja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
RUBEN CEJA CASTILLO	Nº OFICIO: GSM / C-0686 / 2018
DEL DÍA: 03/07/2018	AL DÍA: 07/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO</p>	 <p>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO</p>