

Fecha Rego Anticipo	03/07/2018
Fecha Elabor. Compro	09/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0687 / 2018 F
RESUMEN COMA	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 9 2018 12:17PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ELIAS VILLALOBOS NUÑO	PUESTO	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPAÑA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/07/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ponciltán \$ 166.00	Ponciltán \$ 92.00	Ponciltán \$ 92.00	Ponciltán *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (4) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSR		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA LIMPIEZA DE POZO CONVENIO CEA-PERF-005/2017			
04/07/2018	Ponciltán \$ 92.00	Ponciltán \$ 166.00	Ponciltán \$ 92.00	Ponciltán \$ 92.00	Ponciltán *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (4) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSR		
	ACTIVIDAD:	CONTINUAR LA LIMPIEZA DE POZO CONVENIO CEA-PERF-005/2017			
05/07/2018	Ponciltán \$ 92.00	Ponciltán \$ 166.00	Ponciltán \$ 92.00	Ponciltán \$ 92.00	Ponciltán *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (4) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSR		
	ACTIVIDAD:	CONTINUAR LA LIMPIEZA DE POZO CONVENIO CEA-PERF-005/2017			
06/07/2018	Ponciltán \$ 92.00	Ponciltán \$ 166.00	Ponciltán \$ 92.00	Ponciltán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (4) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSR		
	ACTIVIDAD:	CONTINUAR LA LIMPIEZA DE POZO CONVENIO CEA-PERF-005/2017 Y REGRESO A GDL			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JP 29431	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	03/07/2018	VIATICOS	2,520.00	1,308.00	0.00	\$ 1,212.00	TIPO/CILINDROS/TREN	7600-SBA-CHASIS / 6 Cil. / 2.5 Km/l.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Internacional / 2009	
DIA(S) COMISIÓN	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	64,921.00 Km. / 65,084.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	06/07/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	163.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO E IDENTIFICACION COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,520.00 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS.00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,308.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,520.00
SALDO \$ 1,212.00

Elías Villalobos
COMISIONADO
ELIAS VILLALOBOS NUÑO
AYUDANTE DE PERFORADOR

AUTORIZACIÓN COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC

ELIAS VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-0687 / 2018

DEL DÍA: 03/07/2018 AL DÍA: 06/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

03 de julio de 2018. Oficio GSM/C-0687/2018 F. Me trasladé al Municipio de Poncitlán, localidad San Pedro Itzcán. Para atender convenio CEA-PERF-005/2017, lo cual consistió como actividad inicial en realizar conexión de motor sumergible con cable trifásico sumergible.

04 de julio de 2018. Segunda etapa, instalación de columna de bombeo, con una profundidad total de 95 m, Cambio de tensión en el generador de 220 V a 440 V, conexión de convertidor de frecuencia, puesta en marcha de equipo de bombeo y monitoreo de proceso.

05 de julio de 2018. Tercera etapa, continuación de monitoreo de proceso.

06 de julio de 2018. Cuarta etapa, continuación de proceso, desinstalación de columna de bombeo y equipo electromecánico.

El Pozo presentó las siguientes características Nivel hidrostático de 40 m, Recuperación en un (1) minuto 10.70 m, a los tres (3) minutos 24.70 m, a los cinco (5) 31 m, en veinte (20) minutos 36.75 m, en treinta (30) minutos 38 m. Llegando con ello al nivel hidrostático.



El Pozo se estabilizó con un gasto de 7.45 L.P.S., Tensión de 441 V, Ciclos de 60 HZ, Velocidad de 3 460 RPM, y con un Nivel Dinámico de 78 m.

Elias Villalobos

COMENTARIOS:

Se resguardo camión Jab, en almacén de Ávila Camacho, placas JP-29-431

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ELIAS VILLALOBOS NUÑO	Nº OFICIO: GSM / C-0687 / 2018
DEL DÍA: 03/07/2018	AL DÍA: 06/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO</p>	 <p>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO</p>