

Fecha Pago Anticipo	30/07/2018
Fecha Elabo. Compro.	03/08/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0827 / 2018 F
RESUMEN:COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 3 2018 9:41AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO | STATUS: Oficio Comprobado / Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
30/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD:(1) 0.00 ACTIVIDAD: Cambio de equipo de bombeo pozo San Antonio (Control Na 35799)	Juanacatlán \$ 128.00	Juanacatlán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/07/2018	MUNICIPIO: Juanacatlán \$ 73.00 GD:(1) 0.00 ACTIVIDAD: Cambio de equipo de bombeo pozo San Antonio (Control Na 35799)	Juanacatlán \$ 128.00	Juanacatlán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/08/2018	MUNICIPIO: Juanacatlán \$ 73.00 GD:(1) 0.00 ACTIVIDAD: Cambio de equipo de bombeo pozo San Antonio (Control Na 35799)	Juanacatlán \$ 128.00	Juanacatlán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JE 28976	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/07/2018	VIÁTICOS \$:	749.00	749.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2005	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL:	158,062.00 Km. / 158,342.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/08/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	280.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO * EXCEDENTE * GAS COMPROBADO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO * COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 749.00 ( SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR  
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 749.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 749.00  
 SALDO \$ 0.00

COMISIONADO:  
 VICTOR VERA RAMIREZ  
 OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0827 / 2018

DEL DÍA: 30/07/2018 AL DÍA: 01/08/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

30 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE JUNACATLAN EN PICK UP PARA EL CAMBIO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 1



JUANACAXTLE.

31 JULIO 2018 SE ACONDICIONÓ GRÚA Y SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 31 TUBOS DE 3" X 6.40 DE LARGO CON CABLE SUMERGIBLE DE 3X6 SACANDO BOMBA MARCA ALTAMIRA MODELO KORR10R300-16 CON MOTOR ALTAMIRA DE 30 HP A 460 VOLTIOS MODELO MCR630340 CON NUMERO DE SERIE 281183

01 AGOSTO 2018 SE REALIZARON CONEXIONES DE CABLE SUMERGIBLE Y SE ARMO BOMBA NUEVA MARCA ALTAMIRA MODELO KOR6R150-13 CON MOTOR MARCA ALTAMIRA DE 15 HP A 460 VLTIOS MODELO MCR6153460 SE EMPEZO A INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO METIENDO 25 TUBOS DE 3" X 6.40 QUEDANDO TRABAJANDO CON VOLTAJE DE 440-440-441, AMPERAJE DE 22-22-22 SACANDO 5 LITROS A DESCARGA LIBRE CON UN NIVEL DINAMICO DE 95 METROS. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO






INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0827 / 2018

DEL DÍA: 30/07/2018 AL DÍA: 01/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Rosario Ramos S.</p>