

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 10/07/2017 |
| Fecha Elab. Compro | 17/07/2017 |
| Nº de Oficio | GSM / C-0830 / 2017 F |
| RESUMEN COM | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 17 2017 1:44PM

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | RUESTO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO | ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN | RUESTO | AUXILIAR ELECTROMECHANICO |
| ACOMPANANA | | RUESTO | |
| ELABORADOR DOCUMENTO | GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS Oficio Comprobado | Rendiente/Autorización por el Usuario |

| DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|---|
| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 11/07/2017 | MUNICIPIO: Tollmán \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a la localidad de Canoas municipio de Tollmán para recabar información de proyecto de equipamiento y electrificación de pozo profundo y regreso a Guadalajara | Tollmán \$ 128.00 | Tollmán \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 12/07/2017 | MUNICIPIO: Bolaños \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado para atención a control numero 32856 revision de equipo de bombeo en Mesa del Tirador municipio de Bolaños | Bolaños \$ 128.00 | Bolaños \$ 73.00 | Bolaños *(288.99) - **IVA \$(38.85) |
| 13/07/2017 | MUNICIPIO: Bolaños \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar con atención a control numero 32856 revision de equipo de bombeo en Mesa del Tirador municipio de Bolaños | Bolaños \$ 128.00 | Bolaños \$ 73.00 | Bolaños *(288.99) - **IVA \$(38.85) |
| 14/07/2017 | MUNICIPIO: Bolaños \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar con atención a control numero 32856 revision de equipo de bombeo en Huilacatlán municipio de Bolaños y regreso a Guadalajara | Bolaños \$ 128.00 | Bolaños \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO PLACAS | JN 61044 | *CON RECARGA | |
|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|-------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| FECHA SALIDA | 11/07/2017 | VIÁTICOS | 2,237.00 | 1,673.98 | 77.70 | \$ 563.02 | TIPO/CILINDROS/REND. | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kmit. | | |
| HORA SALIDA | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA/MODELO | Ford / 2007 | | |
| DIA(S) COMISIÓN | 4 | GASOLINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL-FINAL | 219,409.00 Km. / 220,594.00 Km. | | |
| FECHA DE REGRESO | 14/07/2017 | PEAJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM RECORRIDO | 1,185.00 Km. | | |
| HORA DE REGRESO | 20:00 Hrs. | TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | | |
| TIPO DE COMISIÓN | Otros | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAP 2017 | | | | ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB. | 80 + 400 + 0 = 480 | | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLIA POR KM RECORRIDO | 1,730.00 | | |
| JUST. VALES EXCE | Traslado a localidades | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO | 0.00 | | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO | 0.00 - 0.00 | | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS | 0.00 | | |
| | | | | | | | VALES A REGRESAR | 0.00 \$ | | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,237.00 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,673.98
MENOS ANTICIPO \$ 2,237.00
SALDO \$ 563.02

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se otorgan los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0830 / 2017

DEL DÍA: 11/07/2017 AL DÍA: 14/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día 11 de Julio del 2017 se acudió en coordinación con Ezequiel de los Ángeles Flores, Fontanero del sistema de agua potable del municipio de Tolimán, Jal. Para recabar información para elaboración de proyecto de electrificación y equipamiento de pozo profundo de la localidad de Las Canoas de este municipio, en donde se encontró el pozo ya electrificado, energizado y equipado, cuenta con transformador trifásico de 45 KVA, medidor de C.F.E. 151HBD, variador de frecuencia marca ABB modelo PSE45-600-70 para una capacidad de 15 H.P. 220 Volts / 30 H.P. 440 Volts, Cable sumergible 3 x 8 AWG, Columna y tren de descarga de 4" de diámetro y se desconoce la longitud de columna y capacidad del motor – bomba sumergibles instalados.

El día 12 de Julio del 2017 se trasladó a la localidad de Mesa del Tirador en el municipio de Bolaños, Jal. Para realizar las pruebas del equipo de bombeo sumergible de pozo, llegando a descansar a la cabecera municipal de Bolaños Jal.

El día 13 de Julio del 2017 se trasladó de la cabecera municipal de Bolaños a la localidad de Mesa del Tirador, encontrando instalado transformador de 30KVA trifásico, arrancador de atención reducida de 20HP 440volts marca SIEMENS con cable sumergible 3x8 AWG, interruptor principal de 50AMP, motobomba sumergible marca ALTAMIRA modelo KOR6R200-17 con motor de 20HP 440volts, tren de descarga de 3" con una válvula check de 3", una válvula de vástago fijo de 3", una válvula contra golpe de ariete de 3", una válvula de admisión y expulsión de aire de ¾", una válvula de desfogue tipo globo de 2 ½" y manómetro de 0-21 kg/ cm², para atender solicitud de servicio de revisión ya que se reportó que no funcionaba el equipo de bombeo, detectando que tres fusibles canillas se encontraban dañados, se procedió a instalar nuevos fusibles

El día 14 de Julio del 2017 se terminaron trabajos en la localidad de Mesa del Tirador realizando pruebas del equipo de bombeo registrando los siguientes datos de operación:

Pozo Mesa del Tirador

Gasto: 5.50 l.p.s

Volts: 469 – 471 – 472

Amp: 29 – 30 – 29


Presión: 14.00 Kg/cm²

El equipo estuvo trabajando con descarga a tanque y se trasladó de regreso a Guadalajara.

Quedando pendiente la revisión del equipo de bombeo de Huilacatitlan reprogramándose para la semana del 17 al 21 de Julio del 2017.

COMENTARIOS:

n/a



Hotel Restaurant JALISCO

Folio Fiscal: 0B7A49C7-682D-11E7-8542-00155D014007
 Fecha y hora de certificación: 2017-07-13T19:40:33
 Factura Número: 2907
 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403557578
 No. de serie del CSD del emisor: 00001000000302147052
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Fecha y Hora de emisión: 2017-07-13T19:40:32



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: DAVID GONZÁLEZ PINEDO RFC: GOPD820419SG3
 Calle y Número: 16 DE SEPTIEMBRE 45 Ciudad: BOLAÑOS Colonia: CENTRO
 Delegación: BOLAÑOS Estado: Jalisco CP: 46130 País: MEXICO
 Regimen Fiscal: no aplica
 Referencia: AQUILES CERDAN Y 21 DE MARZO

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RFC: CEA070225JK4
 Calle y Número: FRANCIA 1726 Ciudad: GUADALAJARA Colonia: MODERNA
 Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: 44190 País: MEXICO

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Precio | Importe |
|----------|------------------|-----------|--------|---------|
| 1 | Dias | HOSPEDAJE | 242.85 | 485.70 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Subtotal | 485.70 MXN |
| IVA 16.00% | 77.71 MXN |
| IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% | 14.57 MXN |
| Total | 577.98 MXN |

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.
 MÉTODO DE PAGO: 01
 CONDICIONES DE PAGO: Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.0]0B7A49C7-682D-11E7-8542-00155D014007[2017-07-13T19:40:33]PazCEa9k5a/rLRZVW06RLgxDqe9htzJakAyveJH4Zr8U4m5XMUlvTQB2yBboahvrvavdCagDWz+k+p4d3y/WuaWELP9TJ3E4zGzhNS0Rmmlmjn41VNXY749Ld5UKN6RGilm3QRmujcMAD3UCnChCUXIS+u10uVFLh0za=[00001000000403557578]

Sello digital del emisor

PazCEa9k5a/rLRZVW06RLgxDqe9htzJakAyveJH4Zr8U4m5XMUlvTQB2yBboahvrvavdCagDWz+k+p4d3y/WuaWELP9TJ3E4zGzhNS0Rmmlmjn41VNXY749Ld5UKN6RGilm3QRmujcMAD3UCnChCUXIS+u10uVFLh0za=





Sello digital del SAT

rp05RUeDRgg1grY1ni/F/sU0EQ0r+DhOICpu6BM0FYGxAMJcAVeiSKxMlrzX7TXFHJOPJqoPvndU3PG0q5mE4GZ
 NNUB51VxRX9sqAelDsObnVPkWrgsa3K7fvBeVhXccRbl5w13Ejlb5YI2qIG+Rbh5bZLzOMXXm1WaIE+2m+sn9K91TR
 K1+JZ7srHIOF2eYDVeypJhA3y78h84TJQ+Krg9U4Qz+G9/CQINZXIHAdaIgdpxz/pEW0lzvsNjwQvIAUq6iU33MzY
 6ulB9wCr8Sd+KJwXQNqcXirYqXTACx2OLAKS9GSSU7uoFzWCUAORnPBRNnciroA7LoGmw==

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0830 / 2017

DEL DÍA: 11/07/2017 AL DÍA: 15/07/2017

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|--|--|
|   |  AUDA PALACIOS CASTAÑEDA  Isidra Diaz Gonzalez |