

Fecha Pago Anticipo	13/07/2017
Fecha Elab. Compro.	18/07/2017
N° de Oficio	GSM / C-0840 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 18 2017 2:43PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por: Liquidar en Caja
--------------------	-----------------------------------------------------------------	---------	------------------------------------------------

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/07/2017	MUNICIPIO: Teuchitlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Teuchitlán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Revisión de equipo electromecánico de la P. T. A. R. de la cabecera municipal.				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JT 93642	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	14/07/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	61,142.00 Km. / 61,341.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	14/07/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	199.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,201.00 ( MIL DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 201.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 1,201.00  
 SALDO \$ 1,000.00

COMISIONADO  
 ROGELIO BARRAGAN CERVANTES  
 JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0840 / 2017

DEL DÍA: 14/07/2017 AL DÍA: 14/07/2017

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

14 julio 2017.- En coordinación con el Ing. Mario Hernández Flores, del área de mantenimiento de P. T. A. R.'s de CEA, Jalisco y del C. Jorge A. Murguía Sánchez, Director de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teuchitlán, Jalisco. para atender la solicitud de apoyo en revisión de equipos de bombeo del cárcamo de aguas crudas en la planta de tratamiento de la cabecera municipal.

Se encontró que ninguna de las tres bombas sumergibles de 15 H. P., 440 volts. están en condiciones de operar, se pudo extraer una de ellas y se encontró atorada una madera en la succión de la misma, las otras dos bombas no se pudieron sacar por no tener cadena de izaque. ya que la que tenían se dañó por corrosión ocasionada por el agua residual.

El Director del Agua, enviará de inmediato a reparación la bomba que se pudo sacar, y cuando este lista se pondrá en operación para achicar el cárcamo y poder sacar las otras dos bombas que tendrán que repararse.

Es muy importante verificar que se tenga instalada una reguilla para retención de sólidos gruesos y evitar que se sigan dañando los equipos de bombeo.

Se encontró además que esta dañado el tablero de transferencia automático de la planta de energía eléctrica de emergencia..


**COMENTARIOS:**

Se continuará apoyando la puesta en operación de la planta cuando estén reparadas las bombas.



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	N° OFICIO: GSM / C-0840 / 2017
DEL DÍA: 14/07/2017	AL DÍA: 14/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Jorge A. Murguier S.</i></p>