

Fecha Pago Anticipo	02/08/2017
Fecha Hab. Compro.	04/08/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0953 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 4 2017 10:51AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	EDUARDO HUERTA OVIEDO	PUESTO	JEFE DE POZOS
ACOMPANAYA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS STATUS: Oficio Comprobado / Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/08/2017	MUNICIPIO La Manzanilla de la Paz \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD) 0.00	La Manzanilla de la Paz \$ 128.00 GASOLINA 0.00	La Manzanilla de la Paz \$ 73.00 MIS EXCEP HOSPE	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ATENDER SOLICITUD MUNICIPAL SOBRE PERFORACIÓN POZO PROFUNDO. OFICIO AP/097/2017.				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61345	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	03/08/2017	VIÁTICOS	274.00	274.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007		
DIA(S) COMISIÓN	1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	143,288.00 Km. / 143,590.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	03/08/2017	PEÑES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	302.00 Km.		
HORA DE REGRESO	21:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEP. ANTICIPO	0 + 0 + 0 = 0		
ODÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASTO COMBUSTIBLE	0.00		
JUST. VALES EXCEP.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANIOBRAS	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 274.00 ( DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR  
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 274.00
MENOS ANTICIPO	\$ 274.00
SALDO	\$ 0.00

*[Signature]*  
 COMISIONADO  
 EDUARDO HUERTA OVIEDO  
 JEFE DE POZOS

*[Signature]*  
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR / GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: GSM / C-0953 / 2017


DEL DÍA: 03/08/2017 AL DÍA: 03/08/2017

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

03 AGOSTO 2017.- LA MANZANILLA DE LA PAZ, CABECERA MUNICIPAL. ACUDÍ EN BUSCA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LA FACTIBILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE GEOFÍSICA QUE SE LLEVARON A CABO PARA VALORAR SITIOS PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL. SE LE INDICA QUE SI CUMPLEN CON LO REQUERIDO POR LA CEA. ASÍ MISMO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL POZO LAS CEBADILLAS, EL CUAL SUMINISTRA AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL, CUANDO SE CONSTRUYÓ EN EL AÑO 1999, PRODUJO UN CAUDAL DE 15.5 LITROS POR SEGUNDO, CON NIVEL DINÁMICO DE 103.5 METROS, ESTOS DATOS INDICAN QUE EL POZO PUEDE PRODUCIR MÁS AGUA, YA QUE SU PROFUNDIDAD ES DE 240 METROS. EL AÑO PASADO LA CEA LO REHABILITÓ, OBSERVANDO EN LA PREVIA VIDEOFILMACIÓN QUE SUS RANURAS ESTABAN TAPADAS EN UN 90 %, DEJÁNDOLO POSTERIORMENTE LIMPIO Y PRODUCIENDO 9 LPS, CAPACIDAD DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE ESTABA INSTALADO. LO ANTERIOR ES MUY IMPORTANTE YA QUE EL REQUERIMIENTO ACTUAL DE LA POBLACIÓN QUE COMPONE LA CABECERA MUNICIPAL (INEGI 2010), ES PRECISAMENTE DE 9 LPS, POR LO QUE SE LE RECOMIENDA SE LLEVE A CABO UNA PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD AL POZO LAS CEBADILLAS PARA CONOCER SI PRODUCE LOS 15.5 LPS ORIGINALES DE AFORO, Y CON ELLO PROGRAMAR SU REEQUIPAMIENTO EN VEZ DE PERFORAR UN POZO.


### COMENTARIOS

S/C.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: GSM / C-0953 / 2017  
DEL DÍA 03/08/2017 AL DÍA 03/08/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Isabel Gonzalez</p> 