

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0963 / 2018

DEL DÍA 03/09/2018 AL DÍA 06/09/2018


RESULTADO DE LA COMISION

03 SEPTIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO A LA LOCALIDAD DE MATANZAS EN PICK UP CONDUCTIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ.

04 SEPTIEMBRE 2018 SE INICIO CON MANIOBRA DE INSTALACIÓN POR LA TARDE YA QUE SE ESPERO UN NIPLE Y UN COPLE PARA DESPLANTAR LA BOMBA, AL MISMO TIEMPO EL PROVEEDOR REALIZO LOS EMPALME DEL CABLE PARA EFECTOS DE GARANTIA. SE INSTALARON 10 TRAMOS


05 SEPTIEMBRE 2018 SE INSTALARON 39 TRAMOS

06 SEPTIEMBRE 2018 SE REALIZARON PRUEBAS DANDO 4.8 LPS CON UN VOLTAJE DE 442-452-437, AMPERAJE DE 36-37-30 NIVEL ESTATICO NO SE CHECO DEBIDO A QUE LA SONDA SE ATORÓ. REGRESO A GUADALAJARA EN CAMION GRUA CONDUCTIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO



COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



Four large, sweeping handwritten lines across the comment section.



OFICIO: PMOJ-DAPA-409
EXP.: AGUA POTABLE

ASUNTO: NOTIFICACION

A QUIEN CORRESPONDA:
COMISION ESTATAL DEL AGUA
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted, primeramente enviándole un cordial y respetuoso saludo, así mismo le notifico que el hotel en el que se hospedó el personal de grúa que labora en la Comunidad de Matanzas, no cuenta con sistema de Facturación y el costo en los hoteles que sí expiden facturas es mayor al presupuesto otorgado al trabajador.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier información o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

Ojuelos de Jalisco, Jalisco a 06 de Septiembre de 2018



"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital de Guadalajara"

AYUNTAMIENTO 2018
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. MA. DE LA LUZ AGUIÑAGA MORENO
OJUELOS DE JALISCO

ENC. DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC	
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	N° OFICIO: GSM / C-0963 / 2018
DEL DÍA: 03/09/2018	AL DÍA: 06/09/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, JALISCO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>	 <p>Aldo Daniel Rodríguez S.</p>