

Fecha Pago Anticipo	11/09/2018
Fecha Elab. Compro.	12/09/2018
Nº de Oficio	GSM / C-8998 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 12 2018 12:59PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 471.32	El Salto \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y PRUEBAS DE CONTROL Y GENERADOR DE AFOROS EN POZO IMB DE CEA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61040	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	11/09/2018	VIÁTICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP F 150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	500.00	471.32	65.01	\$ 28.68	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	167,794.00 Km. / 167,830.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	11/09/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	36.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 - 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **500.00** (QUINIENTOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
11/09/2018	\$ 471.32 - IVA \$65.01	Vanilla y conectores


EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 471.32
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 500.00
	SALDO	\$ 28.68

COMISIONADO: *Ruben Ceja*
 RUBEN CEJA CASTILLO
 AUXILIAR ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA

Ruben Ceja Castillo.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RUBEN CEJA CASTILLO	N° OFICIO: GSM / C-0998 / 2018
DEL DÍA: 11/09/2018	AL DÍA: 11/09/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

11 de septiembre de 2018.-Traslado en camioneta al pozo profundo IBM de CEA Jalisco, del parque Industrial El Salto Jalisco, con el fin de realizar pruebas de equipos de control de motores que se utilizan en las pruebas de productividad de pozos profundos. Para la prueba se conto con el apoyo de Ing. Ricardo Álvarez e Ing. Fernando Cid, especialistas en convertidores de frecuencia.

El equipo es marca Danfoss, 440-460 volts. Se procedió a instalar el convertidor con alimentación del transformador, 440 volts, 3 fases, para trabajar la bomba sumergible instalada en el pozo profundo, trabajando sin problemas y verificando que el convertidor genera el efecto de armónicas, dentro de un rango aceptable en la red de alimentación eléctrica, este efecto normalmente se amortigua en los transformadores cuando la alimentación proviene de la red de C. F. E. Posteriormente, se conectó la alimentación eléctrica del generador Diesel de 80 KW, 220-440 volts, 3 fases, y se procedió a trabajar el equipo de bombeo, el equipo arrancó bien, pero se observó con el analizador de parámetros eléctricos, que el efecto de armónicas se refleja como un incremento de voltaje en la línea de alimentación del generador, lo que provoca que el valor de velocidad se proteja, provocando en el generador alto voltaje.

Se concluye que el convertidor requiere un reactor de protección de armónicas cuando este opere con el generador Diesel – Eléctrico.

Finalmente, se deja conectado el arrancador a tensión reducida del propio pozo IBM, se probó y queda en condiciones normales de operación.

Regreso a Guadalajara en pick up.

COMENTARIOS:


VARILLA COOPER WELD 5 8 X 1.5, para realizar conexión a tierra física. CONECTOR P/ VARILLA 5/8, Para realizar el herraje mecánico. 3 CONECTOR COBRE CANON LARGO CAL-2 para realizar las conexiones de cable calibre 2. 3 CONECTOR COBRE CANON LARGO CAL-6 para realizar las conexiones de cable calibre 6.

Se cumplió con el servicio solicitado



Se resguardó vehículo en almacén de Francia.

El Ing. Rogelio Barragán Cervantes, autorizo compra de elementos descritos

Ruben Ceja



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RUBEN CEJA CASTILLO	N° OFICIO: GSM / C-0998 / 2018
DEL DÍA: 11/09/2018	AL DÍA: 11/09/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	



DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A. DE C.V.

FACTURA

AV. ALEMANIA No. 1255-1257- MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. DEAB40202MN6

No. 244552 A a a

R.F.C. CEA-070225-JK4

TEL. Y LADA SIN COSTO: 36 14 19 89 Y 01 800 724 7285

REGIMEN FISCAL: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN 44190
EL 11/SEP/2018

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3 Tipo de Comprobante I - Ingreso

Table with customer information: NOMBRE [104268] COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, DOMICILIO FRANCIA NO 1726, COLONIA MODERNA, CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA, ORDEN DE COMPRA muestra. Includes contact info and conditions of sale.

Table with 5 columns: CANTIDAD, CODIGO, ARTICULO, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNIT., IMPORTE. Lists items like VARILLA COOPER WELD 5 8 X 1.5, CONECTOR P/ VARILLA 5/8, etc.

IMPORTE CONLETRA (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 32/100 MN)


Summary table with 2 columns: SUBTOTAL (406.31), 16 % I.V.A. (65.01), TOTAL (471.32)

FOLIO FISCAL SAT 30A3C4D9-7A44432C-AD21-482FC60E804F
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000405607284
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2018-09-11T11:30:24
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000401890324
MONEDA: MXN

PAGARÉ
POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018, LA CANTIDAD DE \$471.32 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 32/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DOMICILIO FRANCIA NO 1726
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
FOLIO FACTURA 244552 A GUADALAJARA, JALISCO-A 11/SEP/2018 11:30:36
C.P.: 44190
NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO 01 Efectivo
METODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
USO CFDI G03 Gastos en general



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
sComFGJRP7id+7531hMOPY1qccuQanV9v7bFW4x9JeyBxUJSFQ3taCln-Z82IGC2NlyBvX8lW4nL460XFORVLYGZURaYWectoZ4shVnwgGoePqMUI9K5hM566S4mXpXRET00Ly8bdnHj8idJnwp1P555zycQHRK7YWOheZb6gt
OZepiounfRnXJEGLawSpaxSHV9KFeYfZASZVMZqMOCmrgSDNkqMUQr7m1bR4GjZJ1qUp+PyrzpnBJsto4+Tavy+gFpC5mqXGd4yrgsZDz2z2bAsp1LDOvnaVGLYTR09RSpkQ3j+e+
SELLO DIGITAL SAT
sYxWmnaB4eargGd7UcWzqP0uZ+7wZS2dn3g4mZ13avLEltnkud9V31Su33MjgkwoOrCFteyFBI5LQFv12GY+PI976yV41M8qpeEclL+Oyy08AR582a+st7C570CmZdLFRAGJG40XrpY106mDZYcoq21UQ3nEiU5EJdsc4vzGAL
VigC+Lmxcnm2BVGuH1M+im7opP+7Cae2+CalYppmbHX3GDY9HteyXCoTsJnEibZFNdcccZVHG0knoFOOYpE0mqZmOqjhdZ2eY+uFgYtLJ3cZ2EFU054ZW01nHfgw+PF6FyA+
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
j1_1j3a3C4D9-7A44-432C-AD21-482FC60E804F[2018-09-11T11:30:24]xYkElWmnaB4eargGd7UcWzqP0uZ+7wZS2dn3g4mZ13avLEltnkud9V31Su33MjgkwoOrCFteyFBI5LQFv12GY+PI976yV41M8qpeEclL+Oyy08AR582a+st7C570CmZdLFRAGJG40XrpY106mDZYcoq21UQ3nEiU5EJdsc4vzGALVigC+Lmxcnm2BVGuH1M+im7opP+7Cae2+CalYppmbHX3GDY9HteyXCoTsJnEibZFNdcccZVHG0knoFOOYpE0mqZmOqjhdZ2eY+uFgYtLJ3cZ2EFU054ZW01nHfgw+PF6FyA+ [00001000000405607284]

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX



Handwritten signature: Ruben Ceja