

Fecha Pago Anticipo	11/08/2017
Fecha Elib. Compro.	21/08/2017
N° de Oficio	GSM / C-1007 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2017 9:09AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSÉ MANUEL GÓMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAY		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO      ESTADO: Círculo Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/08/2017	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SANTA FE Y REGRESO A GDL	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCEP HOSPE	Zapotlanejo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/08/2017	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SANTA FE Y REGRESO A GDL	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCEP HOSPE	Zapotlanejo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/08/2017	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SANTA FE Y REGRESO A GDL	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCEP HOSPE	Zapotlanejo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/08/2017	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SANTA FE Y REGRESO A GDL	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCEP HOSPE	Zapotlanejo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/08/2017	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SANTA FE Y REGRESO A GDL	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCEP HOSPE	Zapotlanejo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCERTO	ANTICIRO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61057	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	14/08/2017	VIATICOS	1,370.00	1,370.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/L.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DIAS COMISION	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	139,945.00 Km. / 140,493.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	18/08/2017	REALI	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	548.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio con cob	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIRO EXCEPENTE POR CARGO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR LITRO RECORRIDO	150.00		
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANIOBRAS	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$  ( MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE   
MENOS ANTICIPO   
SALDO

COMISIONADO  
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ  
AYUDANTE DE GRUA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
21 AGO 2017  
CAJA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-1007 / 2017  
DEL DÍA: 14/08/2017 AL DÍA: 18/08/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

14 AGOSTO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO CON PICK UP PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO LA MEZQUITERA. SE RETIRARON 13 TRAMOS DE 6.40 Y 1 DE 1 ½ DANDO UN TOTAL DE 78.40 METROS, SE ESPERO VIDEO.  
15 AGOSTO 2017 SE TOMO VIDEO DETECTANDO UNA PROFUNDIDAD DE 185 METROS, INICIO DE RANURADO A LOS 22 METROS Y NIVEL ESTATICO A LOS 65.20 SE INICIO CON REHABILITACIÓN COLOCANDO CEPILLO DE 8", CEPILLANDO PARTE DE LA TARDE.  
16 AGOSTO 2017 SE CONTINIO CON EL CEPILLADO.  
17 AGOSTO 2017 SE PISTONEO Y SE CUCHAREO POR LA TARDE, SE ESPERO BOMBA.  
18 AGOSTO 2017 INSTALACIÓN DE BOMBA KOR 150R/8/2ª, CON MOTOR FRANKLIN DE 20 HO A 440 VOLTS, SE CHECO NIDEL ESTATICO ESTANDO A 64.20, NIVEL DINAMICO A 70 METROS, VOLTAJE 457-457-457, AMPERAJE 20-20-20, TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CABLE DE 3X4. TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LOS TRASLADO DIARIOS SE REALIZARON EN LA PICK UP A MI CARGO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-1007 / 2017  
DEL DÍA: 14/08/2017 AL DÍA: 13/08/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>COMITE DEL AGUA POTABLE DE LA MEZQUITERA</p>	<p><i>Deves</i></p>