

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo: | 21/08/2017 |
| Fecha Elab/Compro: | 28/08/2017 |
| Nº de Oficio: | GSM / C-1031 / 2017 F |
| RESUMEN/COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 28 2017 1:27PM

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO: | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO: | ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN | PUESTO: | AUXILIAR ELECTROMECANICO |
| ACOMPANA: | | PUESTO: | |

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE/COMPROBADO |
|---|--|--|---|--|
| 22/08/2017 | MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1): 0.00 | MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 | MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 JUS/EXCE/HOSP: | MUNICIPIO: Autlán de Navarro *(404.00) - **IVA \$(54.32) |
| ACTIVIDAD: Traslado al municipio de Autlan para atencion a oficio con numero de control 33271 revision de equipo de bopmbeo de pozo profundo 18 | | | | |
| 23/08/2017 | MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1): 0.00 | MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 | MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 JUS/EXCE/HOSP: | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en el municipio de Autlan para atencion a oficio con numero de control 33271 revision de equipo de bombeo de pozo profundo 18 y regreso a Guadalajara | | | | |
| 24/08/2017 | MUNICIPIO: Amatlán \$ 73.00 GD: (1): 0.00 | MUNICIPIO: Amatlán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 | MUNICIPIO: Amatlán \$ 73.00 JUS/EXCE/HOSP: | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: Traslado al municipio de Amatlán para atencion a oficio con numero de control 32806 revision de equipos de bombeo de pozos profundos y regreso a Guadalajara | | | | |

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO PLACAS | JN 61044 | *CON RECARGA | |
|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|----------|-------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| FECHA SALIDA: | 22/08/2017 | VIÁTICOS | 1,378.00 | 1,378.00 | 54.32 | \$ 0.00 | TIPO/CILINDROS/IREND: | F-150 I 6 Cil. I 6.5 Kmil. | | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA/MODELO: | Ford I 2007 | | |
| DIA(S) COMISIÓN: | 3 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL/FINAL: | 221,827.00 Km. I 222,495.00 Km. | | |
| FECHA DE REGRESO: | 24/08/2017 | PEAJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM RECORRIDO: | 668.00 Km. | | |
| HORA DE REGRESO: | 20:00 Hrs. | TRANSPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2017 | | | | ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROBADO: | 0 + 0 + 0 = 0 | | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: | 450.00 | | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO: | 0.00 | | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO/COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 | | |
| | | | | | | | VALES A REGRESAR: | 0.00 \$ | | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,378.00** (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 1,378.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 1,378.00 |
| SALDO | \$ 0.00 |

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

Oficio Delegado
GSM-148/2017



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-1031 / 2017

DEL DÍA: 22/08/2017 AL DÍA: 24/08/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

El día 22 de Agosto del 2017 se acudió al municipio de Autlán de Navarro, Jal. Para la atención a oficio de solicitud con número de control interno 33271 para la revisión de equipos de bombeo de los pozos profundos 4, 12 y 18 de la cabecera municipal con los siguientes valores de operación:

Pozo 4

Gasto: 52.70 L.p.s.

ATR 150 H.P.

Voltaje entre fases: 460 – 462 – 466 Volts

Corriente por fase: 144 – 146 – 151 Amp

N.D. 21.00 metros.

Columna de bombeo de 8" de diámetro y 90 mts. De longitud.

Potencia Total: 98.29 Kw

Factor de Potencia: 83 %

Presión en tren de descarga: 3.40 Kg/cm²

El día 23 de Agosto del 2017

Pozo 12

Gasto: 47.00 L.p.s.

ATR 200 H.P.

Voltaje entre fases: 455 – 454 – 459 Volts

Corriente por fase: 185 – 173 – 176 Amp

N.D. No se pudo revisar por falta de poliducto, en 2016 se registró un nivel de 61.50 mts.

Columna de bombeo de 8" de diámetro y 91.50 mts. De longitud.

Potencia Total: 115.86 Kw

Factor de Potencia: 77 %

Presión en tren de descarga: 5.80 Kg/cm²

Pozo 18

Gasto: 59.50 L.p.s.

ATR 200 H.P.

Voltaje entre fases: 457 – 450 – 453 Volts

Corriente por fase: 183 – 178 – 170 Amp

N.D. No se pudo revisar por falta de poliducto, en 2016 se registró un nivel de 40.00 mts.

Columna de bombeo de 8" de diámetro y 91.5 mts. De longitud.

Potencia Total: 112.60 Kw

Factor de Potencia: 81 %

Presión en tren de descarga: 5.00 Kg/cm²

El día 24 de Agosto del 2017 se acudió al municipio de Amatitan, Jal. Para la atención a oficio de solicitud con número de control interno 32806 para la revisión de equipos de bombeo de los pozos profundos de la cabecera municipal con los siguientes valores de operación:

Pozo Tateposco

Gasto: 16.00 L.p.s.

ATR 60 H.P.

Voltaje entre fases: 426 – 431 – 426 Volts

Corriente por fase: 64 – 65 – 67 Amp

N.D. 110.00 metros.

Columna de bombeo de 4" de diámetro y 134.40 mts. De longitud.

Potencia Total: 42.86 Kw

Factor de Potencia: 88 %

Presión en tren de descarga: 4.50 Kg/cm²

Pozo Ahuilote

Gasto: 24.00 L.p.s.

ATR 75 H.P.

Voltaje entre fases: 441 – 443 – 443 Volts

Corriente por fase: 107 – 114 – 106 Amp

N.D. 144.50 metros.

Columna de bombeo de 6" de diámetro y 177.80 mts. De longitud.

Potencia Total: 70.52 Kw

Factor de Potencia: 84 %

Presión en tren de descarga: 2.80 Kg/cm²

Pozo Limoncillo

Gasto: 18.00 L.p.s.

ATR 75 H.P.

Voltaje entre fases: 422 – 423 – 423 Volts

Corriente por fase: 78 – 77 – 81 Amp

N.D. 123.40 metros.

Columna de bombeo de 4" de diámetro y 167.40 mts. De longitud.



Potencia Total: 44.24 Kw

Factor de Potencia: 76 %

Presión en tren de descarga: 2.50 Kg/cm²

COMENTARIOS:

n/a



EMISOR :

ESTANCIA VILLA REAL

BELEN ESTRELLA RAMIREZ

GUADALUPE VICTORIA 3099 CENTRO
CP 48900 - AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO



RFC: EERB600306N88
CURP: EERB600306MJCSSL09

REGIMEN FISCAL:
DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

| RECEPTOR : | | | FACTURA | |
|---|------------------------|--|---|-----------------|
| COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | | | NO 2169 | |
| AV. FRANCIA 1726 MODERNA GUADALAJARA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO RFC CEA070225JK4 | | | FECHA DE ELABORACION 2017-08-23T13:09:11 | |
| CONDICIONES | METODO DE PAGO | CUENTA DE PAGO | SERIE CSD | |
| CONTADO | 28 TARJETA DE DEBITO | 6074 | 00001000000401525051 | |
| FOLIO FISCAL | FECHA DE CERTIFICACION | | SERIE SAT | |
| B9C4B470-611D-4BE6-B803-3A1BA3221440 | 2017-08-23T13:10:17 | | 00001000000406258094 | |
| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PR. UNITARIO | IMPORTE |
| 1 | NO APLICA | HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 22 DE AGOSTO A EL 23 DE AGOSTO DEL 2017 | 339.50 | 339.50 |
| | | | SUBTOTAL | 339.50 |
| | | | IVA | 54.32 |
| | | | ISH | 10.18 |
| | | | RETENCION IVA | 0.00 |
| | | | TOTAL | \$404.00 |

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B9C4B470-611D-4BE6-B803-3A1BA3221440|2017-08-23T13:10:17|dZoTh9qE9q51Zzyk4YOVh1A/unbc97enXw6QGcwr+VMY9HAY10/SJ1GAfdYbN0ABMhZJJ5NeR8mIu8kixlyxIgh1RpmCxlbr1tkuU
D1E5SivFDvxYzsltAsuwSpGcCs/K7Imhxwnrs0fxs4F/ZveWQWxcrCATQzaPmeYyGeBD5pUbiFQsVw/pkqQBwb0L+T86/ARSPINdCld287NHwDmlL24MxwVC0aBGNPR3rS0d1cnbIM9cZ0Ee8VEQ8VQXFcJl
jjSV8Rbh6Lh+JF1vXXwm/m+LSa/++JUPoOcSGoYFgk1TXnJVJGHxYtz7oFnLTKPipALnU4g==|00001000000406258094||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dZoTh9qE9q51Zzyk4YOVh1A/unbc97enXw6QGcwr+VMY9HAY10/SJ1GAfdYbN0ABMhZJJ5NeR8mIu8kixlyxIgh1RpmCxlbr1tkuUsp2vHD1E5SivFDvxYzsltAsuwSp
s/K7Imhxwnrs0fxs4F/ZveWQWxcrCATQzaPmeYyGeBD5pUbiFQsVw/pkqQBwb0L+T86/ARSPINdCld287NHwDmlL24MxwVC0aBGNPR3rS0d1cnbIM9cZ0Ee8VEQ8
FcJlJbFXPxxjSV8Rbh6Lh+JF1vXXwm/m+LSa/++JUPoOcSGoYFgk1TXnJVJGHxYtz7oFnLTKPipALnU4g==

SELLO DEL SAT

h8f3YTCmqK093Ibe413n6dEMk8DmK3OXez9P+I+gvzU1ool0CtZrYeO2Y6OpIT250mwEUwzvazB2mdGR/x3NS8N9RDWtyYbAFJQU0sU9WzSmLbKW89xETABMS7
EKAIZHOHYeX0MsAl0NJMcndp7XONUV0J0GyketSKoJTntqJLCIt4PFLCs4SjgzP5QwJPC++6fHPF96XugkQptp9g0JJoA1r6SwNNS7YV44ix2VibukEsGr9e6jWIZY9xmH
Q8MwxiiGLVQ41OKD0Ys6O2LlrZL9Er16103d+e7k3y88otVCTIWAk1hp4ymTbM6PvipX0nhww3PA==

Este documento es la representación impresa de un CFDI.

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN | Nº OFICIO: GSM / C-1031 / 2017 |
| DEL DÍA: 22/08/2017 | AL DÍA: 24/08/2017 |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---------------------------------|--|
| AGUA POTABLE | <p>Daniel Alejandro Alvarez Meza</p> <p>Josce Aemppo Perez Rivera</p> |



GSM-148/2017

Gerencia de Apoyo Municipios

Asunto: Oficio Delegatorio

Guadalajara, Jalisco 21 de Julio del 2017

Ing. Eduardo Huerta Oviedo
Jefe de Pozos
Presente.

Por medio de la presente, me permito informarle que en virtud de que estaré ausente los días 27, 28 de julio, 04, 07, 11, 14, 15, 25, 28 y 29 de agosto del presente año, he tenido a bien designarle para que en mi ausencia, suscriba la documentación relativa al buen funcionamiento de la Gerencia de Servicio a Municipios, por lo que deberá conducir la misma con el más alto sentido de la responsabilidad.

De lo anterior debo mencionarle que esta delegación de funciones sólo surte efectos durante mi ausencia y sin perjuicio del ejercicio directo de mis funciones, por lo que durante su ejercicio y a mi regreso deberá rendir el informe correspondiente en torno a los asuntos que fueron atendidos y decisiones adoptados.

Sin más por el momento quedo de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

Lic./Arg. José Manuel Gómez Padilla
Gerente de servicio a Municipios



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

C.C.-Ing. Ernesto Marroquín Álvarez.- Director de Apoyo a Municipios -CEA
JMGP/ew

Recibido 21/Julio/2017

