

Fecha Pago Anticipo	03/10/2016
Fecha Elaboración Compro	14/10/2016
Nº de Oficio	GSM / C-1106 / 2016 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 14 2016 11:16AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	RUESTO	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPANAY		RUESTO	

LABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario
---------------------	--	--------------------------	---------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/10/2016	MUNICIPIO: Zapotlán del Rey \$ 75.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a Zapotlán del Rey para atención de control No. 30671 y regreso a Guadalajara y Apoyo emergente por inundación	Zapotlán del Rey \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/10/2016	MUNICIPIO: Zapotlán del Rey \$ 75.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a Zapotlán del Rey para atención de control No. 30671 y regreso a Guadalajara	Zapotlán del Rey \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/10/2016	MUNICIPIO: Zapopan \$ 0.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: Apoyo ewmergente desagüe de caracamos	Zapopan \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/10/2016	MUNICIPIO: La Manzanilla de la Paz \$ 75.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: Traslado y revisión de equipo de bombeo de pozo Villa Morelos y regreso a Guadalajara	La Manzanilla de la Paz \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP	La Manzanilla de la Paz \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/10/2016	MUNICIPIO: Zapotlán del Rey \$ 75.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a Zapotlán del Rey para atención de control No. 30671 y regreso a Guadalajara	Zapotlán del Rey \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP	Zapotlán del Rey \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61044	*CON RECARGA
FECHA SALIDA: 04/10/2016	VIÁTICOS	609.00	958.00	0.00	\$ -349.00	TIPO/GILINDROS/TRENDI	F-150 I 6 Cil. I 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO	Ford I 2007	
DIA(S) COMISIÓN: 5	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	199,763.00 Km. I 200,764.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 13/10/2016	PEAJES	900.00	585.00	80.69	\$ 315.00	KM RECORRIDO	1,001.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 20:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,110.00	
JUST VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICPO X COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,509.00** (MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,543.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,509.00
SALDO	\$ 34.00

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJERO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-1106 / 2016

DEL DÍA: 04/10/2016 AL DÍA: 13/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día 04 de Octubre del 2016 se acudió en coordinación con Avelardo Gutiérrez M. Director del sistema de agua potable del municipio de Zapotlán del Rey, Jal. Para realizar la revisión de los pozos profundos 1 y 2 de la cabecera municipal, Pozo 1 La Colonia y Pozo 2 Santiago con los siguientes resultados:

Pozo 1 Zapotlán del Rey	Pozo 2 Zapotlán del Rey
Gasto: 20.00 l.p.s.	Gasto: 15.00 l.p.s.
Volts: 219 – 218 – 219	Volts: 438 – 437 – 438
Amp: 105 – 114 – 101.	Amp: 50 – 50 – 47
ND: 70.00 mts.	ND: 49.00 mts.
Presión: 4.20 Kg/cm ² .	Presión: 5.00 Kg/cm ² .
Pozo 1 La Colonia	Pozo 2 Santiago
Gasto: 4.50 l.p.s.	Gasto: 19.77 l.p.s.
Volts: 220 – 220 – 220	Volts: 432 – 431 – 432
Amp: 22 – 21 – 22.	Amp: 58 – 59 – 57
ND: Poliducto Obstruido.	ND: No Poliducto
Presión: 2.40 Kg/cm ² .	Presión: Sin Dato

El día 06 de Octubre del 2016 se acudió en coordinación con Avelardo Gutiérrez M. Director del sistema de agua potable del municipio de Zapotlán del Rey, Jal. Para realizar la revisión de los pozos profundos 1 Oatlán y 2 Cerritos con los siguientes resultados:

Pozo 1 Oatlán	Pozo 2 Cerritos
Gasto: 12.00 l.p.s.	Gasto: 6.68 l.p.s.
Volts: 432 – 430 – 427	Volts: 438 – 437 – 442
Amp: 55 – 54 – 53.	Amp: 33 – 30 – 33
ND: 49.00 mts.	ND: 135.00 mts.
Presión: 1.70 Kg/cm ² .	Presión: 1.50 Kg/cm ² .

El día 06 y 07 de Octubre del 2016 Se acudió a La Huisachera del Municipio de El Salto, Jal. Para apoyo emergente en traslado e instalación de equipo de bombeo tipo barqueño y planta generadora de energía para desagüe de inundación realizando trabajos en coordinación con René Salazar de Protección Civil del municipio.

El día 10 de Octubre del 2016 Se acudió a las Villas Panamericanas del municipio de Zapopan, Jal. Para apoyo emergente para desagüe de cárcamos de aguas residuales y pluviales en coordinación con C. Alfonso González Agapito, encargado de los edificios en donde se realizaron los trabajos en los cárcamos de Bombeo, llegando al lugar y encontrando que no se cuenta con servicio de energía eléctrica, pero están instalados unos generadores de emergencia los cuales se encendieron para su operación, logrando desaguar 1 cárcamo de bombeo de aguas pluviales del edificio 4 cuerpo 3 y 2 cárcamos de bombeo de aguas pluviales del edificio 3 y el cárcamo de bombeo de aguas residuales y pluviales situado en el edificio 4 a un lado de la Planta Tratadora de Aguas Residuales.

El día 11 de Octubre del 2016 se acudió a la localidad de Villa Morelos municipio de La Manzanilla de La Paz, Jal. Para la revisión del equipo de bombeo del pozo profundo ya que se reportó que no encendía, se revisó y se detectó que existe falla en el motor, se sugirió retirar el equipo y enviarlo a reparación.

El día 13 de Octubre del 2016 se acudió en coordinación con Marco Antonio Contreras Castro, Fontanero del sistema de agua potable del municipio de Zapotlán del Rey, Jal. Para realizar la revisión de los pozos profundos 1 Chila, 1 La Cañada y Pozo 1 Tecualtitan con los siguientes resultados:

Pozo 1 Chila
Gasto: 7.14 l.p.s.
Volts: 214 – 214 – 215
Amp: 58 – 52 – 58.
ND: 68.00 mts.

Pozo 1 La Cañada
Gasto: 3.00 l.p.s.
Volts: 243 – 243 – 242
Amp: 25 – 23 – 24

COMENTARIOS:

Se amplió la comisión por trabajos

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 5-0009542198 CARRIL:5 B

01105200-09808279-633D13ED-3D91C9C1

EFFECTIVO
04/10/2016 09:33:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00

01105200-09808279-633D13ED-3D91C9C1



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: OCOTLAN
TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLAN
FOLIO = 2-0000261536 CARRIL:12 B

01212200-00363848-36CD06A9-825F8A11

EFFECTIVO
04/10/2016 10:07:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 91.38 14.62 106.00

01212200-00363848-36CD06A9-825F8A11



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: OCOTLAN
TRAMO: ZAPOTLAN - GUADAJALARA
FOLIO = 2-0000278525 CARRIL:11 A

01211100-00381989-50A0E649-6E832A7E

EFFECTIVO
04/10/2016 14:28:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 91.38 14.62 106.00

01211100-00381989-50A0E649-6E832A7E



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: OCOTLAN
TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLAN
FOLIO = 2-0000261899 CARRIL:12 B

01212200-00364233-763E60FC-28050841

EFFECTIVO
06/10/2016 10:14:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 91.38 14.62 106.00

01212200-00364233-763E60FC-28050841



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: OCOTLAN
TRAMO: ZAPOTLAN - GUADAJALARA
FOLIO = 2-0000278920 CARRIL:11 A

01211100-00382403-E724369B-681AAC65

EFFECTIVO
06/10/2016 13:46:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 91.38 14.62 106.00

01211100-00382403-E724369B-681AAC65



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: OCOTLAN
TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLAN
FOLIO = 2-0000263328 CARRIL:12 B

01212200-00365703-F3AB3A79-A45

EFFECTIVO
13/10/2016 10:00:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 91.38 14.62 106.00

01212200-00365703-F3AB3A79-A453814C




Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

Comprobante de peaje para realizar los trabajos con la comisión GSM/C-1106/2016.

ARATH JUAN A. SÁNCHEZ VIRGEN
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Nº OFICIO: GSM / C-1106 / 2016
DEL DÍA: 05/10/2016	AL DÍA: 07/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>2015  2018</p> <p>AGUA POTABLE</p>  	<p>Abelardo Gutierrez M </p> <p>DIRECTOR P.C. Y BOMBEROS DEL SALTO JAL. ISAAC OCHOA OCHOA </p> <p> Alfonso Gonzalez A. Encargado de Villas Panamericanas</p> <p>Aurora Chavez Directora de Agua Potable </p>