

Fecha de Salida	30/11/2016
Fecha de Retorno	06/12/2016
Nº de Oficio	GSM / C-1384 / 2016 F
Resumen de Comisión	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 6 2016 11:11AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PROBADO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	PROBADO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
COMPRANAVE		PROBADO	

REPARADOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IRIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESTADO: Oficio Comprobado, Rendiente, Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAVINO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/11/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00	Mezquitic \$ 128.00	Mezquitic \$ 73.00	Mezquitic *(324.99) - **IVA \$(43.70)
ACTIVIDAD: Traslado a Mezquitic Jalisco				
01/12/2016	MUNICIPIO Mezquitic \$ 75.00 GD: 0.00	Mezquitic \$ 128.00	Mezquitic \$ 73.00	Mezquitic *(324.99) - **IVA \$(43.70)
ACTIVIDAD: Revisión de equipo de bombeo mediante energía solar Oficio 1350/16/PMPAL				
02/12/2016	MUNICIPIO Mezquitic \$ 75.00 GD: 200.02	Mezquitic \$ 128.00	Mezquitic \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Revisión de equipo de bombeo mediante energía solar Oficio 1350/16/PMPAL				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACA	JN 61029	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIATICOS	1,303.00	1,402.98	87.39	\$ -99.98	TIPO CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	200.02	27.59	\$ -200.02	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DIAS COMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KILOMETRAJE	134,939.00 Km. / 135,757.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	RENTA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	818.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016					0 + 0 + 0 = 0	
HORA DE COMPROBACION							720.00	
JUSTIABLES EXCE						SALDO EN VALER RECORRIDO	0.00	
						VALOR A ANTICIPO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALER MANOBRAS	0.00	
						VALER REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,303.00 (MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS

FECHA	MONTO IVA	DETALLE DEL GASTO
02/12/2016	\$ 200.02 - IVA \$27.59	Instalación de dos tornillos al brazo auxiliar de la dirección

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,603.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,303.00
SALDO	\$ -300.00

COMISIONADO *Ruben Ceja*
RUBEN CEJA CASTILLO
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-1384 / 2016

DEL DÍA: 30/11/2016 AL DÍA: 02/12/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

30 de Noviembre de 2016, en atención al oficio 1350/16/PMPAL me trasladé a Mezquitic Jalisco para realizar revisiones electromecánicas en estaciones de paneles solares.

01 de Diciembre de 2016 me trasladé a las localidades de Pueblo Nuevo y Santa Catarina para realiza diagnostico de estaciones en paneles solares y equipo eléctrico dando el siguiente diagnostico:

Pueblo Nuevo, Manantial uno se cuenta con 12 paneles de 18 V DC y 4 de 12 VDC, un panel se encontraba aislado por lo que se realizó la conexión para tener el sistema totalmente cerrado, el voltaje se encontró a 151.7 V DC, se reviso sistema de control Solartronic SA 1500 marca Grundfos, se realizó encendido y apagado de conjunto motor-bomba existiendo falla underload, el cual se protege el equipo, se realizó en seguida prueba sin carga, dando el mismo resultado, por lo que indicó que los paneles se encuentran bajo de voltaje ya que debe de estar por arriba de 250 VDC a reserva de verificar dicha falla en manual de fabricante, se tienen que sustituir paneles solares, el motor se encuentra en buen estado.

Pueblo Nuevo manantial 2 rebombeo 1, cuenta con 33 paneles, 5 dañados algunos de ellos por pedradas, originalmente eran 34 pero robaron uno, se encuentran trabajando solo 28 paneles , generando 503.5 VDC, 18 VDC por panel, el equipo de control no enciende, se necesita interface para diagnosticar falla en panel digital JP6E8000, el motor se encuentra en buen estado.

Pueblo Nuevo manantial 2 rebombeo 2, cuenta con 34 paneles fotovoltaicos, 6 se encuentran dañados por pedradas 9 no funcionan, solo 19 se encuentran operando generando 340 VDC, cada uno es de 18 VDC, el control se encuentra totalmente quemado y destruido, se tiene que reemplazar las celdas fotovoltaicas dañadas y un nuevo digital panel. El motor se encuentra en buen estado.

Santa Catarina cuenta con cuadro de control maestro-esclavo junto con banco de baterías, 28 en total de 6 VDC cada una, no cargan las baterías se midió un voltaje de 1.8 a 2.6 VDC por cada una, se necesita reemplazar baterías, cuenta con modulo fotovoltaico solartec S60PC. . El motor se encuentra en buen estado.

02 de Diciembre de 2016 me trasladé de regreso a Guadalajara.

En todas las actividades realizadas estuve en compañía del Director de Agua Potable y Alcantarillado Mauricio Fabián Alarcón Muñiz y Antonio C.

COMENTARIOS

La factura con número de folio A 372 fue autorizada por el Ing. Eduardo Huerta Oviedo debido a que se desprendieron dos tornillos del brazo auxiliar de la dirección, por lo cual fue necesaria la instalación y compra de dichos tornillos anexo fotografías.

02 de Diciembre de 2016 resguardé el vehículo asignado en almacén de Francia.

Ruben Ceja

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 372**

Folio Fiscal: ED5A7B44-3A1F-4A19-BB9E-3C802E67201E

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000306417766	00001000000202864883
Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
2016-12-04T21:53:26	2016-12-04T21:53:28
Tipo de comprobante	Método de Pago
Factura electrónica	01 - Efectivo.

Expedido en: Mezquitic

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

VICTOR MANUEL ROBLES DORADO

RODV700905E62

Apiario 4 centro

Mezquitic, Mezquitic, Jalisco, México, CP 46040

Datos del Receptor

Comisión estatal del agua de Jalisco

CEA070225JK4

Francia 1726 Moderna

Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico, CP 44190

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	instalacion de dos tornillos al brazo auxiliar de la direccion	\$ 172.43	\$ 172.43
				Subtotal	\$ 172.43
Total con letra: Doscientos pesos 02/100 M.N.				IVA (16% Traslado)	\$ 27.59
				Total	\$ 200.02



Cadena Original del Timbre

||1.0|ED5A7B44-3A1F-4A19-BB9E-3C802E67201E|2016-12-04T21:53:28|e3ez6K2iGpplBsl/cMhEIKUbdKIG4axMKZk6HqHFmckly9exqo4Fz4fNRSgyrVDeEYDKXEFIUm8h6PI+kUTuMPU8vs2WdxPxUQ5tlhOd3yAgDWbPoDaiXa3yq15YnScSoqglvaiHPZq+0mVqdLPDL/3YzcoxsmCwPZ2l/mMpg0=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

e3ez6K2iGpplBsl/cMhEIKUbdKIG4axMKZk6HqHFmckly9exqo4Fz4fNRSgyrVDeEYDKXEFIUm8h6PI+kUTuMPU8vs2WdxPxUQ5tlhOd3yAgDWbPoDaiXa3yq15YnScSoqglvaiHPZq+0mVqdLPDL/3YzcoxsmCwPZ2l/mMpg0=

Sello Digital del SAT




ETsRuwCJ4FvRfr0xuv+L9GIz++T1yj5d+FdFkt+cosXSPUApE7yndZgPSetuB769u56Gbz1oWfeMCbYOo0ZgkHZ8Lo6w1wKZDDT08b9HTBpyXy3wVWgUAuhPFEVceIEIRUXUwrTvQfdPSo/hPdkGsCr6p3OAL4i8Slqj3cSE6g=

Régimen de Incorporación Fiscal.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Reuben C. Eder





NO. CERTIFICADO 00001000000302102378
 CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
 CERTIFICACIÓN 02/12/2016 10:02:50
 RFC RACM380805BR5

Ma. de la Luz Ramos Chávez
 email: hotelcaprichomezquiticjal@gmail.com

Factura 2237
 022B26B8-2560-4768-809E-746A12294162

Victoria No. 53. Col. Centro
 C.P. 46040. Mezquitic, Jalisco. México

Receptor.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RFC: CEA070225JK4
 FRANCIA No. 1726
 Col. MODERNA. C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. México.

Régimen Fiscal

+ Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Condiciones de Pago

Método de Pago
 01 EFECTIVO

Fecha

2 de diciembre de 2016 09:56:46

Forma de Pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición

MEZQUITIC, JALISCO
 Datos de Cuenta
 NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.000	No aplica	HABITACION SGL 30 NOVIEMBRE Y 01 DICIEMBRE 2016	\$ 273.1000	\$ 546.20

Observaciones

Huésped Ruben Ceja Castillo
 Hab 14 Reg100 y 105

CANTIDAD CON LETRA
 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

Subtotal:	\$546.20
I.V.A. (16%) :	\$87.39
I.S.H. (3%) :	\$16.39
Total:	\$649.98
Moneda	Pesos



Sello Digital del CFDI

hengsYUIU5QXR7R11QnzMQ/16kssN1glBW8wE0VBOabahFCquLSZWEqxve7WymoX2pFuaI9zhfauU0+7/
 yHYeIMHF1+7RE5+a36WHRTb2Mwuk1BLD99Q1WZEAWaO7+dLPmQ6oK5aRVsOHlxhz2dHciepb1Sx62IFTzeQn3Eu7s=

Sello SAT

X4IsyHROvol74dU6hVL1ITUIhp2ITG9FLJjqs6BB1ym2R74OQRBOS4++yjkIM6APM+EelG55LPITPmV/
 nuwlHlfoayCT4Bspza5aryXABrjbyBSCQ002Kz5fb8TrRLpClqpdXOf2zk030EmIETTpoWGTnlRkqvCbrMTLGHGO/s=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0|022B26B8-2560-4768-809E-746A12294162|2016-12-02T10:02:50Z|hengsYUIU5QXR7R11QnzMQ/
 16kssN1glBW8wE0VBOabahFCquLSZWEqxve7WymoX2pFuaI9zhfauU0+7/
 yHYeIMHF1+7RE5+a36WHRTb2Mwuk1BLD99Q1WZEAWaO7+dLPmQ6oK5aRVsOHlxhz2dHciepb1Sx62IFTzeQn3Eu7s=|00001000000202864530]]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-1384 / 2016

DEL DÍA: 30/11/2016 AL DÍA: 02/12/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Mauricio F Alarcón M.</p>