



ARQ. MANUEL ALEJANDRO CAZARES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, S.A. DE C.V.
CALLE RÍO LERMA N° 2084
COLONIA LAS ÁGUILAS
ZAPOPAN, JALISCO.
TELEFONO: 3632-6199 CELULAR: 333-201-9962

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **2429**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-024-02/2014**, con número de oficio **UEPCB/DG-0854/CSVA-0699/2014**, emitido el **14 de Febrero de 2014**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES** a la **Estación de Servicio denominada "Combustibles Carreteros Carco, S.A. de C.V.", E.S. 12437**, con ubicación en **Autopista Guadalajara- Colima Km 95+700, Ejido Huescalapa, Municipio de Zapotiltic del Estado de Jalisco**; donde se plantea la instalación de **3 (tres) tanques de almacenamiento nuevos de doble pared siendo 1 (uno) de capacidad para almacenar 100,000 litros de gasolina Magna y 1 (uno) con una capacidad para 80,000 litros para gasolina Premium y 1 (uno) con una capacidad para 100,000 litros para Diesel, proyectando tener en las instalaciones una capacidad nominal de 280,000 litros de combustibles, esto al cumplir con los siguientes indicadores:**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE
"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL
Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"
"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco, a 15 de Abril de 2015
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

ING. MIGUEL RAMOS ZEPEDA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para su control.
c.c.p. Expediente (C-2429)
JTLR/JPVL/MRZ/mlvz*

