



C. LUIS FELIPE ECHAVARRÍA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.
PROLONGACIÓN GOBERNADOR CURIEL N° 6171
COLONIA ARTESANOS
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
TELÉFONO: 01-(55)-9138-4670
CORREO ELECTRÓNICO: julio.espinosa@terpel.com

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de Protección Civil y a la documentación recibida en este Organismo con número de control de Oficialía de Partes **2979**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil aplicables en la materia y lo determinado en los Dictámenes de Estudio de Riesgos **ER-080-12/2016** y **ER-014-03/2018**, emitidos los días **21 de diciembre de 2016** y **09 de abril de 2018**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN CONDICIONADA PARA EL INICIO DE OPERACIONES** a las nuevas instalaciones de la **Estación de Suministro de Gas Natural Comprimido**, propiedad de la empresa **Combustibles Ecológicos Mexicanos, S.A. de C.V. (Etapa 1)**, en una superficie de 3,259.50 m², con coordenadas geográficas (20°35'03.16"N, 103°21'12.55"W), en el domicilio ubicado en **Prolongación Gobernador Curiel N° 6171, Colonia Artesanos**, en el Municipio de **San Pedro Tlaquepaque**, del Estado de **Jalisco**; donde se encuentra instalada una **Estación de Servicio de Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular GNCV (primera etapa)**, la cual consta de una interconexión al gasoducto que transporta gas natural, con una Estación de Regulación y Medición (ERM), la cual después del proceso de secado (filtración), pasa a la Estación de Compresión (EC, 1 compresor de 4 etapas con presión máxima de trabajo para 250 bar, marca ARIEL), almacenando el GNCV en su **primera etapa** un (1) sistema de cascada compuesto por **16 tanques verticales** con capacidad cada uno de 125 litros, **almacenando un total de 2,000 litros** de volumen al 100% base agua, para abastecer del hidrocarburo a **2 (dos) islas para suministro**; condicionado a presentar en un plazo no mayor a 40 días naturales contados a partir de la notificación del presente, lo siguiente:

- Dar total y cabal cumplimiento a las omisiones 1, 3 y 4 asentadas en el Acta No. 19-CSVA-0349-03/2018, con fecha de 23 de marzo de 2018, así como al indicador 2 de los Dictámenes de Estudio de Riesgos **ER-080-12/2016** y **ER-014-03/2018**, presentando evidencia fotográfica y documental.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la Protección Civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.


ATENTAMENTE

2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 27 de Abril de 2018

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBOS



C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y ASESORÍA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.
c.c.p. Expediente (C-2979)
JTJR/JPV/LPP*egcc

I.Q. LEONARDO PALOMINO PORRAS

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx