



**C. ROSA MARÍA FRANCO AGUIRRE**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**MONDYAL LAVANT S.A. DE C.V. E.S. 13508**  
**AVENIDA SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA (CARRETERA A CHAPALA) N° 3800**  
**COLONIA LA DURAZNERA**  
**SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO**  
**TELÉFONOS: 38373760**

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con número de control de oficialía de partes **2658**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-059-11/2017**, emitido el **16 de Noviembre de 2017 y en seguimiento al Acta Circunstanciada N° 19-CSVA-0272-02/2018**; por lo que se otorga la **Autorización para el Inicio de Operaciones de la Estación de Servicio** propiedad de la empresa denominada **Mondyal Lavant S.A. de C.V., E.S. 13508**, manifestando como domicilio pretendido en **Periférico Sur Manuel Gómez Morín No. 5879, colonia López Cotilla, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, del Estado de Jalisco; donde se plantea la instalación de dos (2) tanques nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustible, siendo el primero con capacidad para 60,000 litros de gasolina magna y el segundo tipo bipartido, teniendo en la primera sección un almacenamiento para 40,000 litros de gasolina Premium y en la segunda sección un almacenamiento para 60,000 litros de diésel, siendo un almacenamiento nominal de las instalaciones de 160,000 litros de combustibles.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

**ATENTAMENTE**  
**"2018 Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta**  
**y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 27 de Marzo de 2018

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL**  
**DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



*[Signature]*  
**C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,**  
**VIGILANCIA Y ASESORÍA**

*[Signature]*  
**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

*Recibi Original*  
*04/03/18*  
*[Signature]*  
*Rosa María Franco G.*

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control.  
c.c.p. Expediente (C-2658)  
JTLR/JPVL/INS/ama

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.  
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.  
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3675-3060  
jalisco.gob.mx