



C. LORENA JOHANA RODRÍGUEZ VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
COMBUSTIBLES HALCÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CALLE JOSÉ PANTOJA GÓMEZ N° 3588
COLONIA LOMAS DE OBLATOS
GUADALAJARA, JALISCO
TELÉFONO: (33) 15202476, 13337308

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracciones I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de Protección Civil y a la documentación recibida en este Organismo, registrada con los números de control de Oficialía de Partes: **11504, 11601, 11713 y 12529**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-027-05/2018** expedido mediante oficio **UEPCB/DG-3014/CSVA-2243/2016**, emitido el **25 de mayo de 2018** y en el **Acta Circunstanciada N° 19-CSVA-1113-11/2018**; por lo que se otorga la **Autorización Condicionalmente Procedente para Inicio de Operaciones** de la Empresa denominada **"Combustibles Halcón de México, S.A. de C.V."**, ubicada en **Carretera Guadalajara - El Salto N° 3000-A, Colonia El Verde, Municipio de El Salto, Jalisco, donde se plantea la instalación de dos (2) tanques nuevos especiales de doble pared, siendo el primero con capacidad para 100,000 litros de Gasolina Magna, el segundo tipo bipartido, conteniendo en la primera sección 40,000 litros de Gasolina Premium y 80,000 litros de Diésel en la segunda, siendo un total de 220,000 litros de combustibles**; esto al presentar en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la notificación del presente, el cumplimiento a los puntos 1, 2 y 19 del acta mencionada anteriormente, caso contrario quedará sin efecto la presente autorización.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido en la legislación en materia de Protección Civil, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en la visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma o por incumplimiento a lo solicitado, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.


El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado. Así se acordó el día de hoy, ordenando se le notifique para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco, a 11 de diciembre de 2018
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



C. VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

Recibi Original:
Lorena Johana Rodríguez
12/12/2018