



Au. 18 de marzo #750
Col. La Nogalera C.P. 44470
Guadalajara, Jalisco, México

INICIO DE OPERACIONES
Nº ES 033-12/2018

UEPCB/DG-7175/CSVA-5200/2018

C. GUILLERMO NAVEJA DE ANDA
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
GASOLINERA ESTACIÓN CAYETANO, S. A. DE C. V.
CALLE JOSÉ PANTOJA GÓMEZ Nº 3588
COLONIA LOMAS DE OBLATOS
GUADALAJARA, JALISCO
TÉLFONOS: 15 20 24 76, 13 33 73 08 Y 16 61 64 67

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracciones I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de Protección Civil y a la documentación recibida en este Organismo, registrada con los números de control de Oficialía de Partes: **12706**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, aplicables en la materia y lo determinado en la renovación del Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-033-06/2017** expedido mediante oficio **UEPCB/DG-3236/CSVA-2230/2017**, emitido el **16 de junio de 2017** y en el **Acta Circunstanciada Nº 19-CSVA-1160-11/2018**; por lo que se otorga la **Autorización Condicionalmente Procedente para Inicio de Operaciones** de la Empresa denominada **"Gasolinera Estación Cayetano, S.A. de C.V."**, ubicada en **Carretera Guadalajara-El Salto Nº 84**, en la Colonia **El Muey**, en el municipio de **El Salto**, del Estado de **Jalisco**, donde se plantea la instalación de dos (2) tanques nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustibles, siendo el primero con capacidad para 60,000 litros de Diésel y el segundo tipo bipartido, teniendo en la primera sección un almacenamiento para 60,000 litros de gasolina magna y en la segunda sección una capacidad para 40,000 litros de gasolina Premium, siendo un total de 160,000 litros de combustibles, además cuatro (4) dispensarios para despacho de combustibles;

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido en la legislación en materia de Protección Civil, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en la visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma o por incumplimiento a lo solicitado, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado. Así se acordó el día de hoy, ordenando se le notifique para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco, a 18 de diciembre de 2018
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES

I.Q. CRUZ DANIEL GARCÍA HERRERA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. - Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente C-12706
VHRG/JPVL/CDGH/ama