



Au. 18 de marzo #750
Col. La Nogalera C.P. 44470
Guadalajara, Jalisco, México

INICIO DE OPERACIONES
N° ES 028-11/2018
UEPCB/DG-7185/CSVA-5210/2018

C. HUGO BERNARDO CHANG SOTO

APODERADO LEGAL

SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., OXXO GAS NESTLÉ

AVENIDA JUAN GIL PRECIADO N° 1904-A

COLONIA LOS ROBLES

ZAPOPAN, JALISCO

TELÉFONO: 10 28 80 30, EXT. 27

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracciones I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de Protección Civil y a la documentación recibida en este Organismo, registrada con los números de control de Oficialía de Partes **11822 y 11823**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-012-03/2018**, expedido mediante oficio **UEPCB/DG-1525/CSVA-1143/2018**, emitido el **13 de marzo de 2018** y en el **Acta Circunstanciada N° 19-CSVA-1152-11/2018**; por lo que se otorga la **Autorización Condicionalmente procedente para Inicio de Operaciones** de la Empresa denominada **"Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V., OXXO Gas Nestlé"**, ubicada en **Carretera Estatal Ocotlán - Tototlán N° 2001**, Colonia **Buenavista**, Municipio de **Ocotlán**, Estado de Jalisco, donde se plantea la instalación de tres (3) tanques nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustibles, siendo el primero con capacidad para 80,000 litros de diésel, el segundo para 50,000 litros de gasolina premium y el tercero para 80,000 litros de gasolina magna, siendo un total de 210,000 litros de combustibles, además tres (3) dispensarios para despacho de combustibles diésel, premium y magna, con tres (3) mangueras por cada lado, así como 2 dispensarios únicamente para diésel:

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido en la legislación en materia de Protección Civil, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en la visita domiciliar para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma o por incumplimiento a lo solicitado, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la Protección Civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado. Así se acordó el día de hoy, ordenando se le notifique para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

ATENTAMENTE

**"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta
y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 19 de Diciembre de 2018

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

C. VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

ING. ARQ. FELIPE SALVADOR RAMÍREZ SAAVEDRA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. - Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-11822 y C- 11823)
VHRG/JPVL/FSRS/egcc*