



Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**INICIO DE OPERACIONES**  
**Nº ES 032-12/2018**  
**UEPCB/DG-7174/CSVA-5199/2018**

**ARQ. REYCE KARINA TELLEZ ORTEGA**  
**APODERADO GESTION Y PERMISOS**  
**ESTACIÓN DE SERVICIO LOS HIJUELOS, S. A. DE C. V., C. T. 10484**  
**AVENIDA CHAPULTEPEC NORTE Nº 104 TERCER PISO D**  
**COLONIA LADRÓN DE GUEVARA**  
**GUADALAJARA, JALISCO**  
**TELÉFONOS: 3600-02-72 Y 6300-04-00**

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracciones I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de Protección Civil y a la documentación recibida en este Organismo, registrada con los números de control de Oficialía de Partes: **10878, 12096 y 12372**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-074-12/2018** expedido mediante oficio **UEPCB/DG-7173/CSVA-5198/2016**, emitido el 18 de diciembre de 2018 y en el **Acta Circunstanciada Nº 19-CSVA-1116-11/2018**; por lo que se otorga la **Autorización Condicionalmente Procedente para Inicio de Operaciones** de la Empresa denominada **"Estación de Servicio Los Hijuelos, S.A. de C.V.," C.T. 10484**, con pretendida ubicación en **Carretera Internacional a Nogales Km. 42 Oriente, Margen Derecho, en el Municipio de Amatitán, Jalisco**; donde se pretende la instalación de dos tanques de almacenamiento, cilíndricos horizontales, especiales para hidrocarburos, un tanque de almacenamiento bipartido de 120,000 litros de capacidad, de los cuales 80,000 litros para gasolina Magna y 40,000 litros para gasolina Premium y un tanque de 80,000 litros para Diésel; con una capacidad máxima en las instalaciones de 200,000 litros de combustibles; esto al presentar en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la notificación del presente, el cumplimiento a los puntos 6 y 9 del acta mencionada anteriormente, caso contrario quedará sin efecto la presente autorización.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido en la legislación en materia de Protección Civil, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en la visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma o por incumplimiento a lo solicitado, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado. Así se acordó el día de hoy, ordenando se le notifique para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

**ATENTAMENTE**

**"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"**

**"Protección Civil Somos Todos"**

Guadalajara, Jalisco, a 18 de diciembre de 2018

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

**G. VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA INSPECCIONES**

**LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA INSPECCIONES**

**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

**GEOG. PAOLA CERVANTES AVIÑA**

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. - Edificio.- Para su control.  
c.c.p. Expediente C-10878, 12096 y 12372  
VHRG/JPVL/PCA/\*ama



*Recibi original*  
*Luis Fernando Vázquez Cortés*  
*19-DIC-18*