



ARQ. GABINO GONZÁLEZ MIRAMONTES
APODERADO LEGAL
"GRUPO GASOLINERO RYG, S.A. DE C.V." E.S. 12441
RÍO LERMA No. 2084
COLONIA LAS ÁGUILAS
ZAPOPAN, JALISCO
TÉLFONO 044 33 3171 6205
NEXTEL 62*41869

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **573**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-117-12/2014**, con número de oficio **UEPCB/DG-5135/CSVA-3695/2014**, emitido el **09 de Diciembre de 2014**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES** de la Estación de Servicio denominada **"Grupo Gasolinero RYG, S.A. de C.V."**, **E.S. 12441**, con ubicación en **Carretera Tlajomulco – San Miguel Cuyutlán No. 300, km. 7+700**, en el Municipio de **Tlajomulco de Zúñiga**, del Estado de **Jalisco**; donde se instalaron **2 (dos)** tanques cilíndricos horizontales tipo subterráneos, siendo uno de ellos bipartido con una capacidad de 100,000 litros teniendo la primer sección una capacidad para almacenar **40,000 litros de Gasolina Premium** y la segunda sección una capacidad para almacenar **60,000 litros de Gasolina Magna**; el segundo tanque tendrá una capacidad para almacenar **60,000 litros de Diesel**, representando una capacidad de almacenamiento nominal de **160,000 litros de combustible**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliar para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 26 de Enero de 2015

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORIA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

ING. MIGUEL RAMOS ZEPEDA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-573)
JTLLR/JPVL/MRZ/mlvz*

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx