



**C. GUSTAVO CORDOVA LOUSTAUNAU**  
**PROPIETARIO**  
**ESTACIÓN DE SERVICIO "GUSTAVO CORDOVA LOUSTAUNAU" E. S. 13511**  
**CALLE ISLA BLANKS N° 4150, INT. 6**  
**COLONIA JARDINES DEL SAUZ**  
**GUADALAJARA, JALISCO**  
**TELÉFONO CELULAR: 044 33 14 13 4392**  
**CORREO ELECTRÓNICO: [contacto@apconsultores.org](mailto:contacto@apconsultores.org)**

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de Protección Civil y a la documentación recibida en este Organismo, con número de control de Oficialía de Partes **12361**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil, y con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, así como en lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-020-03/2017**; por lo que se otorga la **Autorización para el Inicio de Operaciones de la Estación de Servicio** propiedad de **Gustavo Córdoba Loustaunau, E.S. 13511**, ubicada en la Calle **Aldama N° 70, Colonia Santa Anita**, en el Municipio de **San Pedro Tlaquepaque**, Estado de Jalisco; donde se plantea la instalación de **dos (2) tanques** nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustibles, siendo el primero con capacidad para **80,000 litros de gasolina magna** y el segundo tipo bipartido, teniendo en la primera sección un almacenamiento para **60,000 litros de diésel** y en la segunda sección una capacidad para **40,000 litros de gasolina premium**, siendo un total de **180,000 litros de combustibles**, además tres **(3) dispensarios** para despacho de combustibles, con **tres (3) mangueras a cada lado**.

Se le hace de conocimiento que la estación de servicio, deberá respetar en todo momento lo establecido en el artículo 8 fracciones I y II del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, que a la letra dice: **"Fracción I, el eje de los dispensarios, debe estar a una distancia de resguardo mínima de quince metros respecto de cualquier lugar de concentración pública; Fracción II, en estaciones de servicio con tanques de almacenamiento subterráneo o superficiales confinados, el límite de la fosa donde estos se alberguen, se ubicará a una distancia mínima de resguardo de treinta metros de lugares de afluencia masiva de personas"**.

Por lo anterior deberá respetarse en todo momento las distancias de amortiguamiento antes referidas de la estación de servicio al tianguis temporal denominado Santa Anita, localizado sobre la calle Aldama desde Aquiles Serdán a la calle Abasolo, en el Poblado de Santa Anita, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, del Estado de Jalisco; así como mantener libre de vehículos estacionados en el perímetro del predio de la estación de servicio, los días de la colocación de dicho tianguis, a fin de evitar obstruir el acceso a la estación de servicio, permitiendo la pronta atención de los diferentes cuerpos de emergencia en caso de ser requerido.

Recibido  
GUSTAVO CORDOVA LOUSTAUNAU  
14/03/2017





**INICIO DE OPERACIONES**

**N° ES 001-01/2018**

**UEPCB/DG-0231/CSVA-0163/2018**

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la Protección Civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresas a una cara y por duplicado. Así se acordó el día de hoy, ordenando se le notifique para los efectos legales a que haya lugar.


Sin otro particular, quedamos de Usted.

**ATENTAMENTE**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 17 de Enero de 2018

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,  
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA  
PARA INSPECCIONES**

**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

**I.Q. CRUZ DANIEL GARCÍA HERRERA**

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control.  
c.c.p. Expediente (C-12361)  
JTLLR/JPVL/CDGH\*pcys

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.  
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.  
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3675-3060  
jalisco.gob.mx