



C. OSVALDO ORTÍZ SAHAGÚN
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
SERVICIO PASO REAL, S.A. DE C.V., C.T. 4454
PEDRO MORENO Nº 142
DELEGACIÓN IXTAPA CENTRO
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TELÉFONO: 01 (322) 281-0217 CEL 322-135-7981 Y/O 322-888-5310

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con número de control de oficialía de partes **1676**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-014-02/2016**, por lo que se otorga la **Autorización para el Inicio de Operaciones de la Estación de Servicio** propiedad de la empresa denominada **Servicio Paso Real, S.A. de C.v.** ubicada en el **Km. 18 de la carretera Puerto Vallarta – Las Palmas, población de Ixtapa, Municipio de Puerto Vallarta del Estado de Jalisco;** donde se instalarán **3 (tres) tanques de doble pared, con capacidades de 80,000 litros para gasolina Magna, 80,000 litros para gasolina Premium y 80,000 litros para Diesel con un volumen total de almacenamiento en la Estación de 240,000 litros de combustible.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

RECIBI ORIGINAL
17/03/2016

[Firma]

DRO. DRALFO MICHEL C.

ATENTAMENTE
"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco, a 14 Marzo de 2016
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

[Firma]
C. J. TRINIDAD LÓPEZ RÍVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES

[Firma]
ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

[Firma]
ING. ARQ. FELIPE SALVADOR RAMÍREZ
SAAVEDRA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-1676)
JTLR/JPVL/FSRS/ama

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx