



C. JOSÉ JESÚS JORGE CARBAJAL SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GASOSERVICIO OILGAS EXPRESS, S.A DE C.V.
AVENIDA CRUZ DEL SUR N° 2900
COLONIA BOSQUES DE LA VICTORIA
GUADALAJARA, JALISCO
TELEFONO: 33-3105-4363

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con número de control de oficialía de partes **1280 y 1378**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-031-03/2015**, emitido el **20 de Marzo de 2015**; por lo que se otorga la **Autorización para el Inicio de Operaciones de la Estación de Servicio** propiedad de la empresa denominada **Gasoservicio Oilgas Express, S.A DE C.V.**, a ubicarse en el domicilio **Avenida Cruz del Sur N° 2900, Colonia Bosques de la Victoria, en el municipio de Guadalajara, Jalisco; Donde se plantea la instalación de un (1) tanque tipo bipartido nuevo especial de doble pared, para almacenamiento de combustibles, teniendo en la primera sección una capacidad para albergar 80,000 litros de gasolina Magna y en la segunda sección 40,000 litros para Premium, con una capacidad nominal en las instalaciones de 120,000 litros de combustibles.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE
"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco, a 07 Marzo de 2016
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

I.Q. CRUZ DANIEL GARCIA HERRERA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-1280 y 1378)
JTLR/JPVL/CDGH/ama

