



LIC. ABRAHAM ROMO FLORES
REPRESENTANTE LEGAL
EFFEM MEXICO INC. Y COMPAÑÍA, S. EN N.C. DE C.V.
KM. 2 CAMINO A TECUITATLÁN
COMUNIDAD DE SAN JUAN
PONCITLÁN, JALISCO
TELÉFONO: (391) 921-8119
FAX: (391) 921-7215

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con los números de control de oficialía de partes **1042 y 1774**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-090-09/2015**, emitido el **07 de Octubre de 2015**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES** a las nuevas instalaciones de una estación de **Descompresión y Aprovechamiento de Gas Natural**, propiedad de la empresa denominada **Effem México Inc. Y Compañía, S. en N. C. de C.V., (MARS México Planta Guadalajara)**, con domicilio en **Km. 2 Camino a Tecuitatlán**, en la **Comunidad de San Juan**, en el Municipio de **Poncitlán**, del Estado de **Jalisco**, con coordenadas geográficas (**20°24'24"N, 103°01'28"W**). Donde se instalaron **2 líneas y estaciones de descompresión, con 2 postes de descarga (conexión) y 1 calentador que trabaja con Gas Natural. Se acredita el cumplimiento de los puntos: 1, 3, 4, 5 y 6, condicionado a presentar lo siguiente expuesto en el Acta 19-CSVA-0101-01/2016, en un plazo no mayor a 10 días naturales:**

- 2. No presenta evidencia fotográfica del cartel con la metodología de abastecimiento.**
- 7. Al momento de la inspección no se realizaron las pruebas de los paros de emergencia, ya que no se encuentra energizado el tablero, por lo que deberán acreditar su correcto funcionamiento, ya que en el archivo digital no exhibió la información señalada.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en la visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Se le hace de conocimiento que de acuerdo a lo señalado en los artículos 7 fracción III y 38 fracción VII de la Ley de Protección civil del Estado de Jalisco, los vehículos que transporten material tipificado como peligroso en el estado de Jalisco, deberán contar con el registro expedido por esta Autoridad de manejo, almacenamiento, transporte y utilización de materiales peligrosos y explosivos en el Estado.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE
"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco, a 15 de Marzo de 2016
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

I.Q. LEONARDO PALOMINO PORRAS

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.
c.c.p. Expediente (C-1042 y 1774)
JTLR/JPVL/LPP/ama



Recibido oficial
Lic. Abraham Romo Flores
18/03/16