



LUZ NATALIA GÓMEZ ZULUANGA
REPRESENTANTE LEGAL
COMBUSTIBLES HALCÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CARRETERA A EL CASTILLO KM. 3.5, No. 3000
CORREDOR INDUSTRIAL EL SALTO
EL SALTO, JALISCO
TELÉFONO: 36-97-00-54, 36-*97-13-82

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con número de control de oficialía de partes **1919**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-076-08/2015**, emitido el **19 de Agosto de 2015**; por lo que se otorga la **Autorización para el Inicio de Operaciones CONDICIONADO de la Planta de Almacenamiento para Diesel**, propiedad de la empresa denominada **"Combustibles Halcón de México, S.A. de C.V."**, ubicada en el **Km. 3.5, No. 3000 de la Carretera a El Castillo**, en el **Municipio de El Salto, Jalisco**; donde se encuentran instalados **2 (dos) tanques de almacenamiento tipo cilíndricos horizontales no confinados con capacidad individual para 100,000 litros al 100% base agua para contener diesel y 1 (uno) tanque de almacenamiento tipo cilíndrico vertical superficial no confinado, con capacidad para 413,000 litros al 100% base agua para contener Diesel; siendo de 613,000 litros la capacidad nominal de almacenamiento de combustibles en las instalaciones, el cual queda condicionado al cumplimiento en un plazo no mayor a 30 días naturales con lo siguiente:**

*Derivado de que en los artículos 19 y 36 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, en los cuales se establece que en las estaciones de servicio que se localicen en terrenos con el nivel freático más cercano a la superficie a menos de quince metros de profundidad se deberán construir tres pozos de monitoreo al suelo, **por lo que deberá atender a dicho requerimiento; caso contrario deberá acreditar mediante un sondeo de Mecánica de suelos dentro del predio propiedad de la empresa antes referida, elaborado por persona física o moral especialista en la materia debidamente constituida y acreditada, la no existencia del manto freático a no menos de quince metros de profundidad.***

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.





Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 2 (dos) fojas, impresas a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 14 Marzo de 2016

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

**ING. ARQ. FELIPE SALVADOR RAMÍREZ
SAAVEDRA**

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-1919*)
JTJR/JPVL/FSRS/ama

