



SJRT
Sistema Jalisciense
de Radio y Televisión

Francisco Rojas González 155,
Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. +52 (0133) 3030 5300

**LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA ACLARATORIA
Licitación Pública Local
LPLCCC/006/SJRTV/2020
Con Concurrencia del Comité
"MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE ALARMAS DETECCIÓN DE
INCENDIOS" (A tiempos acortados)
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN**

GUADALAJARA, JALISCO A 11 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	EMPRESA PARTICIPANTE	FIRMA	HORA
Alejandro Antonio Aguirre Carrus	Razon Social Alejandro Antonio Aguirre Carrus RSI Soluciones		12:10
SERGIO ALARCÓN BALDERAS	SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIÓN GAUK S.A DE C.V.		12:15



**ACTA DE JUNTA ACLARATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA
LPLCCC/006/SJRTV/2020
"MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE ALARMAS DETECCIÓN DE
INCENDIOS" (A tiempos acortados)**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:36 doce horas treinta y seis minutos del día 11 de diciembre de 2020, se procedió a realizar el acto de Junta Aclaratoria de la Licitación Pública local **LPLCCC/006/SJRTV/2020 con Concurrencia del Comité para el "MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE ALARMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS" (A tiempos acortados)**, ante la presencia de la Mtra. Marisol Guzmán de Anda, Presidenta del Comité de Adquisiciones; Mtra. María del Carmen González Carbajal, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones; y la Abg. Sofía Difenovi Ramírez Mena, invitada;

Se hace constar que se contó con la asistencia de los licitantes:

LICITANTE	REPRESENTANTE
ALEJANDRO ANTONIO AGUIRRE LARIOS	ALEJANDRO ANTONIO AGUIRRE LARIOS
SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIÓN GALUK S. A. DE C. V.	SERGIO ALARCÓN BALDERAS

Acto seguido, la Mtra. Marisol Guzmán de Anda, procede a dar lectura a las preguntas formuladas por el siguiente interesado, así como a las respuestas proporcionadas por personal del área requirente, en este caso de la Dirección de Administración y Finanzas:

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA:	ALEJANDRO ANTONIO AGUIRRE LARIOS
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEJANDRO ANTONIO AGUIRRE LARIOS
REPRESENTANTE:	ALEJANDRO ANTONIO AGUIRRE LARIOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



	Pregunta	Respuesta
1	1.- DE ACUERDO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y SU VOLUMETRÍA LOS DISPOSITIVOS TANTO DETECTORES COMO PALANCAS Y ESTROBOS SE TIENE UN PLANO DE SU UBICACIÓN? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR ESTA DUDA	Se hace de su conocimiento al participante que la presente licitación es un proyecto donde se realizará una modificación al sistema actual ya instalado por un sistema de alarmas de última generación por lo cual las ubicaciones serán con las que ya cuenta el inmueble instalado.
2	2.- ¿DE ACUERDO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y SU VOLUMETRÍA VEMOS QUE NO EXISTE UNA PARTIDA DONDE SE ESPECIFIQUE CANALIZACIÓN, NUESTRA PREGUNTA ES YA SE CUENTA CON ESTA CANALIZACIÓN O ES UN PROYECTO APARTE? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR ESTA DUDA	Se hace de su conocimiento al participante que el inmueble ya cuenta con la infraestructura física en cada uno de los niveles de acuerdo al sistema con la que ya se encuentra instalada, favor de apegarse a las bases del concurso.

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA:	SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIÓN GALUK S. A. DE C. V.
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ALARCÓN BALDERAS
REPRESENTANTE:	SERGIO ALARCÓN BALDERAS



	PREGUNTA	RESPUESTA
1	1.- En la partida uno que hace referencia al panel principal del sistema de alarma de detección de fuego, especifican un modelo, solicitando a la convocante si se puede ofertar otra marca o similar a esta.	Sugerimos al participante apegarse a lo solicitado en las bases de la licitación en cuestión.
2	2.- En la partida 1.6 donde describen el tipo de cable a utilizar que son 6 bobinas, solicitando a la convocante si se nos puede proporcionar planos para saber la cantidad exacta que se vaya a utilizar para este proyecto.	Sugerimos al participante apegarse a lo solicitado en las bases de la licitación en cuestión.
3	3.- Se solicita a la convocante si para las pruebas de accionamiento se tiene considerado utilizar Lata con 2.6 Onzas de Probador de Detectores de Humo el cual se debe de utilizar según las normas y de acuerdo con especificaciones del fabricante.	Sugerimos al participante considerar todos los insumos para la correcta ejecución y puesta en marcha del sistema de alarma de detección de humo de acuerdo a las especificaciones que emite el fabricante así como a las normas establecidas vigentes.
4	4.- Por las fechas de fin de año la firma de	5 días posteriores al fallo de la

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



	adjudicación que fecha tendría.	licitación en cuestión
5	5.- Fiscal y contablemente, se pagaría en su totalidad el proyecto para poder ser facturado y cerrar operación completa en año 2020?	Si deberá ser facturado en este año pero será liquidado contra entrega del Servicio
6	6.- Se otorgará y/o hay, algún documento para solicitar el 50% de anticipo?	Se deberá de entregar una fianza por el 100% del 50% del anticipo
7	7.- El convocante está de acuerdo que la fecha de inicio y entrega de trabajo será hasta 2021?	Si

Además se informa a los intervinientes que el presente proceso licitatorio está regulado bajo las reglas señaladas en las "Normas complementarias referentes a las reglas de contacto, al sistema de registro de Servidores Públicos y al sistema de manifiestos de vínculos, relaciones y declaraciones de integridad y no colusión" emitidas por la Contraloría del Estado de Jalisco y publicadas el 27 de enero de 2018 en el periódico oficial EL ESTADO DE JALISCO.

Por otro lado, serán sujetos de Responsabilidad Administrativa y penal, los LICITANTES, los PARTICULARES, y los SERVIDORES PÚBLICOS que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de adjudicación, que incurran en cualquiera de las conductas señaladas en los artículos 70, 72 y 73 o cualquier otra de las referidas en los Capítulos III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las que competan en materia penal, le serán aplicadas las sanciones señaladas en los artículos 75, 78, 81 del mismo ordenamiento, en los términos del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

En virtud de no existir más preguntas, se da por terminado el acto de la Junta Aclaratoria, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo, siendo las a las 12:40 doce horas con cuarenta minutos.



SJRT
Sistema Jalisciense
de Radio y Televisión

Francisco Rojas González 155,
Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. +52 (0133) 3030 5300

AVISO DE PRIVACIDAD

El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV), con domicilio en la calle Francisco Rojas González, número 155, Colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara, Jalisco, C. P. 44600, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:

Los datos personales que usted proporcione al SJRTV, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Organismo.

Podrá conocer este Aviso de Privacidad Integral a través de la página de Internet: https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20INTEGRAL%20SJRTV_0.pdf.

MTRA. MARISOL GUZMÁN DE ANDA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SJRTV

MTRA. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ CARBAJAL

SECRETARIO TÉCNICO

COMITÉ DE ADQUISICIONES

SOFÍA DIFENVI RAMÍREZ MENA

INVITADA



SJRT
Sistema Jalisciense
de Radio y Televisión

Francisco Rojas González 155,
Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. +52 (0133) 3030 5300


SERGIO ALARCON BALDERAS

REPRESENTANTE
SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIÓN GALUK S. A. DE C. V.

ALEJANDRO ANTONIO AGUIRRE LARIOS

REPRESENTANTE ALEJANDRO ANTONIO AGUIRRE LARIOS







Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Junta Aclaratoria de la Licitación Pública local **LPLCCC/006/SJRTV/2020 con Concurrencia del Comité para el "MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE ALARMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS" (A tiempos acortados)**, celebrada el día 11 de diciembre de 2020.

