



JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 107/2021 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA EL AÑO 2022" (1ra. Vuelta)

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 04 de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno), en la Unidad Centralizada de Compras, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC 107/2021 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA EL AÑO 2022" (1ra. Vuelta), ante la presencia del LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO - DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y REPRESENTANTE DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS Y EL ING. IVÁN GONZÁLEZ NERI, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS. REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE.

LICITANTE: SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE: LIC. CRISTOBAL GÓMEZ
--	---

SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PARTIDA 1. PARA CENTRO ATENCIÓN DESARROLLO INFANTIL NO 2, ANDRÉS QUINTANA ROO # 1675 COL. GUADALUPANA. MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo son los equipos?</p> <p>b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio?</p> <p>c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema?</p> <p>d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores?</p> <p>e) ¿Qué es lo que se considera refacciones menores?</p> <p>f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién proporcionará el cable de ser necesario?</p>	<p>a) Dsc power 1864</p> <p>b) Solo uno</p> <p>c) 39 dispositivos</p> <p>d) Transformadores dsc ptc1640U/ batería epcom modelo PL-4.5-12</p> <p>e) Baterías, transformadores, capacitaciones de uso de sistema, mano de obra por la instalación de refacciones, cableado por reubicaciones, canalizaciones con tubería conduit ajuste con soporteria y accesorios de montaje, reinstalaciones de dispositivos, programaciones al sistema, asistencia 24 horas,</p> <p>f) Si se utiliza la misma base y dispositivo la canalización la proporcionara la compañía adjudicada a precio unitario y el cableado es por cuenta de la compañía adjudicada</p>
<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo?</p> <p>b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores?</p> <p>c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores?</p> <p>d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y materiales mayor?</p>	<p>a) marca mejorada unidad paquete de 100 gpm modelo CL15P20AU15B38P220PP</p> <p>b) Reubicaciones de rociadores e hidrantes</p> <p>c) Anticongelante, Aceite, revisiones a baterías y accesorios de control de sistema, fusibles, reprogramaciones de PLC, capacitación de uso de sistema, asistencia 24 horas</p> <p>d) las refacciones de sistema son material mayor se deberá realizar una cotización previa a la instalación y un reporte por la falla del equipo así mismo la mano de obra se considera dentro</p>

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 107/2021 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA EL AÑO 2022" (1ra. Vuelta)**

<p>PARTIDA 2. CENTRO ATENCIÓN DESARROLLO INFANTIL NO 6, VASCO DE GAMA # 2610 FRACC. COLÓN. MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo son los equipos?</p> <p>b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio?</p> <p>c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema?</p> <p>d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores?</p> <p>e) ¿Qué es lo que se considera refacciones menores?</p> <p>f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién proporcionará el cable de ser necesario?</p>	<p>del unitario propuesto por personal certificado en la marca del equipo.</p>
<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo?</p> <p>b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores?</p> <p>c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores?</p> <p>d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y materiales mayor?</p>	<p>a) Marca mejorada unidad paquete de 250 gpm / modelo c12p30au2p5p220nfp</p> <p>b) Reubicaciones de rociadores e hidrantes</p> <p>c) Anticongelante, Aceite, revisiones a baterías y accesorios de control de sistema, fusibles, reprogramaciones de PLC, capacitación de uso de sistema, asistencia 24 horas</p> <p>d) las refacciones de sistema son material mayor se deberá realizar una cotización previa a la instalación y un reporte por la falla del equipo así mismo la mano de obra se considera dentro del unitario propuesto por personal certificado en la marca del equipo.</p>
<p>PARTIDA 3. CENTRO ATENCIÓN DESARROLLO INFANTIL NO 7 ISLA POMONA # 3395 COL. JARDINES DE LA CRUZ. MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo son los equipos?</p> <p>b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio?</p> <p>c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema?</p> <p>d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores?</p> <p>e) ¿Qué es lo que se considera refacciones</p>	<p>a) Dsc power 1832</p> <p>b) Solo uno</p> <p>c) 32 dispositivos</p> <p>d) Transformadores dsc ptc1640U/ batería epcom modelo PL-4.5-12</p> <p>e) Baterías, transformadores, capacitaciones de uso de sistema, mano de obra por la instalación de refacciones, cableado por reubicaciones, canalizaciones con tubería conduit ajuste con soportería y accesorios de montaje, reinstalaciones de dispositivos, programaciones al sistema, asistencia 24 horas,</p> <p>f) Si se utiliza la misma base y dispositivo la</p>

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 107/2021 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA EL AÑO 2022" (1ra. Vuelta)**

<p>menores? f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién proporcionará el cable de ser necesario?</p>	<p>canalización la proporcionara la compañía adjudicada a precio unitario y el cableado es por cuenta de la compañía adjudicada</p>
<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo? b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores? c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores? d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y materiales mayor?</p>	<p>a) Marca mejorada unidad paquete de 100 gpm / modelo CL15P20AU15P33P220FP b) Reubicaciones de rociadores e hidrantes c) Anticongelante, Aceite, revisiones a baterías y accesorios de control de sistema, fusibles, reprogramaciones de PLC, capacitación de uso de sistema, asistencia 24 horas d) las refacciones de sistema son material mayor se deberá realizar una cotización previa a la instalación y un reporte por la falla del equipo así mismo la mano de obra se considera dentro del unitario propuesto por personal certificado en la marca del equipo. b) Reubicaciones de rociadores e hidrantes c) Anticongelante, Aceite, revisiones a baterías y accesorios de control de sistema, fusibles, reprogramaciones de PLC, capacitación de uso de sistema, asistencia 24 horas d) las refacciones de sistema son material mayor se deberá realizar una cotización previa a la instalación y un reporte por la falla del equipo así mismo la mano de obra se considera dentro del unitario propuesto por personal certificado en la marca del equipo.</p>
<p>PARTIDA 4. CENTRO ATENCIÓN DESARROLLO INFANTIL NO 8, BATALLA DE LA TRINIDAD # 3090 FRACC. REVOLUCIÓN TLAQ. MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022. 1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS a) ¿Qué marca y modelo son los equipos? b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio? c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema? d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores? e) ¿Qué es lo que se considera refacciones menores? f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién</p>	<p>a) Dsc power 1832 b) Solo uno c) 32 dispositivos d) Transformadores dsc ptc1640U/ batería epcom modelo PL-4.5-12 e) Baterías, transformadores, capacitaciones de uso de sistema, mano de obra por la instalación de refacciones, cableado por reubicaciones, canalizaciones con tubería conduit ajuste con soportería y accesorios de montaje, reinstalaciones de dispositivos, programaciones al sistema, asistencia 24 horas, f) Si se utiliza la misma base y dispositivo la canalización la proporcionara la compañía adjudicada a precio unitario y el cableado es por cuenta de la compañía adjudicada</p>

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 107/2021 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA EL AÑO 2022" (1ra. Vuelta)**

<p>proporcionará el cable de ser necesario?</p>	
<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo? b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores? c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores? d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y materiales mayor?</p>	<p>a) Marca mejorada unidad paquete de 250 gpm / modelo C12P30AU2P51P220NPF b) Reubicaciones de rociadores e hidrantes c) Anticongelante, Aceite, revisiones a baterías y accesorios de control de sistema, fusibles, reprogramaciones de PLC, capacitación de uso de sistema, asistencia 24 horas d) las refacciones de sistema son material mayor se deberá realizar una cotización previa a la instalación y un reporte por la falla del equipo así mismo la mano de obra se considera dentro del unitario propuesto por personal certificado en la marca del equipo. b) Reubicaciones de rociadores e hidrantes c) Anticongelante, Aceite, revisiones a baterías y accesorios de control de sistema, fusibles, reprogramaciones de PLC, capacitación de uso de sistema, asistencia 24 horas d) las refacciones de sistema son material mayor se deberá realizar una cotización previa a la instalación y un reporte por la falla del equipo así mismo la mano de obra se considera dentro del unitario propuesto por personal certificado en la marca del equipo.</p>
<p>PARTIDA 5. CENTRO ATENCIÓN DESARROLLO INFANTIL NO 10, COLINA DEL CONGRESO # 2427 COLINA ÁREA ZAPOPAN (CENTRO). MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022. 1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS a) ¿Qué marca y modelo son los equipos? b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio? c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema? d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores? e) ¿Qué es lo que se considera refacciones menores? f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién</p>	<p>a) Dsc power 1832 b) Solo uno c) 32 dispositivos d) Transformadores dsc ptc1640U/ batería epcom modelo PL-4.5-12 e) Baterías, transformadores, capacitaciones de uso de sistema, mano de obra por la instalación de refacciones, cableado por reubicaciones, canalizaciones con tubería conduit ajuste con soporteria y accesorios de montaje, reinstalaciones de dispositivos, programaciones al sistema, asistencia 24</p>

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 107/2021 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA EL AÑO 2022" (1ra. Vuelta)**

<p>proporcionará el cable de ser necesario?</p>	
<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo?</p> <p>b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores?</p> <p>c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores?</p> <p>d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y materiales mayor?</p>	<p>a) Marca mejorada unidad paquete de 250 gpm / modelo C12P30AU2P51P220NTF</p> <p>b) Reubicaciones de rociadores e hidrantes</p> <p>c) Anticongelante, Aceite, revisiones a baterías y accesorios de control de sistema, fusibles, reprogramaciones de PLC, capacitación de uso de sistema, asistencia 24 horas</p> <p>d) las refacciones de sistema son material mayor se deberá realizar una cotización previa a la instalación y un reporte por la falla del equipo así mismo la mano de obra se considera dentro del unitario propuesto por personal certificado en la marca del equipo.</p> <p>b) Reubicaciones de rociadores e hidrantes</p> <p>c) Anticongelante, Aceite, revisiones a baterías y accesorios de control de sistema, fusibles, reprogramaciones de PLC, capacitación de uso de sistema, asistencia 24 horas</p> <p>d) las refacciones de sistema son material mayor se deberá realizar una cotización previa a la instalación y un reporte por la falla del equipo así mismo la mano de obra se considera dentro del unitario propuesto por personal certificado en la marca del equipo.</p>
<p>PARTIDA 6. CASA HOGAR PARA MUJERES, MANUEL ACUÑA # 2560 S.H. COL. LADRÓN DE GUEVARA. MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo son los equipos?</p> <p>b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio?</p> <p>c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema?</p> <p>d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores?</p> <p>e) ¿Qué es lo que se considera refacciones menores?</p> <p>f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién proporcionará el cable de ser necesario?</p>	<p>a) Dsc power 1832</p> <p>b) Solo uno</p> <p>c) 32 dispositivos</p> <p>d) Transformadores dsc ptc1640U/ batería epcom modelo PL-4.5-12</p> <p>e) Baterías, transformadores, capacitaciones de uso de sistema, mano de obra por la instalación de refacciones, cableado por reubicaciones, canalizaciones con tubería conduit ajuste con soporteria y accesorios de montaje, reinstalaciones de dispositivos, programaciones al sistema, asistencia 24 horas,</p> <p>f) Si se utiliza la misma base y dispositivo la canalización la proporcionara la compañía adjudicada a precio unitario y el cableado es por cuenta de la compañía adjudicada</p>

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 107/2021 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA EL AÑO 2022" (1ra. Vuelta)**

<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo?</p> <p>b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores?</p> <p>c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores?</p> <p>d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y materiales mayor?</p>	<p>No cuenta con sistema</p>
<p>PARTIDA 7. CENTRO DE DÍA EDUARDO MONTAÑO, PABLO GUTIÉRREZ # 378. MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo son los equipos?</p> <p>b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio?</p> <p>c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema?</p> <p>d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores?</p> <p>e) ¿Qué es lo que se considera refacciones menores?</p> <p>f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién proporcionará el cable de ser necesario?</p>	<p>a) Dsc Maxsys 4020</p> <p>b) Solo uno con expansión por 4204 en planta alta con batería y transformador independiente</p> <p>c) 30 dispositivos</p> <p>d) Transformadores dsc ptc1640U/ batería epcom modelo PL-4.5-12</p> <p>e) Baterías, transformadores, capacitaciones de uso de sistema, mano de obra por la instalación de refacciones, cableado por reubicaciones, canalizaciones con tubería conduit ajuste con soportería y accesorios de montaje, reinstalaciones de dispositivos, programaciones al sistema, asistencia 24 horas,</p> <p>f) Si se utiliza la misma base y dispositivo la canalización la proporcionara la compañía adjudicada a precio unitario y el cableado es por cuenta de la compañía adjudicada</p>
<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo?</p> <p>b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores?</p> <p>c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores?</p> <p>d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y</p>	<p>No cuenta</p>

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 107/2021 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA EL AÑO 2022" (1ra. Vuelta)**

<p>materiales mayor?</p>	
<p>PARTIDA 8. CENTRO DE DIA BUGAMBILIAS, AV. BUGAMBILIAS # 2500 ZAPOPAN, JAL. MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022. 1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS a) ¿Qué marca y modelo son los equipos? b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio? c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema? d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores? e) ¿Qué es lo que se considera refacciones menores? f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién proporcionará el cable de ser necesario?</p>	<p>a)Dsc Maxsys 4020 b)Solo uno con expansión por 4204 en oficinas /edificio amarillo / mtto /consultorios 1 / consultorios 2 con batería y transformador independiente c)82 dispositivos d) Transformadores dsc ptc1640U/ batería epcom modelo PL-4.5-12 e)Baterías, transformadores, capacitaciones de uso de sistema, mano de obra por la instalación de refacciones, cableado por reubicaciones, canalizaciones con tubería conduit ajuste con soporteria y accesorios de montaje, reinstalaciones de dispositivos, programaciones al sistema, asistencia 24 horas, f) Si se utiliza la misma base y dispositivo la canalización la proporcionara la compañía adjudicada a precio unitario y el cableado es por cuenta de la compañía adjudicada</p>
<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo? b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores? c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores? d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y materiales mayor?</p>	<p>No cuenta</p>
<p>PARTIDA 9. CLÍNICA DE ATENCIÓN ESPECIAL, AV. ALCALDE # 1300. MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022. 1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS a) ¿Qué marca y modelo son los equipos? b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio?</p>	<p>a)Dsc power 1832 b)Solo uno c)01 dispositivos d) Transformadores dsc ptc1640U/ batería epcom modelo PL-4.5-12 e)Baterías, transformadores, capacitaciones de uso de sistema, mano de obra por la instalación de refacciones, cableado por</p>

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 107/2021 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA EL AÑO 2022" (1ra. Vuelta)**

<p>c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema? d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores? e) ¿Qué es lo que se considera refacciones menores? f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién proporcionará el cable de ser necesario?</p>	<p>reubicaciones, canalizaciones con tubería conduit ajuste con soportería y accesorios de montaje, reinstalaciones de dispositivos, programaciones al sistema, asistencia 24 horas, f) Si se utiliza la misma base y dispositivo la canalización la proporcionara la compañía adjudicada a precio unitario y el cableado es por cuenta de la compañía adjudicada</p>
<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo? b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores? c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores? d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y materiales mayor?</p>	<p>No cuenta</p>
<p>PARTIDA 10. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, ALCALDE # 1831 1.- MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022 1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS a) ¿Qué marca y modelo son los equipos? b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio? c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema? d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores? e) ¿Qué es lo que se considera refacciones menores? f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién proporcionará el cable de ser necesario?</p>	<p>a)Dsc power 1832 / Hochiky solo panel / firelite 9050 (solo dispositivos) b)tres c)18 dispositivos en línea firelite / 16 zonas DSC d) Transformadores dsc ptc1640U/ batería epcom modelo PL-4.5-12 para DSC / hochiky Bat de 7.5 amps y fuente propia del panel e)Baterías, transformadores, capacitaciones de uso de sistema, mano de obra por la instalación de refacciones, cableado por reubicaciones, canalizaciones con tubería conduit ajuste con soportería y accesorios de montaje, reinstalaciones de dispositivos, programaciones al sistema, asistencia 24 horas, f) Si se utiliza la misma base y dispositivo la canalización la proporcionara la compañía adjudicada a precio unitario y el cableado es por cuenta de la compañía adjudicada</p>

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 107/2021 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA EL AÑO 2022" (1ra. Vuelta)**

<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo?</p> <p>b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores?</p> <p>c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores?</p> <p>d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y materiales mayor?</p>	<p>Sistema con solo una bomba eléctrica de 25 hp con 9 hidrantes y PLC de arranque, interruptor de presión y tanque hidroneumático para conservar presión en el sistema no cuenta con bomba de combustión ni bomba tipo jockey.</p>
<p>PARTIDA 11. DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, PASEO DEL TORREÓN # 5000 COLOMOS. MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo son los equipos?</p> <p>b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio?</p> <p>c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema?</p> <p>d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores?</p> <p>e) ¿Qué es lo que se considera refacciones menores?</p> <p>f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién proporcionará el cable de ser necesario?</p>	<p>a) Dsc power 1832</p> <p>b) Solo uno</p> <p>c) 24 dispositivos</p> <p>d) Transformadores dsc ptc1640U/ batería epcom modelo PL-4.5-12</p> <p>e) Baterías, transformadores, capacitaciones de uso de sistema, mano de obra por la instalación de refacciones, cableado por reubicaciones, canalizaciones con tubería conduit ajuste con soporteria y accesorios de montaje, reinstalaciones de dispositivos, programaciones al sistema, asistencia 24 horas,</p> <p>f) Si se utiliza la misma base y dispositivo la canalización la proporcionara la compañía adjudicada a precio unitario y el cableado es por cuenta de la compañía adjudicada</p>
<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo?</p> <p>b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores?</p> <p>c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores?</p> <p>d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y materiales mayor?</p>	<p>No cuenta</p>

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 107/2021 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA EL AÑO 2022" (1ra. Vuelta)**

<p>PARTIDA 12. CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL, VALLE DE ATEMAJAC 2458 VALLE DE LOS HELECHOS Y FEDERALISTAS, JARDÍN REAL ZAPOPAN, JAL. MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo son los equipos?</p> <p>b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio?</p> <p>c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema?</p> <p>d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores?</p> <p>e) ¿Qué es lo que se considera refacciones menores?</p> <p>f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién proporcionará el cable de ser necesario?</p>	<p>a)Notifire 3030 y dsc 1604</p> <p>b)Dos</p> <p>c)238 dispositivos en Notifire y 2 en DSC</p> <p>d) Transformadores dsc ptc1640U/ batería epcom modelo PL-4.5-12 para DSC y en Notifire 3030 las requeridas por el sistema</p> <p>e)Baterías, transformadores, capacitaciones de uso de sistema, mano de obra por la instalación de refacciones, cableado por reubicaciones, canalizaciones con tubería conduit ajuste con soporteria y accesorios de montaje, reinstalaciones de dispositivos, programaciones al sistema, asistencia 24 horas,</p> <p>f) Si se utiliza la misma base y dispositivo la canalización la proporcionara la compañía adjudicada a precio unitario y el cableado es por cuenta de la compañía adjudicada</p>
<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo?</p> <p>b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores?</p> <p>c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores?</p> <p>d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y materiales mayor?</p>	<p>a)Marca mejorada unidad por diseño de 500 gpm /sistema normado NFPA</p> <p>b)Reubicaciones de rociadores e hidrantes</p> <p>c) Anticongelante, Aceite, revisiones a baterías y accesorios de control de sistema, fusibles, reprogramaciones de PLC, capacitación de uso de sistema, asistencia 24 horas</p> <p>d) las refacciones de sistema son material mayor se deberá realizar una cotización previa a la instalación y un reporte por la falla del equipo así mismo la mano de obra se considera dentro del unitario propuesto.</p>
<p>PARTIDA 13. CENTRO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES HIJOS E HIJAS ESTANCIA TEMPORAL, PASEO HACIENDA LA NORIA # 98 TLAJOMULCO SE ZÚÑIGA. MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS</p> <p>a) ¿Qué marca y modelo son los equipos?</p> <p>b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio?</p> <p>c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema?</p> <p>d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores?</p>	<p>a)Dsc Maxsys 4020</p> <p>b)Solo uno con expansión por 4204 en oficinas /cocina / Juan pablo 1/ Juan pablo 2 /talleres con batería y transformador independiente</p> <p>c)84 dispositivos</p> <p>d) Transformadores dsc ptc1640U/ batería epcom modelo PL-4.5-12</p> <p>e) Baterías, transformadores, capacitaciones de uso de sistema, mano de obra por la instalación de refacciones, cableado por reubicaciones, canalizaciones con tubería conduit ajuste con soporteria y accesorios de montaje,</p>

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 107/2021 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA EL AÑO 2022" (1ra. Vuelta)**

<p>e) ¿Qué es lo que se considera refacciones menores? f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién proporcionará el cable de ser necesario</p>	<p>reinstalaciones de dispositivos, programaciones al sistema, asistencia 24 horas. f) Si se utiliza la misma base y dispositivo la canalización la proporcionara la compañía adjudicada</p>
<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo? b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores? c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores? d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y materiales mayor?</p>	<p>No cuenta</p>
<p>PARTIDA 14. OFICINAS CENTRALES AV. ALCALDE # 1220 COL. MIRAFLORES CP 44270. MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022. 1.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS a) ¿Qué marca y modelo son los equipos? b) ¿Cuántos sistemas tiene el edificio? c) ¿Cuántos dispositivos complementan el sistema? d) ¿Qué marca y modelo son las baterías y los transformadores? e) ¿Qué es lo que se considera refacciones menores? f) para reubicar equipos a menos de 15 metros, se usará la misma base y dispositivo, ¿Quién proporcionará el cable de ser necesario?</p>	<p>a)Dsc Maxsys 4020 b)Solo uno con expansión por 4204 mantenimiento/ archivo /site principal / protección civil / piso 2 / piso 4 con batería y transformador independiente c)84 dispositivos d) Transformadores dsc ptc1640U/ batería epcom modelo PL-4.5-12 e) Baterías, transformadores, capacitaciones de uso de sistema, mano de obra por la instalación de refacciones, cableado por reubicaciones, canalizaciones con tubería conduit ajuste con soporteria y accesorios de montaje, reinstalaciones de dispositivos, programaciones al sistema, asistencia 24 horas. f) Si se utiliza la misma base y dispositivo la canalización la proporcionara la compañía adjudicada a precio unitario y el cableado es por cuenta de la compañía adjudicada</p>
<p>2.- MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS a) ¿Qué marca y modelo tiene el equipo de bombeo? b) ¿Qué y cómo se consideran ampliaciones menores? c) ¿Qué es lo que se considera refacciones y materiales menores?</p>	<p>Sistema de bombeo por bombas centrifugas para 5 hidrantes en edificio de cristal motobomba de combustión acoplada a motor a gasolina tipo vw y bomba eléctrica acoplada a motor de 15 hp (sistema fuera de servicio)</p>

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 107/2021 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA EL AÑO 2022" (1ra. Vuelta)**

d) Todo lo que no se enliste como refacción o material menor, ¿se considera refacciones y materiales mayor?	
---	--

La presente acta forma parte integral de las bases que rigen la presente Licitación. Por lo que los acuerdos tomados en la misma tendrán el carácter de definitivos.

Dando por terminada la junta y firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



ING. IVÁN GONZÁLEZ NERI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
ÁREA REQUIRENTE