



**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 120/2021 "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL EN MAZAMITLA" (1ra. Vuelta)**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 18 de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno), en la Unidad Centralizada de Compras, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC 120/2021 "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL EN MAZAMITLA" (1ra. Vuelta), ante la presencia del LIC. **ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO** - DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y REPRESENTANTE DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS Y EL LIC. **JULIÁN HERNÁNDEZ CRISANTO** - DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE.

LICITANTE: CONSTRUCTORA SOLURG S. DE R.L. DE C.V.	REPRESENTANTE: JOSÉ ROBERTO GODOY JACINTO
---	---

CONSTRUCTORA SOLURG. S. DE R.L. DE C.V.

En el anexo 5 y 6, ¿qué se debe poner en marca y modelo ya que es una construcción?

R.- Nada, solo poner la especificación de la oferta técnica y económica.

¿En el anexo 6, ¿El precio se desglosará por subpartidas o solamente será un total de todo lo mencionado?

R.- Solo será un precio para todo lo solicitado.

Anexo 1,

1.- Albañilería ¿Qué largo y ancho tiene el trazo ya que solo se menciona los m²?

R.- Las medidas son de 6 metros de largo por 5 metros de ancho.

D) ¿A cada cuanto ira el armado de varilla#3?

R.- A cada 15 cm de distancia

¿Qué alto tendría la zapata?

R.- 15 cm.

2.- Construcción de muros de madera

A. ¿Qué largo, ancho, alto y espesor tendrán los muros de madera?

R. 2 muros de 6 metros de largo, 2 Muros de 5 metros de largo

de alto serán de 2.40 metros de 1 pulgada de ancho.

3.- Construcción de cubierta

A. ¿Qué largo y ancho tendrá la cubierta?

R. Tendrá de largo de 8 metros por 6 metros de ancho considerando.

¿Solo llevará una vigueta de 6" x 4", una fajilla de 3/8" de madera de pino y que medida tendrán?

R. Incluirá fajillas de 3/8 las necesarias para cubrir el techo, considerando que se colocarán a 1 metro de distancia cada una.

Es importante considerar que el techo deberá colocarse a dos aguas.

Se adjunta el plano de construcción.

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 120/2021 "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL EN MAZAMITLA" (1ra. Vuelta)**

La presente acta forma parte integral de las bases que rigen la presente Licitación. Por lo que los acuerdos tomados en la misma tendrán el carácter de definitivos.

Dando por terminada la junta y firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS




LIC. JULIÁN HERNÁNDEZ CRISANTO
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AREA REQUERENTE



H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA
2018 - 2021

Mazamitla
PUEBLO MÁGICO



55.6 m2	MADERA
6 pzs	ZAPATAS
14 pzs	LAMINAS 3.25X1.2M
30 m2	FIRME

