



ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	19/03/2021
Fecha Elab. Compro.	14/04/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0144 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 14 2021 9:45AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/03/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC				
23/03/2021	MUNICIPIO:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00		Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE COLINAS DEL LAGO				
24/03/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA				
25/03/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA				
26/03/2021	MUNICIPIO:	Chapala \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y EL CHANTE				
29/03/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE				
30/03/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA				
31/03/2021	MUNICIPIO:	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00		Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO				
01/04/2021	MUNICIPIO:	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
03/04/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 196.00		Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
04/04/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00		Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE				
05/04/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA				
06/04/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00		Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA				
07/04/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE				
08/04/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE				
09/04/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE				
12/04/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Tizapán el Alto \$ 152.00		Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE Y TIZAPAN EL ALTO				
13/04/2021	MUNICIPIO:	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00		Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/03/2021	VIÁTICOS \$:	3,955.00	5,897.00	0.00	\$ -1,942.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	18	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	299,117.00 Km. / 300,984.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/04/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,867.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,310.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,955.00** (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE **\$ 5,897.00**
MENOS ANTICIPO **\$ 3,955.00**
SALDO **\$ -1,942.00**

COMISIONADO
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZACIÓN COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas

REVISAS COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0144 / 2021

DEL DÍA: 22/03/2021 AL DÍA: 13/04/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

22-03-2021

Jocotepec.- Revisión de equipos electromecánicos.

23-03-2021

Lagos de Moreno.- Se revisa tanque sedimentador secundario, se sacan láminas y tolva, se pone tapón en línea de natas y queda pendiente su reparación.

24-03-2021

San Juan Cosalá.- Se revisa ccm de espesador de lodos, se elimina corto circuito, se prueban equipos y queda trabajando. Se cambia bomba de zona anóxica y se instala en laberinto.

25-03-2021

San Juan Cosalá.- Se revisa bomba de retorno de lodos.

26-03-2021

Chapala.- Se recogen seis tambos vacíos.

El Chante.- Se dejan seis tambos vacíos.

29-03-2021

El Chante.- Se repara fusible de cuchilla de alta tensión, se cambia contactor dañado de bomba de cárcamo exterior número uno.

30-03-2021

San Juan Cosalá.- Se revisa funcionamiento de bomba de retorno de lodos, se le pone línea exterior eléctrica decido a corto circuito en línea.

31-03-04

Tizapán El Alto.- Se revisa mezclador número cinco, se encuentra dañado, se desmonta y se lleva a taller a reparación.

01-04-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se revisa funcionamiento de soplador número dos, al parecer los baleros del soplador están dañados, se solicita a taller Century para hacer el cambio de los mismos.

03-04-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se revisa bomba número dos del cárcamo exterior de Ajijic, se saca y se limpia el impulsor, se instala y queda trabajando. Una de las guías está desolada, queda pendiente su reparación.

04-04-2021

El Chante - Se revisa bomba del cárcamo exterior número uno.

05-04-2021

San Juan Cosalá.- Se revisa bomba número uno de retorno de lodos, se cambia guardamotor y contactor, se prueba y se saca porque el amperaje es demasiado alto. Se instala bomba de almacén pero se bota el interruptor, se saca y también se lleva a taller a reparación.

06-04-2021

San Juan Cosalá.- Se instala bomba de retorno de lodos reparada por taller, se le cambia toda la línea eléctrica por cable nuevo, se prueba y queda trabajando.

07-04-2021

El Chante.- se instalan dos contactores de la bomba uno y dos del cárcamo exterior número uno, se instala bomba número dos.

08-04-2021

El Chante.- se hacen trabajos de corte y soldadura, para adaptar manguera anillada a bomba número dos del cárcamo exterior número uno.

09-04-2021

El Chante.- Se saca bomba número dos y se le adapta manguera anillada, se hacen pruebas para limpiar el cárcamo.

12-04-2021

El Chante.- Se cambia fusible de cuchilla de alta tensión y se revisa funcionamiento de bomba número uno del cárcamo exterior número uno.

Tizapán El Alto.- Se adapta manguera a bomba nabohi de 3hp y se instala en reactor biológico número tres para vaciar lo y hacer reparaciones.

13-04-2021

Tizapán El Alto.- Se cambian cinco difusores dañados y se comienza a llenar el reactor biológico número tres, se enciende el soplador y se

prueba la línea de aire.

OBSERVACIONES:

22-03-2021

Jocotepec.- Revisión de equipos electromecánicos.

23-03-2021

Lagos de Moreno.- Se revisa tanque sedimentador secundario, se sacan láminas y tolva, se pone tapón en línea de natas y queda pendiente su reparación.

24-03-2021

San Juan Cosalá.- Se revisa ccm de espesador de lodos, se elimina corto circuito, se prueban equipos y queda trabajando. Se cambia bomba de zona anóxica y se instala en laberinto.

25-03-2021

San Juan Cosalá.- Se revisa bomba de retorno de lodos.

26-03-2021

Chapala.- Se recogen seis tambos vacíos.

El Chante.- Se dejan seis tambos vacíos.

29-03-2021

El Chante.- Se repara fusible de cuchilla de alta tensión, se cambia contactor dañado de bomba de cárcamo exterior número uno.

30-03-2021

San Juan Cosalá.- Se revisa funcionamiento de bomba de retorno de lodos, se le pone línea exterior eléctrica debido a corto circuito en línea.

31-03-04

Tizapán El Alto.- Se revisa mezclador número cinco, se encuentra dañado, se desmonta y se lleva a taller a reparación.

01-04-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se revisa funcionamiento de soplador número dos, al parecer los baleros del soplador están dañados, se solicita a taller Century para hacer el cambio de los mismos.

03-04-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se revisa bomba número dos del cárcamo exterior de Ajijic, se saca y se limpia el impulsor, se instala y queda trabajando. Una de las guías está desolada, queda pendiente su reparación.

04-04-2021

El Chante - Se revisa bomba del cárcamo exterior número uno.

05-04-2021

San Juan Cosalá.- Se revisa bomba número uno de retorno de lodos, se cambia guardamotor y contactor, se prueba y se saca porque el amperaje es demasiado alto. Se instala bomba de almacén pero se bota el interruptor, se saca y también se lleva a taller a reparación.

06-04-2021

San Juan Cosalá.- Se instala bomba de retorno de lodos reparada por taller, se le cambia toda la línea eléctrica por cable nuevo, se prueba y queda trabajando.

07-04-2021

El Chante.- se instalan dos contactores de la bomba uno y dos del cárcamo exterior número uno, se instala bomba número dos.

08-04-2021

El Chante.- se hacen trabajos de corte y soldadura, para adaptar manguera anillada a bomba número dos del cárcamo exterior número uno.

09-04-2021

El Chante.- Se saca bomba número dos y se le adapta manguera anillada, se hacen pruebas para limpiar el cárcamo.

12-04-2021

El Chante.- Se cambia fusible de cuchilla de alta tensión y se revisa funcionamiento de bomba número uno del cárcamo exterior número uno.

Tizapán El Alto.- Se adapta manguera a bomba nabohi de 3hp y se instala en reactor biológico número tres para vaciar lo y hacer reparaciones.

13-04-2021











Tizapán El Alto.- Se cambian cinco difusores dañados y se comienza a llenar el reactor biológico número tres, se enciende el soplador y se

prueba la línea de aire.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0144 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 ABR. 2021 <i>German Vazquez A.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 ABR. 2021 <i>German Vazquez A.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 ABR. 2021 <i>Armando Garcia U.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 ABR. 2021 <i>Jonathan B.G.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 ABR. 2021 <i>Cesar Joaquin Arteaga Garcia</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 ABR. 2021 <i>Jonathan B.G.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 ABR. 2021 <i>Cesar Joaquin Arteaga Garcia</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 ABR. 2021 <i>Somneth B. G.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0144 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	  Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 MAR. 2021  RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 MAR. 2021  RECIBIDO Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 MAR. 2021  RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 MAR. 2021  RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA 7:20 Almacén Vehicular 24 MAR. 2021 Fecha:  Hora:
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 MAR. 2021  RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 MAR. 2021  RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 MAR. 2021  RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 ABR. 2021  RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 ABR. 2021  RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante