



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	25/03/2021
Fecha Elab. Compro:	12/04/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0164 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 12 2021 12:31PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ	PUESTO:	OPERADOR B
ACOMPAÑA A:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/03/2021	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION DE MEDIDORES	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/04/2021	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION DE MEDIDORES	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	31/03/2021	VIÁTICOS \$:	0.00	828.00	0.00	\$ -828.00	TIPO / CILINDROS / REND:	/ Cil. / Km/l.
HORA SALIDA :	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	/
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	07/04/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO. =	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO :-	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 828.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ -828.00

COMISIONADO
ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ
OPERADOR B

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas

REVISAS COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0164 / 2021

DEL DÍA: 31/03/2021 AL DÍA: 07/04/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

31 de marzo 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, en el Municipio de Lagos de Moreno, para la instalación de medidor de flujo de 2" de la marca Dorot, en la empresa Tohoku Pionner y de 2" de diametro de la marca Dorot en el predio vacio de la empresa Dintel, se continua con la supervision de la operación de los medidores de flujo en las empresas adheridas al fraccionamiento del Parque. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

07 de abril 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, en el Municipio de Lagos de Moreno, para la instalación de medidor de flujo de 1" de la marca Dorot, en la empresa Neumann, se continua con la supervision de la operación de los medidores de flujo en las empresas adheridas al fraccionamiento del Parque. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.


OBSERVACIONES:

31 de marzo 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, en el Municipio de Lagos de Moreno, para la instalación de medidor de flujo de 2" de la marca Dorot, en la empresa Tohoku Pionner y de 2" de diametro de la marca Dorot en el predio vacio de la empresa Dintel, se continua con la supervision de la operación de los medidores de flujo en las empresas adheridas al fraccionamiento del Parque. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

07 de abril 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, en el Municipio de Lagos de Moreno, para la instalación de medidor de flujo de 1" de la marca Dorot, en la empresa Neumann, se continua con la supervision de la operación de los medidores de flujo en las empresas adheridas al fraccionamiento del Parque. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/164/2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 14 de abril 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-164-2021F de C. Rosendo Ascencio Martinez con nombramiento de: Operador B comisionado a realizar: el apoyo técnico a los pozos profundos del Parque Industrial El Salto. En la comisión antes mencionada se agregó un día al Municipio de Lagos de Moreno, en el Parque Industrial "Colinas de Lagos, con la finalidad de revisión técnica de micromedidores de flujo instalados en diferentes empresas del Parque Industrial y entrega de contratos de prestación de servicios.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
31-03-2021	NO PROGRAMADO	-VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION DE MEDIDORES DE FLUJO A LAS EMPRESA
31-03-2021	NO PROGRAMADO	-VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION DE MEDIDORES DE FLUJO A LAS EMPRESAS

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente







Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0164 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA 6:57</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>31 03 21</p> <p>Fecha: <u>31/03/21</u> Hora: <u>6:57</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 MAR. 2021</p> <p><u>Edgar M</u></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Martín L.</p> <p>31/03/21 Hora: 20:50</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Martín L.</p> <p>07/04/21 Hora: 7:00</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA 21-16</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>7 04 21</p> <p>Fecha: <u>7/04/21</u> Hora: <u>16:00</u></p>	