



Comisión Estatal del
Agua Jalisco



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	22/03/2021
Fecha Elab. Compro	14/04/2021
Nº de Oficio	SPTAR / C-0150 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

RECIBIDO

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 14 2021 8:40AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A

STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/03/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA PARA REALIZAR OFICIOS DE COMISION Y COPROVACION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE IXTLAHUACA DE LOS MEMBRILLOS Y EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/03/2021	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SEPRESTA APOYO A PTAR DE CORREDOR INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS EN REPARACION DE EQUIPO DE SEDIMENTADOR	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/03/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JAMAY	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jamay \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/03/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/03/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/03/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/03/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY Y JUANACATLAN	Jamay \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/03/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/04/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA Y OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/04/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y JUANACATLAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/04/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/04/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/04/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA Y JUANACATLAN	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/04/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	VIÁTICOS \$:	3,025.00	4,311.00	0.00	\$ -1,286.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00

VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,025.00** (TRES MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 4,311.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,025.00
SALDO	\$ 1,286.00

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Resaca de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR /C-0150/2021 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco 14 de abril 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0150/2021 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de operador A comisionado a realizar: 24/03/2021 PTAR San Nicolas de Ibarra y El salto, 25/03/2021 PTR A Ocotlan, 26/03/2021 Lagos de Moreno, 29/03/2021 Santa cruz de la soledad y Juanacatlan, 30/03/2021 PTAR Ixtlahuacan de los membrillos y Atequiza, 31/03/2021 PTAR Ocotlan, 06/04/2021 PTR A Jamay, 07/04/2021 PTAR Ocotlan, 08/04/2021 PTAR La barca, 09/04/2021 PTAR Santa cruz de la soledad y Juanacatlan, 12/04/2021 PTAR Ocotlan, 13/04/2021 PTAR Ocotlan..

AL respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera: 24/03/2021 PTAR Santa cruz de la soledad y Jamay, 25/03/2021 PTAR Ocotlan, 26/03/2021 PTAR Ocotlan, 29/03/2021 PTAR Ocotlan, 30/03/2021 PTAR Jamay y Juanacatlan, 31/03/2021 PTAR La barca, 06/04/2021 PTAR La barca y Ocotlan, 07/04/2021 PTAR San Nicolas de Ibarra, Juanacatlan, 08/04/2021 PTAR Ocotlan, 09/04/2021 PTAR Santa cruz de la soledad e Ixtlahuacan de los membrillos, 12/04/2021 PTAR La barca y Juanacatlan, 13/04/2021 PTAR Ocotlan : el día 25/03/2021, 12 y 13/04/2021 sin comisión por necesidades de plantas. estos son los únicos días que se modificaron, en algunos días se alargaron las actividades y se tuvo la necesidad de sacar viatico de almuerzo, comida y cena.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


ING Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0150 / 2021

DEL DÍA: 22/03/2021 AL DÍA: 13/04/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR /C-0150/2021 F

22/03/2021 PTAR se asiste a oficinas de la CEA para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR El salto se revisa bomba N°3 de carcamo de influente la cual se encontró dañada se desmonta para trasladarse a taller a reparación y se instala otra de las mismas características que dando a disposición. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de aeracion.

23/03/2021 PTAR parque industrial colinas de lagos, en lagos de moreno se realizan actividades en sedimentador N°2 sacando mamparras, bases de las mismas y caja desnatadora se deja funcionando normal quedando pendiente instalación de mamparra y caja desnatadora por falta de material.

24/03/2021 PTAR Santa cruz de la soledad se revisa mezclador de zona anoxica el cual se encontró dañado se desmonta para trasladarse a taller a reparación. PTAR Jamay se habilita funcionamiento de bomba N°1 de retorno de lodos eliminando corto circuito en líneas de alimentación eléctricas que dando funcionando normal y se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de lavado de bandas, riego y cloro.

25/03/2021 PTAR Ocotlan se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de desecho de lodos, retorno de lodos y se visitan cárcamos del poblado para verificación de equipos en funcionamiento.

26/03/2021 PTAR Ocotlan se revisa mezclador N°1 de reactor biológico el cual se encontró dañado se desmonta y para trasladarlo a taller a reparación y se recoge mezclador de zona anaerobia para trasladarlo a taller a reparación.

29/03/2021 PTAR Ocotlan se desmonta válvula de compuerta de bomba N°1 de carcamo de influente N°2 por falla en tornillo sin fin queda trabajando sin válvula, en planta equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

30/03/2021 PTAR Jamay se cambia conexiones en tuberías de bombas sumergibles que alimentan a filtro banda, el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Juanacatlan se habilita funcionamiento de equipos de aeracion N°9 y N°6 de modulo N°1.

31/03/2021 PTAR La barca se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de aljibe, voltajes de planta y alumbrado exterior, el resto de los equipos funcionando normal en voltajes y amperajes.

06/04/2021 PTAR La barca se recoge bomba sumergible de 1hp para trabajos en planta Ocotlan y se asite a taller local para verificación de equipos en funcionamiento. PTAR Ocotlan se instala bomba sumergible para achicar en sedimentador secundario realizar trabajos, se visitan cárcamos del poblado equipos en funcionamiento trabajando normal.

07/04/2021 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisa bomba N°2 de carcamo de influente la cual se encontró dañada se desmonta para trasladarse a taller y bomba N°3 se saca para limpieza y revisión de impulsor la cual queda a disposición de planta. PTAR Juanacatlan se saca cable de ducto de equipos N°6,7 y 9 de modulo N°1 se revisan quedando cable por fuera provisionalmente.

08/04/2021 PTAR Ocotlan se instalan 4 reflectores en lugares requeridos por personal de planta que dando probado su funcionamiento y se desmonta bomba de achique de sedimentador secundario retirando bases que obstruían su funcionamiento quedando funcionando normal y se visitan cárcamos del poblado.

09/04/2021 PTAR Santa cruz de la soledad se deja aerador tipo jet en almacén de planta recién reparado y se deja aceite para lubricación de bombas barqueñas el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se acopla manguera de descarga de bomba de carcamo de natas que dando trabajando normal.

12/04/2021 PTAR La barca se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente el resto de equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperaje. PTAR Juanacatlan se revisan y registran funcionamiento actual de sedimentadores, se desmonta bomba N°1 de carcamo de influente por mal funcionamiento para trasla

J. VENEGAS

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR /C-0150/2021 F

22/03/2021 PTAR se asiste a oficinas de la CEA para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR El salto se revisa bomba N°3 de carcamo de influente la cual se encontró dañada se desmonta para trasladarse a taller a reparación y se instala otra de las mismas características que dando a disposición. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de

aeracion.

23/03/2021 PTAR parque industrial colinas de lagos, en lagos de moreno se realizan actividades en sedimentador N°2 sacando mamparras, bases de las mismas y caja desnatadora se deja funcionando normal quedando pendiente instalación de mamparra y caja desnatadora por falta de material.

24/03/2021 PTAR Santa cruz de la soledad se revisa mezclador de zona anoxica el cual se encontró dañado se desmonta para trasladarse a taller a reparación. PTAR Jamay se habilita funcionamiento de bomba N°1 de retorno de lodos eliminando corto circuito en líneas de alimentación eléctricas que dando funcionando normal y se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de lavado de bandas, riego y cloro.

25/03/2021 PTAR Ocotlan se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de desecho de lodos, retorno de lodos y se visitan cárcamos del poblado para verificación de equipos en funcionamiento.

26/03/2021 PTAR Ocotlan se revisa mezclador N°1 de reactor biológico el cual se encontró dañado se desmonta y para trasladarlo a taller a reparación y se recoge mezclador de zona anaerobia para trasladarlo a taller a reparación.

29/03/2021 PTAR Ocotlan se desmonta válvula de compuerta de bomba N°1 de carcamo de influente N°2 por falla en tornillo sin fin queda trabajando sin válvula, en planta equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

30/03/2021 PTAR Jamay se cambia conexiones en tuberías de bombas sumergibles que alimentan a filtro banda, el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Juanacatlan se habilita funcionamiento de equipos de aeracion N°9 y N°6 de modulo N°1.

31/03/2021 PTAR La barca se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de aljibe, voltajes de planta y alumbrado exterior, el resto de los equipos funcionando normal en voltajes y amperajes.



06/04/2021 PTAR La barca se recoge bomba sumergible de 1hp para trabajos en planta Ocotlan y se asite a taller local para verificación de equipos en funcionamiento. PTAR Ocotlan se instala bomba sumergible para achicar en sedimentador secundario realizar trabajos, se visitan cárcamos del poblado equipos en funcionamiento trabajando normal.

07/04/2021 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisa bomba N°2 de carcamo de influente la cual se encontró dañada se desmonta para trasladarse a taller y bomba N°3 se saca para limpieza y revisión de impulsor la cual queda a disposición de planta. PTAR Juanacatlan se saca cable de ducto de equipos N°6,7 y 9 de modulo N°1 se revisan quedando cable por fuera provisionalmente.

08/04/2021 PTAR Ocotlan se instalan 4 reflectores en lugares requeridos por personal de planta que dando probado su funcionamiento y se desmonta bomba de achique de sedimentador secundario retirando bases que obstruían su funcionamiento quedando funcionando normal y se visitan cárcamos del poblado.

09/04/2021 PTAR Santa cruz de la soledad se deja aerador tipo jet en almacén de planta recién reparado y se deja aceite para lubricación de bombas barqueñas el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se acopla manguera de descarga de bomba de carcamo de natas que dando trabajando normal.










12/04/2021 PTAR La barca se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente el resto de equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperaje. PTAR Juanacatlan se revisan y registran funcionamiento actual de sedimentadores, se desmonta bomba N°1 de carcamo de influente por mal funcionamiento para trasla



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0150 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaesatlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaesatlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0150 / 2021

COMPROBACION DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

21 MAR. 2021

RECIBIDO

Subdirección de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

24 MAR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jamay



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

29 MAR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Juanaoetlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

22 MAR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
El Salto



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

25 MAR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

31 MAR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
La Bares



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

22 MAR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

26 MAR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

06 ABR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
La Barca



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

23 MAR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento Parque Industrial
Colinas del Lago



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

29 MAR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

06 ABR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

24 MAR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Santa Cruz de la Soledad



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

30 MAR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jamay



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

07 ABR. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Nicolás de Ibarra