



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	22/03/2021
Fecha Elab. Compro.	14/04/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0151 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 14 2021 8:52AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑA A:	Caja	PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
22/03/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA SE REALIZAN OFICIOS DE COMISIÓN Y COMPROVACIÓN, MAS TARDE EN PTARS DE EL SALTO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y LA BARCA SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVE				
23/03/2021	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00		Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LAGOS DE MORENO EN COLINAS DE LAGOS				
24/03/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, ATÉQUIZA Y JAMAY				
26/03/2021	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00		Ocotlán \$ 196.00	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN				
29/03/2021	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00		Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA Y OCOTLÁN				
30/03/2021	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00		Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY, JUANACATLÁN Y LA ALAMEDA				
31/03/2021	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00		La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA				
05/04/2021	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00		Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN				
06/04/2021	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00		Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA, JAMAY Y OCOTLÁN				
07/04/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SAN NICOLÁS DE IBARRA Y JUANACATLÁN				
08/04/2021	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00		Ocotlán \$ 196.00	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN				
09/04/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS				
12/04/2021	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00		La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA Y JUANACATLÁN				
13/04/2021	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00		Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/03/2021	VIÁTICOS \$:	3,591.00	4,486.00	0.00	\$ -895.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	14	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	136,648.00 Km. / 139,684.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/04/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	3,036.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -		8,090.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00

VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,591.00** ( TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 4,486.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,591.00
SALDO	\$ -895.00

COMISIONADO  
ALEJANDRO MAYA CORIA  
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VÍCTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Rese de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0151 / 2021

DEL DÍA: 22/03/2021 AL DÍA: 13/04/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 22-MARZO-2021 HASTA EL DÍA 12-MARZO-2021 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0151/2021F.

22-MARZO-2021. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se instala bomba sumergible ABS en posición no.3 de cárcamo de influente, se deja operando consumiendo promedio de 6 amp pero no se observa flujo en tamiz, los voltajes en planta son estables y correctos y se requieren algunos cambios de lámparas de alumbrado exterior. En ptar de Ixtlahuacán de Los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración, 4 tipo cañón y uno sumergible. En ptar de La Barca se recoge escalera y material que será utilizado en ptar de Lagos De Moreno.

23-MARZO-2021. En ptar de Lagos De Moreno en colinas De Lagos se verifica estado actual de funcionamiento de sedimentador no.2 en donde se encuentra dañado de mampara y caja desnatadora.

24-MARZO-2021. En ptar de Santa Cruz De La Soledad se saca mezclador de zona anóxica por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación. En ptar de Atéquiza se revisa funcionamiento de bombas de cárcamo de influente en donde no se pueden revisar líneas eléctricas por remodelación de planta y los registros eléctricos están tapados con tierra. Ptar de Jamay se habilita funcionamiento de bomba no.1 de retorno de lodo eliminando corto circuito en líneas electricas de alimentación para lo que se tuvo que sacar cable de ducto, se registra condición actual de operación de bombas de cloro, riego y lavado de bandas.

26-MARZO-2021. En ptar de Ocotlán se revisa mezclador no.1 en donde se encuentra que el motor está dañado por lo que se desmonta y traslada a taller a reparación, no se instala otro motor por no poder desmontar propela de equipo dañado, también se recoge mezclador no.5 dañado de zona anaerobia y se traslada a taller, se visitan cárcamos del poblado.

29-MARZO-2021. En ptar de La Barca se recoge vehículo para continuar comisión, en ptar de Ocotlán se verifica funcionamiento de bombas barqueñas de cárcamo no.2 en donde se elimina válvula de compuerta en bomba no.1 por mal funcionamiento, se visita los demás cárcamos del poblado.

30-MARZO-2021. En ptar de Jamay se realizan ajustes en descarga de bombas alimentadoras hacia filtro banda dejando operando descarga de 3" y a disposición de personal de planta. En ptar de Juanacatlán se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.9 de modulo no.1 en donde se elimina corto circuito en arrancador, se deja fuera de servicio equipos no.6 y no.7 por posible corto circuito en líneas de alimentación eléctrica. En cárcamo de La Alameda se saca bomba sumergible de posición no.1 y se cambia a posición no.2 y se deja operando normal en voltaje y amperaje.

31-MARZO-2021. En ptar de La Barca los voltajes son correctos y estables, se requieren algunos cambios de alumbrado exterior, la bomba de aljibe opera sin problemas, se desmonta ventilador de bombas de lavado de bandas para adquisición de nuevos y se asiste a taller local, se deja vehículo resguardado en planta.

05-ABRIL-2021. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa se saca bomba barqueña no. 1 por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación, se cambia línea de control y fuerza de mezclador no.1 a mezclador no.2 de zanja de oxidación y queda operando sin problema, se visita cárcamos del poblado.

06-ABRIL-2021. En ptar de La Barca se cambia ventilador a bombas de lavado de bandas y se recoge bomba sumergible de mantenimiento para ser utilizada en otra planta. En ptar de Jamay se instala bomba sumergible de 3 hp en cárcamo de retorno de lodo para alimentación de lodo a filtro banda, queda a disposición de personal de planta en turno. En ptar de Ocotlán se instala bomba sumergible para achique de sedimentador secundario, queda operando bajo observación de personal de planta, se visita los cárcamos del poblado.

07-ABRIL-2021. En ptar de San Nicolás De Ibarra se saca bomba no.2 de cárcamo de influente por mal funcionamiento y se

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 22-MARZO-2021 HASTA EL DÍA 12-MARZO-2021 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0151/2021F.

22-MARZO-2021. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se instala bomba sumergible ABS en posición no.3 de cárcamo de influente, se deja operando consumiendo promedio de 6 amp pero no se observa flujo en tamiz, los voltajes en planta son estables y correctos y se requieren algunos cambios de lámparas de alumbrado exterior. En ptar de

Ixtlahuacán de Los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración, 4 tipo cañón y uno sumergible. En ptar de La Barca se recoge escalera y material que será utilizado en ptar de Lagos De Moreno.

23-MARZO-2021. En ptar de Lagos De Moreno en colinas De Lagos se verifica estado actual de funcionamiento de sedimentador no.2 en donde se encuentra dañado de mampara y caja desnatadora.

24-MARZO-2021. En ptar de Santa Cruz De La Soledad se saca mezclador de zona anóxica por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación. En ptar de Atéquiza se revisa funcionamiento de bombas de cárcamo de influente en donde no se pueden revisar líneas eléctricas por remodelación de planta y los registros eléctricos están tapados con tierra. Ptar de Jamay se habilita funcionamiento de bomba no.1 de retorno de lodo eliminando corto circuito en líneas electricas de alimentación para lo que se tuvo que sacar cable de ducto, se registra condición actual de operación de bombas de cloro, riego y lavado de bandas.

26-MARZO-2021. En ptar de Ocotlán se revisa mezclador no.1 en donde se encuentra que el motor está dañado por lo que se desmonta y traslada a taller a reparación, no se instala otro motor por no poder desmontar propela de equipo dañado, también se recoge mezclador no.5 dañado de zona anaerobia y se traslada a taller, se visitan cárcamos del poblado.

29-MARZO-2021. En ptar de La Barca se recoge vehículo para continuar comisión, en ptar de Ocotlán se verifica funcionamiento de bombas barqueñas de cárcamo no.2 en donde se elimina válvula de compuerta en bomba no.1 por mal funcionamiento, se visita los demás cárcamos del poblado.

30-MARZO-2021. En ptar de Jamay se realizan ajustes en descarga de bombas alimentadoras hacia filtro banda dejando operando descarga de 3" y a disposición de personal de planta. En ptar de Juanacaatlán se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.9 de modulo no.1 en donde se elimina corto circuito en arrancador, se deja fuera de servicio equipos no.6 y no.7 por posible corto circuito en líneas de alimentación eléctrica. En cárcamo de La Alameda se saca bomba sumergible de posición no.1 y se cambia a posición no.2 y se deja operando normal en voltaje y amperaje.

31-MARZO-2021. En ptar de La Barca los voltajes son correctos y estables, se requieren algunos cambios de alumbrado exterior, la bomba de aljibe opera sin problemas, se desmonta ventilador de bombas de lavado de bandas para adquisición de nuevos y se asiste a taller local, se deja vehículo resguardado en planta.

05-ABRIL-2021. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa se saca bomba barqueña no. 1 por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación, se cambia línea de control y fuerza de mezclador no.1 a mezclador no.2 de zanja de oxidación y queda operando sin problema, se visita cárcamos del poblado.

06-ABRIL-2021. En ptar de La Barca se cambia ventilador a bombas de lavado de bandas y se recoge bomba sumergible de mantenimiento para ser utilizada en otra planta. En ptar de Jamay se instala bomba sumergible de 3 hp en cárcamo de retorno de lodo para alimentación de lodo a filtro banda, queda a disposición de personal de planta en turno. En ptar de Ocotlán se instala bomba sumergible para achique de sedimentador secundario, queda operando bajo observación de personal de planta, se visita los cárcamos del poblado.

07-ABRIL-2021. En ptar de San Nicolás De Ibarra se saca bomba no.2 de cárcamo de influente por mal funcionamiento y se

















INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0151 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>Aída</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>Raúl E. E.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>María Mendoza</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 MAR. 2021</p> <p><i>Andrés Segura B.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Atequiza</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>22 MAR. 2021</p> <p><i>Andrés Segura B.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 MAR. 2021</p> <p><i>Maximo G. J.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 MAR. 2021</p> <p><i>Gregorio Vazquez N.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>25 MAR. 2021</p> <p><i>Andrés Segura B.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 MAR. 2021</p> <p><i>Carlos E. Carrillo</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>26 MAR. 2021</p> <p><i>Andrés Segura B.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>29 MAR. 2021</p> <p><i>Gregorio Vazquez N.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>29 MAR. 2021</p> <p><i>Andrés Segura B.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 MAR. 2021</p> <p><i>Maximo G. J.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>25 MAR. 2021</p> <p><i>Andrés Segura B.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Juanaoatlán</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>26 MAR. 2021</p> <p><i>Gregorio Vazquez N.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0151 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>05 ABR. 2021 <i>Andrés Sogana B.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaoatlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaoatlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 ABR. 2021 <i>Gregorio Vazquez N.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 ABR. 2021 <i>Francisco Rest M.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 ABR. 2021 <i>Andrés Sogana B.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 ABR. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 ABR. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 ABR. 2021 <i>Andrés Sogana B.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 ABR. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 ABR. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 ABR. 2021 <i>Gregorio Vazquez N.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca</p>



FACTURA TUS TICKETS DEL  
MES [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)  
WHATSAPP ATN CLIENTES  
3328324030 8AM - 9PM  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<







4.12,62,0



===== COPIA =====  
 NOTA #2291413  
 =====

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	70.849	LTR	20.10	1424.06

SUBTOTAL:	1232.05
IVA:	192.01
TOTAL:	1424.06

(un mil cuatrocientos veinticuatro pesos 0  
6/100 M.N.)  
ODR/AUT : 1  
TARJETA : 19000339  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.: CEA  
VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 139381  
RENDIM. : 9.33 Kms/Lts  
SALDO :\$0.00

( F I R M A )

FACTURA TUS TICKETS DEL MES  
www.gaxsa.com.mx  
WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE  
332 832 4030 8AM - 9PM  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: PTAR/C-0151/2021**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.


Guadalajara, Jalisco, 14 de Abril 2021.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0151/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 22-03-21. GDL oficinas de La CEA para realizar oficios de comisión y comprobación y Ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos. 24-03-21. Ptar's de San Nicolás y El Salto. 26-03-21. Ptar de Lagos De Moreno en Colinas De Lagos. 29-03-21. Ptar's De Santa Cruz De La Soledad y Juanacatlán. 30-03-21. Ptar's de Ixtlahuacán De Los Membrillos Y Atéquiza. 31-03-21. Ptar de Ocotlán. 05-04-21. Ptar's de San Nicolás De Ibarra y el Salto. 06-04-21. Ptar de Jamay. 07-04-21. Ptar de Ocotlán. 08-04-21. Ptar de La Barca. 09-04-21. Ptar's de Santa Cruz De La Soledad y Juanacatlán. En ocasiones especiales se atienden contingencias sábados y domingos en ptar's.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 22-03-21. Oficinas de La Cea, Ptar's de El Salto, Ixtlahuacán De Los Membrillos y La Barca. 24-03-2021. Ptar's de Santa Cruz De La Soledad, Atéquiza y Jamay. 26-03-21. Ptar de Ocotlán. 29-03-21. Ptar's de La Barca y Ocotlán. 30-03-21. Ptar's de Jamay, Juanacatlán y Cárcamo La Alameda. 31-03-21. Ptar de La Barca. 05-04-21. Ptar de Ocotlán. 06-04-21. Ptar's de La Barca, Jamay y Ocotlán. 07-04-21. Ptar's de San Nicolás De Ibarra y Juanacatlán. 08-04-21. Ptar de Ocotlán. 09-04-21. Ptar's de Santa Cruz De La Soledad e Ixtlahuacán De Los Membrillos. Los días 12 y 13 de Abril no estaban programados en comisión.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

  
ING. VÍCTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ SUB DIRECTOR DE DE PLANTAS DE  
TRATAMIENTO DE AGUAS.

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

