



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	01/03/2021
Fecha Elab. Compro.	22/03/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0110 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 22 2021 8:50AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	---

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00 GASOLINA: 0.00 OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA REALIZACION DE OFICIOS DE COMPROVACION Y COMISION Y SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JUANACATLAN	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	Jamay \$ 86.00 0.00 GASOLINA: 0.00 SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY Y LA BARCA	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	Chapala \$ 109.00 0.00 GASOLINA: 0.00 SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JUANACATLAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	Ocotlán \$ 109.00 0.00 GASOLINA: 0.00 SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	Chapala \$ 109.00 0.00 GASOLINA: 0.00 SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	Chapala \$ 109.00 0.00 GASOLINA: 0.00 SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y SAN NICOLAS DE IBARRA Y ATEQUIZA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	Ocotlán \$ 109.00 0.00 GASOLINA: 0.00 SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	Jamay \$ 86.00 0.00 GASOLINA: 0.00 SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	Ocotlán \$ 109.00 0.00 GASOLINA: 0.00 SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	La Barca \$ 109.00 0.00 GASOLINA: 0.00 SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN Y EL SALTO	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 0.00 GASOLINA: 0.00 SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	La Barca \$ 109.00 0.00 GASOLINA: 0.00 SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	Chapala \$ 109.00 0.00 GASOLINA: 0.00 SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/03/2021	MUNICIPIO GD.: (1) ACTIVIDAD:	Ocotlán \$ 109.00 0.00 GASOLINA: 0.00 SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEH/CULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	01/03/2021	VIÁTICOS \$:	3,697.00	4,003.00	0.00	\$ -306.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	14	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	19/03/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00

VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,697.00 (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 4,003.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,697.00
SALDO	\$ -306.00

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Rese de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR /C-0110/2021 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 22 de marzo 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0110/2021 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de operador A comisionado a realizar: 02/03/2021 PTAR Ixtlahuaca de los membrillos, 03/03/2021 PTRAsanta cruz de la soledad y Atequiza, 04/03/2021 PTAR san Nicolas de Ibarra y Atequiza, 05/03/2021 Ocotlan, 08/03/2021 PTAR jamay, 09/03/2021 PTAR Ixtlahuacan de los membrillos y El salto, 10/03/2021 PTRAsanta cruz de la soledad, 11/03/2021 PTAR La barca, 12/03/2021 PTAR san Nicolas de Ibarra y santa cruz de la soledad, 16/03/2021 PTAR Ixtlahuacan de los membrillos y Juanacatlan, 17/03/2021 PTAR Ocotlan, 18/03/2021 PTAR La barca, 19/03/2021 PTRAsan Nicolas de Ibarra y Atequiza.

AL respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera: 02/03/2021 PTAR Jamay y La barca, 03/03/2021 PTAR santa cruz de la soledad y Juanacatlan, 04/03/2021 PTAR Ocotlan, 05/03/2021 PTAR santa cruz de la soledad e Ixtlahuacan de los membrillos, 08/03/2021 PTAR santa cruz de la soledad, san Nicolas de Ibarra y Atequiza, 09/03/2021 PTAR Ocotlan, 10/03/2021 PTAR Jamay, 11/03/2021 PTAR Ocotlan, santa cruz de la soledad, 12/03/2021 PTAR La barca, Ixtlahuacan de los membrillos, Juanacatlan, El salto, 16/03/2021 PTAR Ixtlahuacan de los membrillos, 17/03/2021 PTAR La barca, 18/03/2021 PTAR santa cruz de la soledad, 19/03/2021 PTAR Ocotlan : estos son los únicos días que se modificaron, en algunos días se alargaron las actividades y se tuvo la necesidad de sacar viatico de almuerzo, comida y cena.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



ING Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS

N° OFICIO: SPTAR / C-0110 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco <i>None</i> RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaoatlán</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 MAR. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</div>	
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaoatlán</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco Francisco Pérez M. RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 MAR. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza</div>	
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay 07 MAR. 2021</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 MAR. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco Amelí Segura B. RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div>	
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 MAR. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 MAR. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 MAR. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay</div>	
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 MAR. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div>	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0110 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Gerardo Hernández

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Santa Cruz de la Soledad



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
La Barca



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
La Barca



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Santa Cruz de la Soledad



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Juanaacatlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
El Salto

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0110 / 2021

DEL DÍA: 01/03/2021 AL DÍA: 19/03/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR /C-0110/2021 F

01/03/2021 PTAR se asiste a oficinas de la CEA para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR Juanacatlan se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de natas, retorno de lodos y lixiviados.

02/03/2021 PTAR Jamay se realiza cambio de banda superior de filtro banda que dando trabajando normal. PTAR La barca se elimina corto circuito en líneas de alimentación eléctricas en bomba para filtro banda.

03/03/2021 PTAR Santa cruz de la soledad en coordinación con camión grua se saca aerador tipo jet de reactor biológico el cual se encuentra dañado de motor se traslada a taller a reparación al igual que bomba nabohi de 3 hp de sistema de apoyo para planta y equipo de aeracion N°2 tipo jet. PTAR Juanacatlan en coordinación con camión grua se realiza cambio de equipo N°5 de modulo N°1 por otro de las mismas características quedando a disposición de planta el otro se queda en almacén de planta.

04/03/2021 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba de carcamo N°5 para revisión y limpieza de impulsor que dando a disposición y en carcamo N°4 se instala reflector nuevo y equipos trabajando normal al igual que los demás cárcamos y en planta se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de aeracion de reactor biológico y digestor de lodos y se instala reflector en caseta de cloración.

05/03/2021 PTAR santa cruz de la soledad se instala bomba para achicar la cual se encontró dañada y se traslada a taller el resto de los equipos trabajando normal se regresa por la tarde y se instala bomba de achique que dando a disposición de planta. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de retorno de lodos y natas y se recoge motosierra par a trasladarse a taller a reparación.

08/03/2021 PTAR Santa cruz de la soledad se desmonta mezclador de zona anoxica para trasladarlo a taller a reparación por mal funcionamiento. PTAR san Nicolas de Ibarra se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de cloro y riego.

09/03/2021 PTAR Ocotlan se instalan dos reflectores en zona de cribas y rejillas de influente de planta y se instala equipo de movimiento de filtro banda quedando a disposición de planta se visitan cárcamos del poblado los cuales trabajando normal sus equipos.

10/03/2021 PTAR Jamay se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de sedimentador, se presenta un apagón general en planta se restablecen equipos y trabajan normalmente en voltajes y amperajes.

11/03/2021 PTAR Ocotlan se instala bomba de lavado de banda recién reparada quedando trabajando normal. PTAR santa cruz de la soledad en coordinación con camión grua se instalan equipo de aeracion tipo jet en reactor biológico y mezclador en zona anoxica ambos quedan a disposición de planta.

12/03/2021 PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se recogen dos bombas sumergibles para trasladarse a planta el salto y se revisan y registran funcionamiento actual de equipo de sedimentador el resto de los equipos trabajando normal. PTAR Juanacatlan se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de aeracion de modulo N°1. PTAR El salto se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de cloro, riego y digestor de lodos y se instala bomba N°3 de carcamo de influente que dando a disposición de planta.

16/03/2021 PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se instalan dos focos de alumbrado en casetas principales y se deja carretilla y material requerido en planta para trabajos y se dejan 5 focos para alumbrado exterior para posterior instalación equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

17/03/2021 PTAR La barca se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de inyección de polímero, equipos de filtro banda y compresor, se cambia banda inferior nueva de filtro banda quedando a disposición de planta y se deja otra nueva superiora en almacén de planta.

18/03/2021 PTAR santa cruz de la soledad se revisa funcionamiento de aerador tipo jet el cual



OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR /C-0110/2021 F

01/03/2021 PTAR se asiste a oficinas de la CEA para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR Juanacatlan se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de natas, retorno de lodos y lixiviados.

02/03/2021 PTAR Jamay se realiza cambio de banda superior de filtro banda que dando trabajando normal. PTAR La barca se elimina corto circuito en líneas de alimentación eléctricas en bomba para filtro banda.

03/03/2021 PTAR Santa cruz de la soledad en coordinación con camión grua se saca aerador tipo jet de reactor biológico el cual se encuentra dañado de motor se traslada a taller a reparación al igual que bomba nabohi de 3 hp de sistema de apoyo para planta y equipo de aeracion N°2 tipo jet. PTAR Juanacatlan en coordinación con camión grua se realiza cambio de equipo N°5 de modulo N°1 por otro de las mismas características quedando a disposición de planta el otro se queda en almacén de planta.

04/03/2021 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba de carcamo N°5 para revisión y limpieza de impulsor que dando a disposición y en carcamo N°4 se instala reflector nuevo y equipos trabajando normal al igual que los demás cárcamos y en planta se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de aeracion de reactor biológico y digestor de lodos y se instala reflector en caseta de cloración.

05/03/2021 PTAR santa cruz de la soledad se instala bomba para achicar la cual se encontró dañada y se traslada a taller el resto de los equipos trabajando normal se regresa por la tarde y se instala bomba de achique que dando a disposición de planta. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de retorno de lodos y natas y se recoge motosierra par a trasladarse a taller a reparación.

08/03/2021 PTAR Santa cruz de la soledad se desmonta mezclador de zona anoxica para trasladarlo a taller a reparación por mal funcionamiento. PTAR san Nicolas de Ibarra se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de cloro y riego.

09/03/2021 PTAR Ocotlan se instalan dos reflectores en zona de cribas y rejillas de influente de planta y se instala equipo de movimiento de filtro banda quedando a disposición de planta se visitan cárcamos del poblado los cuales trabajando normal sus equipos.

10/03/2021 PTAR Jamay se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de sedimentador, se presenta un apagón general en planta se restablecen equipos y trabajan normalmente en voltajes y amperajes.

11/03/2021 PTAR Ocotlan se instala bomba de lavado de banda recién reparada quedando trabajando normal. PTAR santa cruz de la soledad en coordinación con camión grua se instalan equipo de aeracion tipo jet en reactor biológico y mezclador en zona anoxica ambos quedan a disposición de planta.

12/03/2021 PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se recogen dos bombas sumergibles para trasladarse a planta el salto y se revisan y registran funcionamiento actual de equipo de sedimentador el resto de los equipos trabajando normal. PTAR Juanacatlan se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de aeracion de modulo N°1. PTAR El salto se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de cloro, riego y digestor de lodos y se instala bomba N°3 de carcamo de influente que dando a disposición de planta.

16/03/2021 PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se instalan dos focos de alumbrado en casetas principales y se deja carretilla y material requerido en planta para trabajos y se dejan 5 focos para alumbrado exterior para posterior instalación equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

17/03/2021 PTAR La barca se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de inyección de polímero, equipos de filtro banda y compresor, se cambia banda inferior nueva de filtro banda quedando a disposición de planta y se deja otra nueva superiora en almacén de planta.

18/03/2021 PTAR santa cruz de la soledad se revisa funcionamiento de aerador tipo jet el cual

