



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	30/04/2021
Fecha Elab. Compro.	10/05/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0212 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 10 2021 9:44AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
30/04/2021	Jocotepec	Sin Desayuno. \$ 0.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC		
03/05/2021	Jocotepec	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA		
04/05/2021	Tuxtepec	Tuxtepec \$ 86.00	Tuxtepec \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TUXTEPEC		
06/05/2021	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Jocotepec \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA, TIZAPAN EL ALTO Y JOCOTEPEC		
07/05/2021	Jocotepec	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHANTE		

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/04/2021	VIÁTICOS \$:	2,149.00	1,391.00	0.00	\$ 758.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	303,200.00 Km. / 303,901.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/05/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	701.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO. *	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,149.00 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,391.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,149.00
SALDO	\$ 758.00

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

10 MAYO 2021

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0212 / 2021

DEL DÍA: 30/04/2021 AL DÍA: 07/05/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

30/04/2021

JOCOTEPEC

SE DEJA BOMBA QUE SE INSTALARA EN LA PLANTA DE VILLA EMILANO ZAPATA

03/05/2021

SAN JUAN COSALA

SE DEJA VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EL AEREADOR N°2

04/05/2021

TUXCUECA

SE REVISA EL SOPLADOR N°2 SE ENCONTRO FUERA DE SERVICIO POR LAS BANDAS DAÑADAS CON NUMERACION 5VX710 SUPER HC QUEDA FUERA DE SERVICIO SE TOMA NUMERACION DE LAS BANDAS PARA SU COMPRA.

06/05/2021

VILLA EMILIANO ZAPATA

CAMBIO DE ACEITE AL SOPLADOR N°1

TIZAPAN EL ALTO

SE DEJA ACEITE 5 LITROS PARA EL SOPLADOR DE 100 HP

JOCOTEPEC

SE REVISA BOMBA N°2 DEL NFLUENTE Y TIENE EL CABLE DAÑADO QUEDA FUERA DE SERVICIO SE LLEVA A TALLER PARA SU REVISION.

07/05/2021

EL CHANTE

SE REVISA LA BOMBA N°2 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE N°1 Y SUS ELECTRONIVELES

OBSERVACIONES:

30/04/2021

JOCOTEPEC

SE DEJA BOMBA QUE SE INSTALARA EN LA PLANTA DE VILLA EMILANO ZAPATA

03/05/2021

SAN JUAN COSALA

SE DEJA VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EL AEREADOR N°2

04/05/2021

TUXCUECA

SE REVISA EL SOPLADOR N°2 SE ENCONTRO FUERA DE SERVICIO POR LAS BANDAS DAÑADAS CON NUMERACION 5VX710 SUPER HC QUEDA FUERA DE SERVICIO SE TOMA NUMERACION DE LAS BANDAS PARA SU COMPRA.

06/05/2021

VILLA EMILIANO ZAPATA

CAMBIO DE ACEITE AL SOPLADOR N°1

TIZAPAN EL ALTO

SE DEJA ACEITE 5 LITROS PARA EL SOPLADOR DE 100 HP

JOCOTEPEC

SE REVISA BOMBA N°2 DEL NFLUENTE Y TIENE EL CABLE DAÑADO QUEDA FUERA DE SERVICIO SE LLEVA A TALLER PARA SU REVISION.

07/05/2021

EL CHANTE

SE REVISA LA BOMBA N°2 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE N°1 Y SUS ELECTRONIVELES

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0212 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 APR 2021 <i>Paul Miguel Navarro Uruar</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 MAYO 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 MAY 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 MAY 2021 <i>Paul Miguel Navarro Uruar</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 MAYO 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 MAR. 2021 RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 MAYO 2021 <i>Francisco Cortés Ríos</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 MAYO 2021 <i>Gonzalo Salazar</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante

Josue R. R.
 Verifica
 CEA



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0212-2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0212-2021F C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento Técnico en Mantenimiento de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-0212-/2021 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
01-05-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE TIZAPAN EL ALTO	SE CANCELA POR DIA FESTIVO
03-05-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE VILLA EMILANO ZAPATA	PTAR DE SAN JUAN COSALA
05-05-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A EL CHANTE	DIA FESTIVO
06-05-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE CHAPALA	PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA,TIZAPAN EL ALTO,JOCOTEPEC
07-05-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE SAN LUIS SOYATLAN	-PTAR EL CHANTE
08-05-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE JOCOTEPEC	SE CANCELA POR FIN DE SEMANA

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

Atentamente

I.Q. Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

10 MAYO 2021

RECIBIDO

Caja



Jalisco