



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	14/04/2021
Fecha Elab. Compro.	03/05/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0181 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 3 2021 11:48AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/04/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			
15/04/2021	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN			
16/04/2021	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO Y EL CHANTE			
17/04/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE			
19/04/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			
20/04/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
21/04/2021	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO			
22/04/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			
23/04/2021	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA			
26/04/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA			
27/04/2021	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA			
28/04/2021	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA			
29/04/2021	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO Y SAN LUIS SOYATLAN			

(*), Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.


RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	14/04/2021	VIÁTICOS \$:	3,474.00	3,907.00	0.00	\$ -433.00	TIPO / CILINDROS / REND:	/ Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	/
DÍA(S) COMISIÓN:	13	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/04/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,474.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,907.00
MENOS ANTICIPO \$ 3,474.00
SALDO \$ -433.00


COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO VELEZ GOMEZ
Subdirector de Tratamiento de Aguas Residuales


REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero


VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota, Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0181 / 2021

DEL DÍA: 14/04/2021 AL DÍA: 29/04/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIO LA COMISION}

14/04/2021

CHAPALA

SE DEJA BOMBA FLYGT REPARADA POR TALLER QUEDA PENDIENTE SU INSTACION.

15/ 04/2021

SAN LUIS SOYATLAN

SE REvisa MEZCLADOR ABS NUMERO N°1 UNA LINEA TIENE ELEVADO EL VOLTAGE, SE DESMONTA Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, SE LLEVA A TALLER A REPACION,

16/07/2021

TIZAPAN EL ALTO

SE SACA BOMBA NABOHI DEL REACTOR BIOLOGICO Y SE QUITA MANGUERA ANILLADA

EL CHANTE

SE SACA BOMBA N°2 DEL CARCAMO N°1 Y SE INSTALO MANGUERA ANILLADA DE 4" PULGADAS Y SE LE DIO APOYO AL VACTOR CAMION PARA LIMPIAR EL CARCAMO N°1 SE INSTALA BOMBA N°2 EN SU LUGAR Y SE HACEN PRUEBAS.

17/04/2021

EL CHANTE

SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA Y SE ADAPTA TUBERIA CON MANGUERA ANILLADA A BOMBA N°2, SE PRUEBA SY QUITA PARA TRABAJAR.

19/04/2021

CHAPALA

SE SACA BOMBA DEL CARCAMO DEL INFLUENTE PARA DARLE LIMPIEZA A SU IMPULSOR OBSTRUCCION DE BASURA.

20/04/2021

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE SACA BOMBBA N°1 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE DE AJIJIC SE REvisa IMPULSOR, SE INSTALA SE HACEN PRUEBAS, SE CAMBIA RELEVADOR Y QUEDA TRABAJANDO.

21/04/2021

TIZAPAN EL ALTO

SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER N°5 SE DESMONTA MEZCLADOR N°4 Y SE LLEVA A TALLER.

22/04/21

JOCOTEPEC

REVISION GENERAL

23/04/2021

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE SACA BOMBA NABOHI DE RETORNO DE LODOS N°2 , EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA MCA IMPEL CON NUMERO DE SERIE 5024 DE 2.5 HP SE QUEDA A PRUEBA.

26/04/2021

CHANTE

REVISION GENERA

27/04/2021

TUXCUECA

SE HACEN TRABAJOS DE SOLDADURA A PUERTA DEL ALMACEN.

28/04/2021

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE SACA LA BOMBA NO.2 DE RETORNO DE LODOS IMPEL Y SE LLEVA A TALLER Y EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA NABOHI DE 2HP

29/04/2021

TIZAPAN EL ALTO

SE SACA MEZCLADOR NUMERO 5 EL CUAL ESTABA A PRESTRAMO Y SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER

SAN LUIS SOYATLAN

SE INSTALA MEDIDOR NUMERO 1 REPARADO POR TALLER

SAN JUAN COSALA

SE REVISA CCM, EL ARRANCADOR SUAVE TIENE DOS CABLES DAÑADOS, SE ANOTA LOS DATOS PARA COTIZAR UNO NUEVO.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO LA COMISION}

14/04/2021

CHAPALA

SE DEJA BOMBA FLYGT REPARADA POR TALLER QUEDA PENDIENTE SU INSTACION.

15/ 04/2021

SAN LUIS SOYATLAN

SE REVISA MEZCLADOR ABS NUMERO N°1 UNA LINEA TIENE ELEVADO EL VOLTAGE, SE DESMONTA Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, SE LLEVA A TALLER A REPACION,

16/07/2021

TIZAPAN EL ALTO

SE SACA BOMBA NABOHI DEL REACTOR BIOLOGICO Y SE QUITA MANGUERA ANILLADA

EL CHANTE

SE SACA BOMBA N°2 DEL CARCAMO N°1 Y SE INSTALO MANGUERA ANILLADA DE 4" PULGADAS Y SE LE DIO APOYO AL VACTOR CAMION PARA LIMPIAR EL CARCAMO N°1 SE INSTALA BOMBA N°2 EN SU LUGAR Y SE HACEN PRUEBAS.

17/04/2021

EL CHANTE

SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA Y SE ADAPTA TUBERIA CON MANGUERA ANILLADA A BOMBA N°2, SE PRUEBA SY QUITA PARA TRABAJAR.

19/04/2021

CHAPALA

SE SACA BOMBA DEL CARCAMO DEL INFLUENTE PARA DARLE LIMPIEZA A SU IMPULSOR OBSTRUCCION DE BASURA.

20/04/2021

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE SACA BOMBBA N°1 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE DE AJIJIC SE REVISA IMPULSOR, SE INSTALA SE HACEN PRUEBAS, SE CAMBIA RELEVADOR Y QUEDA TRABAJANDO.

21/04/2021

TIZAPAN EL ALTO

SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER N°5 SE DESMONTA MEZCLADOR N°4 Y SE LLEVA A TALLER.

22/04/21

JOCOTEPEC

REVISION GENERAL

23/04/2021

VILLA EMILIANO ZAPATA


SE SACA BOMBA NABOHI DE RETORNO DE LODOS N°2 , EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA MCA IMPEL CON NUMERO DE SERIE 5024 DE 2.5 HP SE QUEDA A PRUEBA.

26/04/2021

CHANTE

REVISION GENERA

27/04/2021


Juan Carlos
CEA

TUXCUECA

SE HACEN TRABAJOS DE SOLDADURA A PUERTA DEL ALMACEN.

28/04/2021

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE SACA LA BOMBA NO.2 DE RETORNO DE LODOS IMPEL Y SE LLEVA A TALLER Y EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA NABOHI DE 2HP

29/04/2021

TIZAPAN EL ALTO



SE SACA MEZCLADOR NUMERO 5 EL CUAL ESTABA A PRESTRAMO Y SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER

SAN LUIS SOYATLAN

SE INSTALA MEDIDOR NUMERO 1 REPARADO POR TALLER

SAN JUAN COSALA

SE REvisa CCM, EL ARRANCADOR SUAVE TIENE DOS CABLES DAÑADOS, SE ANOTA LOS DATOS PARA COTIZAR UNO NUEVO.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0181 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 ABR. 2021 RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 ABR. 2021 RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxcueca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 ABR. 2021 RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0181-2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.
Guadalajara, Jalisco, 03 de Mayo 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0181-2021F C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento Técnico en Mantenimiento de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-0181-/2021 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
15-04-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE TIZAPAN EL ALTO	PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN
16-04-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE TIZAPAN EL ALTO	PTAR DE TIZAPAN EL ALTO, EL CHANTE
19-04-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A EL CHANTE	PTAR DE CHAPALA
21-04-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE SAN JUAN COSALA	PTAR DE TIZAPAN EL ALTO
22-04-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE SAN LUIS SOYATLAN	-PTAR DE JOCOTEPEC
23-04-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE JOCOTEPEC	PTAR DE SAN VILLA EMILIANO ZAPATA
26-04-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE TUXCUECA	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A EL CHANATE





27-04-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE SAN LUIS SOYATLAN	PTAR DE TUXCUECA
28-03-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE JOCOTEPEC	PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA
29-04-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A EL CHANTE	PTAR DE TIZAPAN EL ALTO, SAN LUIS SOYATLAN

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

J. R. R.

Atentamente

[Signature]
I.Q Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales

