



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	14/04/2021
Fecha Elab. Compro.	30/04/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0179 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 30 2021 9:43AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	--

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/04/2021	Chapala	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			
15/04/2021	Tuxcueca	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN			
16/04/2021	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto \$ 86.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO Y EL CHANTE			
17/04/2021	Jocotepec	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE			
19/04/2021	Jocotepec	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
20/04/2021	Chapala	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
21/04/2021	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO			
22/04/2021	Jocotepec	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			
23/04/2021	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA			
26/04/2021	Jocotepec	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE			
27/04/2021	Tuxcueca	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA			
28/04/2021	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA			
29/04/2021	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/04/2021	VIÁTICOS \$:	3,474.00	4,039.00	0.00	\$ -565.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW	1 / 10 Km.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford	2012
DÍA(S) COMISIÓN:	13	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	300,984.00 Km.	303,200.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/04/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	2,216.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	3,030.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

30 ABR 2021

RECIBIDO  
Caja

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 30 2021 9:43AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0179 / 2021

Página: 1/4

Validar  
CEA

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,474.00 ( TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 4,039.00

MENOS ANTICIPO \$ 3,474.00

SALDO \$ -565.00

COMISIONADO  
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Reseña de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0179 / 2021

DEL DÍA: 14/04/2021 AL DÍA: 29/04/2021

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

14-04-2021

Chapala.- Se deja bomba flyth del cárcamo de influente, para su posterior instalación.

15-04-2021

San Luis Soyatlan.- Se revisa bomba de retorno de lodos número uno, se le quita un cople dañado, y se le pone el cople de la bomba número dos, la cual se lleva a taller a reparación. Se revisa mezclador número uno y se lleva a taller a reparación.

16-04-2021

Tizapán El Alto.- Se saca bomba con manguera anillada del reactor biológico número tres, se le quita la manguera y se lleva a El Chante.

El Chante.- Se saca bomba número dos y se le pone manguera anillada, con ayuda del camión vector se limpia el cárcamo exterior número uno.

17-04-2021

El Chante.- Se hacen trabajos de corte y soldadura en la descarga de la bomba número dos, y se instala manguera anillada y se hacen pruebas.

19-04-2021

San Juan Cósala.- Se saca bomba número uno de retorno de lodos y se lleva a taller a reparación. Se instala bomba número dos de retorno de lodos y queda trabajando.

San Antonio Tlayacapan.- Se revisa variador de voltaje y se elimina, se conecta directo a contactor de centro de carga.

20-04-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se saca bomba número uno del cárcamo exterior de Ajijic, se limpia el impulsor y se vuelve a instalar, se hacen pruebas, se le cambia el relevador y queda trabajando.

21-04-2021

Tizapán El Alto.- Se instala mezclador número cinco y queda trabajando.

Se desmonta mezclador número cuatro y se lleva a taller a reparación.

22-04-2021

Jocotepec.- Revisión general de los equipos electromecánicos.

23-04-2021

Villa Emiliano Zapata.- Se saca bomba de retorno de lodos número dos y se instala en su lugar bomba impel de 3 HP a prueba.

26-04-2021

El Chante.- Revisión de la bomba número dos del cárcamo exterior número uno.

27-04-2021

Tuxcueca.- Se hacen trabajos de corte y soldadura en la puerta del almacén.

28-04-2021

Villa Emiliano Zapata.- Se saca la bomba número dos de retorno de lodos impel y se lleva a taller. En su lugar se instala bomba nabohi de 2hp.

29-04-2021

Tizapán El Alto.- Se saca mezclador número cinco el cual estaba a préstamo, y se instala mezclador reparado por taller.

San Luis Soyatlan.- Se instala mezclador número uno reparado por taller.

San Juan Cósala.- Se revisa ccm, el arrancador suave tiene dos cables dañados, se anotan los datos para cotizar uno nuevo.

## OBSERVACIONES:

14-04-2021

Chapala.- Se deja bomba flyth del cárcamo de influente, para su posterior instalación.

15-04-2021

San Luis Soyatlan.- Se revisa bomba de retorno de lodos número uno, se le quita un cople dañado, y se le pone el cople de la bomba número dos, la cual se lleva a taller a reparación. Se revisa mezclador número uno y se lleva a taller a reparación.

16-04-2021

Tizapán El Alto.- Se saca bomba con manguera anillada del reactor biológico número tres, se le quita la manguera y se lleva a El Chante.

El Chante.- Se saca bomba número dos y se le pone manguera anillada, con ayuda del camión vector se limpia el cárcamo exterior número uno.

17-04-2021

El Chante.- Se hacen trabajos de corte y soldadura en la descarga de la bomba número dos, y se instala manguera anillada y se hacen pruebas.

19-04-2021

San Juan Cósala.- Se saca bomba número uno de retorno de lodos y se lleva a taller a reparación. Se instala bomba número dos de retorno de lodos y queda trabajando.

San Antonio Tlayacapan.- Se revisa variador de voltaje y se elimina, se conecta directo a contactor de centro de carga.

20-04-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se saca bomba número uno del cárcamo exterior de Ajijic, se limpia el impulsor y se vuelve a instalar, se hacen pruebas, se le cambia el relevador y queda trabajando.

21-04-2021

Tizapán El Alto.- Se instala mezclador número cinco y queda trabajando.

Se desmonta mezclador número cuatro y se lleva a taller a reparación.

22-04-2021

Jocotepec.- Revisión general de los equipos electromecánicos.

23-04-2021

Villá Emiliano Zapata.- Se saca bomba de retorno de lodos número dos y se instala en su lugar bomba impel de 3 HP a prueba.

26-04-2021

El Chante.- Revisión de la bomba número dos del cárcamo exterior número uno.

27-04-2021

Tuxcueca.- Se hacen trabajos de corte y soldadura en la puerta del almacén.

28-04-2021

Villa Emiliano Zapata.- Se saca la bomba número dos de retorno de lodos impel y se lleva a taller. En su lugar se instala bomba nabohi de 2hp.

29-04-2021

Tizapán El Alto.- Se saca mezclador número cinco el cual estaba a préstamo, y se instala mezclador reparado por taller.

San Luis Soyatlan.- Se instala mezclador número uno reparado por taller.

San Juan Cósala.- Se revisa ccm, el arrancador suave tiene dos cables dañados, se anotan los datos para cotizar uno nuevo.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0179 / 2021






COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 14 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 19 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosala
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 15 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 19 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 16 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 16 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 27 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxtepec
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 23 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Municipal Fecha: 26-04-21 Hora: 07:38
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 26 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 27 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxtepec

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0179 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  28 ABR. 2021 Francisco Cortés RIVERA <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  29 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  29 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  29 ABR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	