



Fecha Pago Anticipo	14/04/2021
Fecha Elab. Compro.	03/05/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0178 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 3 2021 9:58AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	WILFORD IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/04/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: ATEQUIZA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/04/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/04/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/04/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/04/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: ATEQUIZA Y JAMAY	Jamay \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/04/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: JUANACATLÁN Y OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/04/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: JUANACATLÁN	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/04/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: ATEQUIZA Y OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/04/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JAMAY	Jamay \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/04/2021	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/04/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: EL SALTO, ATEQUIZA E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/04/2021	VIÁTICOS \$:	2,045.00	1,611.00	0.00	\$ 434.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	215,580.00 Km. / 217,407.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	30/04/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,827.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUS. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,045.00 (DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,611.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,045.00
SALDO \$ 434.00


COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR J. M. MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0178 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 ABR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 ABR. 2021 <i>María Mendoza</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ABR. 2021 <i>Gerardo Hernández</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ABR. 2021 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ABR. 2021 <i>Gerardo Hernández</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ABR. 2021 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ABR. 2021 <i>Gerardo Hernández</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ABR. 2021 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ABR. 2021 <i>Gerardo Hernández</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ABR. 2021 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 ABR. 2021 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ABR. 2021 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaestlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 ABR. 2021 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ABR. 2021 <i>Francisco Pérez M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 ABR. 2021 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 MAYO 2021 <i>Gerardo Hernández</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ABR. 2021 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ABR. 2021 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

29 ABR. 2021

[Signature]
RECIBIDO






Planta de Tratamiento
La Barca

[Signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0178 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 ABR. 2021 <i>Martín Mendoza</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 ABR. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 ABR. 2021 <i>German Vazquez A.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtilahuacán de los Membrillos	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0178 / 2021

DEL DÍA: 14/04/2021 AL DÍA: 30/04/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

14 de abril 2021

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento, continúan los trabajos de ampliación y modernización.

15 de abril 2021

- Ptar de Santa cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se retiró la bomba barqueña No.2 del cárcamo de bombeo No.2 para reparación mecánica, la cual se montó hace unos días, se instalan válvula mariposa y check nuevas en este mismo equipo.

16 de abril 2021

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se han estado presentando problemas en el suministro de energía eléctrica, pero sin causar daños al equipo en general.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento.

19 de abril 2021

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento.

20 de abril 2021

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento, continúan los trabajos de ampliación y modernización.
- Ptar de Jamay- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, continuamos retirando lodo desaguado del sistema de tratamiento, pero no hemos podido controlar aun la elevada concentración que se tiene, que se continuara con una operación permanente en el desaguado de los lodos.

21 de abril 2021

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Se reporta la salida de operación del equipo No.2 de la zanja No.2, el cual se atenderá en cuanto la grúa estén en servicio.
- Ptar de Ocotlán- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, se coloca el cableado de los equipos que habían quedado fuera de servicio por el hurto del cable de alimentación eléctrica.

26 de abril 2021

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Se reporta la salida de operación del equipo No.2 de la zanja No.2, el cual se atenderá en cuanto la grúa estén en servicio.

27 de abril 2021

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Se atendió visita externa de la empresa Aguas Latinas de México. Para realizar una evaluación de las condiciones de la instalación de los sopladores con la finalidad de montar un turbo soplador de demostración, y de las condiciones del sistema eléctrico del secador solar, para presentar cotización de mantenimiento del sistema eléctrico.
- Ptar de Jamay- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, Se atendió visita externa de la empresa Aguas Latinas de México. Para realizar una evaluación de las condiciones de la instalación de los sopladores con la finalidad de montar un turbo soplador de demostración. Se atendió visita externa de la empresa Bombas Raygoza para cotización de equipo de bombeo para el cárcamo de

aguas crudas.

28 de abril 2021

- Ptar de El Salto- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad- Visita técnica para evaluación de proceso

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

14 de abril 2021

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento, continúan los trabajos de ampliación y modernización.

15 de abril 2021

- Ptar de Santa cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se retiró la bomba barqueña No.2 del cárcamo de bombeo No.2 para reparación mecánica, la cual se montó hace unos días, se instalan válvula mariposa y check nuevas en este mismo equipo.

16 de abril 2021

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se han estado presentando problemas en el suministro de energía eléctrica, pero sin causar daños al equipo en general.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento.

19 de abril 2021

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento.

20 de abril 2021

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento, continúan los trabajos de ampliación y modernización.
- Ptar de Jamay- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, continuamos retirando lodo desaguado del sistema de tratamiento, pero no hemos podido controlar aun la elevada concentración que se tiene, que se continuara con una operación permanente en el desaguado de los lodos.

21 de abril 2021

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Se reporta la salida de operación del equipo No.2 de la zanja No.2, el cual se atenderá en cuanto la grúa estén en servicio.
- Ptar de Ocotlán- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, se coloca el cableado de los equipos que habían quedado fuera de servicio por el hurto del cable de alimentación eléctrica.

26 de abril 2021

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Se reporta la salida de operación del equipo No.2 de la zanja No.2, el cual se atenderá en cuanto la grúa estén en servicio.

27 de abril 2021

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Se atendió visita externa de la empresa Aguas Latinas de México. Para realizar una evaluación de las condiciones de la instalación de los sopladores con la finalidad de montar un turbo soplador de demostración, y de las condiciones del sistema eléctrico del secador solar, para presentar cotización

de mantenimiento del sistema eléctrico.

- Ptar de Jamay- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, Se atendió visita externa de la empresa Aguas Latinas de México. Para realizar una evaluación de las condiciones de la instalación de los sopladores con la finalidad de montar un turbo soplador de demostración. Se atendió visita externa de la empresa Bombas Raygoza para cotización de equipo de bombeo para el cárcamo de aguas crudas.

28 de abril 2021

- Ptar de El Salto- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento.

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad- Visita técnica para evaluación de proceso





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0178/2021F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 03 de mayo de 2021.


En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0178/2021F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río Santiago, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
16 abril del 2021	Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay	Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca
20 abril del 2021	Atequiza, La Barca	Atequiza y Jamay
22 abril del 2021	Ixtlahuacán de los Membrillos, Santa Cruz de la Soledad	Trabajo en Oficina
23 de abril de 2021	Jamay	Trabajo de Oficina
27 de abril de 2021	Atequiza, Ocotlán	Ocotlán, Jamay
30 de abril de 2021	El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos	El Salto, Atequiza, Ixtlahuacán de los Membrillos

Al respecto le informo que debidos a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


I.Q. Víctor T. Méndez, Gómez
Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

03 MAYO 2021

RECIBIDO

Caja

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

