



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	13/01/2020
Fecha Elab. Compro.	22/01/2020
N° de Oficio	OIC / C-0001 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 22 2020 1:08PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	Titular del Órgano Interno de Control
COMISIONADO	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	PUESTO:	Auditor Jr.
ACOMPANA A		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - Auditor Jr.	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/01/2020	Ahualulco de Mercado	\$ 109.00	San Martín Hidalgo \$ 152.00	San Martín Hidalgo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección física de la obra: Equipamiento, electrificación pozo profundo, en Santa Cruz de Bárcenas, del municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco; Construcción de colector pluvial calle C			
15/01/2020	Casimiro Castillo	\$ 86.00	Casimiro Castillo \$ 152.00	Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán *(850.00) - **IVA \$(114.29)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección física de la obra: Interconexión de líneas existentes a la red nueva, bombas de impulsión y rehabilitación del tanque de almacenamiento en la localidad de El Chico en el municipio			
16/01/2020	La Huerta	\$ 109.00	Cihuatlán \$ 174.00	Cihuatlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	inspección física de la obra: Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la nueva PTAR en la Manzanilla, municipio de La Huerta y modernización de la PTAR en la loca			
17/01/2020	Tototlán	\$ 86.00	Tototlán \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Inspección física a la obra: Diseño, proyecto, const., puesta en marcha, estabilización y entrega de la PTAR de Tototlan, Jalisco; Constr., de la línea de conducción de A.P., en la Yerbabuena municipio			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61340	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	14/01/2020	VIÁTICOS \$	2,610.00	2,174.00	114.29	\$ 436.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DIA(S) COMISIÓN	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	227,472.00 Km. / 228,516.00 Km.
FECHA DE REGRESO	17/01/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,044.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
PROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,790.00	
JUST. VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,610.00 (DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,174.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,610.00
SALDO \$ 436.00

COMISIONADO JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA Auditor Jr.	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ Titular del Órgano Interno de Control	REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN CORSEIBERRO PÉREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ Subdirector de Finanzas
--	--	--	---

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJ

22 ENE. 2020
RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0001 / 2020

DEL DÍA: 14/01/2020 AL DÍA: 17/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(14/enero) Acción: 3017.- Visita de inspección a la obra: "Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo, incluye: caseta de controles tipo, cerco perimetral, tren de descarga y equipo de desinfección en la localidad de Santa Cruz de Bárcenas, del municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.", mediante contrato CEA-POZ-EST-CS-118-19, adjudicado a la empresa A&G Urbanizadora, S.A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

Se constata que se tiene el suministro e instalación de tubo de PVC de 3" de diámetro, RD-26, para agua potable de la línea de conducción 1108 ml aprox., se trabaja en relleno de cepas con material de banco y producto de excavación en último tramo, construcción de cajas para operación de válvulas tipo 7, construcción de caseta de controles, cerco perimetral, así como el suministro e instalación de poste de concreto PC-13-600, con una fuerza de trabajo de un mini cargador (bobcat), retroexcavadora, un camione volteo, 2 compactadoras (bailarinas), 17 gentes entre operadores, tuberos, maestros oficiales, ayudantes y el Ing. Gustavo Martinez Sanchez.

Acción: 3108.- Visita de inspección a la obra: "Electrificación y equipamiento de pozo profundo en la localidad de Llano Chico, incluye, construcción de cerco perimetral caseta de control y línea de conducción a bombeo, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.", mediante contrato CEA-POZ-EST-CS-102-19, adjudicado a la empresa Ingeniería Proser, S.A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

Se verifico que se suministró e instaló tubería hidráulica de PVC, RD 32.5 de 8" de diámetro en la línea de impulsión del pozo a red, tres cajas para operación de válvulas, caseta de controles, equipo dosificador de cloro, cerco perimetral, así como electrificación, subestación y equipo de control, equipo de bombeo, tren de descarga, las cuales se encuentran concluidas. Solo se trabaja en limpieza, relleno en el perímetro de cajas de válvulas y conformación con material de banco el patio de maniobras, con una fuerza de trabajo de 2 compactadoras (bailarinas), 4 gentes entre maestros oficiales, ayudantes.

Acción: 2987.- Visita de inspección a la obra: "Construcción de colector pluvial calle Colon, de la cabecera municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco", mediante contrato CEA-CON-FED-CI-047-19, adjudicado a la empresa Constructora Monte, S. A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

Se verifico el suministro e instalación de tubería de concreto reforzado de 910 mm, (443 ml instalados aprox.), faltando por instalar 67 ml aprox., se tiene también la construcción de seis pozos de visita tipo especial, construcción de boca de tormentas, faltando el marco y rejilla de las mismas, construcción del lavadero de descarga del colector a rio San Martín, se trabaja en reparación de banquetas, se observa suministro de tubería de concreto reforzado de 910 mm.

(15/enero) Acción: 3028.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Interconexión de líneas existentes a la red nueva bombas de impulsión y rehabilitación del tanque de almacenamiento en la localidad de El Chico en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.", mediante contrato CEA-REH-EST-CS-124-19, adjudicado al C. Edgar Antonio Estrada de la Rosa, se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Se verifico el suministro e instalación de malla ciclónica (postes galvanizados, puerta de malla galvanizada), en tanque superficial de mampostería, así como la rehabilitación e impermeabilización en el interior del mismo, la construcción de cajas para operación y suministro e instalación de válvulas, suministro e instalación de tomas domiciliarias, la obra se encuentra terminada y funcionando. En el momento de la visita solo se encontraban empedrando, con una fuerza de trabajo de maestro empedrador y el Ing. Víctor refugio Miramontes.

(16/enero) Acción: 3083.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la nueva PTAR en La Manzanilla, municip

OBSERVACIONES:

Acción: 3083.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la nueva PTAR en La Manzanilla, municipio de La Huerta y modernización de la PTAR en la localidad de San Patricio Melaque, municipio de Cihuatlán, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-070-19, adjudicado a la empresa Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

Se continua con los trabajos del proyecto, trabajando en campo en trazo, sondeos, linderos del terreno, así como excavación para la mampostería del cerco perimetral, con una fuerza de trabajo de seis personas, el Ing. Santiago Contreras de la empresa contratista.

Acción: 2997.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Construcción de línea de impulsión de cárcamo de bombeo a la planta de tratamiento de aguas residuales proyecto, ampliación de capacidad de gasto y reequipamiento de cárcamo de bombeo en la localidad La Manzanilla, municipio de la Huerta, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-FED-CI-058-19, adjudicado a la empresa GA Urbanización, S.A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

Se verifico el suministro e instalación (1465 ml aprox.) de tubería de polietileno de alta densidad RD 17 de 6" de diámetro, Construcción de 05 cajas de válvula tipo 01, el suministro e instalación de válvula de admisión y expulsión de aire, se observa que falta el total del concepto Reequipamiento y electrificación de cárcamo de bombeo de aguas residuales, se encuentra con retraso de obra, no se encontró fuerza de trabajo, ni al ingeniero residente por parte de la empresa.

(17/enero) Acción: 3108.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Construcción de la línea de conducción de agua potable, en la localidad de la Yerbabuena municipio de Tototlán, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-AD-105-19, adjudicado a la empresa Construcciones Levisa, S.A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

Se verifico que los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC (1337 ml) de 4" de diámetro, RD-26 con junta hermética para agua potable y el suministro e instalación de tubería Galvanizada (162 ml) de 4" de diámetro, así como construcción de dos cajas de válvulas tipo 01, para 1 válvula y la construcción de caja de válvula de admisión y expulsión de aire, están concluidos los trabajos, solo realizan limpieza; descimbrar caja de válvula, con una fuerza de trabajo de 03 gentes y el Ing. José Luis Espinoza.

Acción: 3072.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de las plantas de tratamiento en los municipios de Atotonilco El Alto y de Tototlán, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-067-19, adjudicado a la empresa Corporación Hidro Industrial, S.A. de C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

La empresa trabaja en el diseño, proyecto de la PTAR, en campo se trabaja en limpieza; desmontaje de equipos electromecánico; retiro de estructuras metálicas; retiro de cabreado de fuerza de los equipos electromecánicos, retiro de tuberías de fierro de los diferentes tanques. Prueba de filtración; retiro de material fino; retiro de láminas de fibra de vidrio de los lechos de secado y demolición de banquetas, Con una fuerza de trabajo de siete gentes y el Ing. Rusbel Reyna Cruz de la empresa contratista

**IGNACIO GUTIÉRREZ ANAYA****R.F.C. GUA1690714GB4****GÓMEZ FARIAS NO. 31 COL. SAN PATRICIO C.P. 48980 , JALISCO
TEL. 315355797****TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso****EFFECTOS FISCALES AL PAGO****REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales****DATOS DEL CLIENTE****NOMBRE:** COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DOMICILIO: Avenida Francia 1726 COL. Moderna
Guadalajara Jalisco México C.P. 44190
R.F.C.: CEA070225JK4 **TEL.:** 331 21 9 30 42**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL****FACTURA NO. A1326****NO. CERTIFICADO:**

00001000000406389667

FECHA Y HORA

16/01/2020 16:28:43 HORAS

LUGAR DE EXPEDICION

C.P. 48980 GÓMEZ FARIAS 31 COL. SAN PATRICIO CIHUATLÁN, JALISCO

CONDICIONES	USO CFDI	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	MONEDA / T.C.
CONTADO	G03 - Gastos en general	01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN / 1.0000

CANTIDAD	UNIDAD	UNL.SAT	CVE.SAT	DESCRIPCION	VAL.UNIT.	IMPORTE	ANTICIPO	IMP.	RET.
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	CUARTO 112 Habitacion sencilla DEL 15-01-2020 AL 16-01-2020	714.29	714.29	0.00	135.72	0.00
							002 - IVA - Tasa - 0.16	\$114.29	

IMPORTE TOTAL CON LETRA

*** (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.) ***

SUBTOTAL \$

714.29

- ANTICIPO \$

0.00

+ IVA \$

114.29

+ I.S.H \$

21.43

- IMPUESTOS RETENIDOS \$

0.00

TOTAL \$

850.01

OBSERVACIONES**PAGARE**DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A **IGNACIO GUTIÉRREZ ANAYA** EN ESTA CIUDAD DE **CIHUATLÁN, JALISCO**, EL DIA **16/01/2020** LA CANTIDAD DE **\$850.01** *** (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.) *** VALOR DE LA MERCANCIA ARRIBA DESCRITA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y DE NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL 5% MENSUAL. **CIHUATLÁN, JALISCO A 16 DE ENERO DE 2020.**

FIRMA DE CONFORMIDAD

FOLIO FISCAL:

BB839C79-76F1-4163-8D35-96425E366F23

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404486074

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

16/01/2020 16:28:49 HORAS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

LinFAwXywQGjliq/Nua9hRQbuv7yAY4ar2yP7109UcZWk44IZQVa/Es57nF7DQN2S2Er2tqT9wfn7cbJl7y3NjCPMbP4lhZN1mW9C5dRGMPKcZmRdqjG1Shk9WnjYwX29y/0NooXzL54sjwAlaPTuypHbQTelb/UVcPn9ndqO13dN8jvk2U0hE3XfHanA8OrfxrMdnrluL+5HUydEGbwEg/AMfmNVJzUIMJE5cfdxxKRxLMn1mfU4yM9YnPDQHFkcbzWst2Y/DAK18P1uda1B+3C2ZUsBhuSUy3BwnJly4ycPKlInCBA6PWIN1nrmllwmXdcJ5k+aVR0sTZw==

SELLO DEL SAT:

j45PwzO0MUu3eDz99VHXLOQd2cp+o5dXys5ZVH7NBwgW+oUSAm70dkANrXlh1vxmDcwZn5RctUnLzLANFepBCLst+fJY69V7EBIldoNxeuY6ObmOIB3oWrl1nXbamq4EWLsRKwTyztIv43feA5elmTeatzxdnCcIYxPBIY5BTk8PzlpXQrFbpyMPQlsAVtjcfYjgJT6WewpFOBF5FCUSeXd0x71hh6mKQ3mRSIwx61OsVo2EhYVhkyYd3/19P6hq8B65yQoU44qFojALo/segwOYn2zKi7s5ssmmRRn8atyti8Zio+Ho0AKjy7sIZGxRgee9XXDFOA/kvmM2Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

|j|1.1|BB839C79-76F1-4163-8D35-96425E366F23|2020-01-16T16:28:49|MAS0810247C0|LinFAwXywQGjliq/Nua9hRQbuv7yAY4ar2yP7109UcZWk44IZQVa/Es57nF7DQN2S2Er2tqT9wfn7cbJl7y3NjCPMbP4lhZN1mW9C5dRGMPKcZmRdqjG1Shk9WnjYwX29y/0NooXzL54sjwAlaPTuypHbQTelb/UVcPn9ndqO13dN8jvk2U0hE3XfHanA8OrfxrMdnrluL+5HUydEGbwEg/AMfmNVJzUIMJE5cfdxxKRxLMn1mfU4yM9YnPDQHFkcbzWst2Y/DAK18P1uda1B+3C2ZUsBhuSUy3BwnJly4ycPKlInCBA6PWIN1nrmllwmXdcJ5k+aVR0sTZw==|00001000000404486074|



Comisión Estatal del Agua de Jalisco
09 de octubre de 2019

Asunto: Se rinde informe respecto a la nota periodística de fecha 09 de octubre del año en curso en el periódico "El Mural"

INFORME










Preámbulo.

Con relación a la nota periodística publicada en "El Mural" con fecha miércoles 09 de octubre del año en curso, respecto a los pagos realizados al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) por parte de este descentralizado, durante el periodo 2014 a 2016, tengo a bien mencionar que al respecto; dichas erogaciones corresponden a 02 dos convenios de colaboración (CEA-UEAS-CONV-CICEJ-SU-PS-001-2014 y CEA-UEAS-CONV-CICEJ-SU-PS-001-2015) celebrados con el objeto de realizar los servicios de verificación de la operación, mantenimiento y conservación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el Ahogado.





Hechos.

1. Con fecha 01 de marzo de 2014, se suscribe el convenio de colaboración específico número CEA-UEAS-CONV-CICEJ-SU-PS-001-2014 signado por el Ing. Felipe Tito Lugo Arias en su carácter de Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y por otra parte, el Ing. Alejandro Guevara Castellanos Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, convenio que ampara el monto total de \$3'804,800.00 (tres millones ochocientos cuatro mil ochocientos pesos 00/100 m.n) por el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre 2014.
2. Referente al convenio en comento, se pagaron 10 diez estimaciones, mismas que contienen el número generador correspondiente y su reporte específico referente a la supervisión del mantenimiento, supervisión de la operación, supervisión ambiental, supervisión en seguridad e higiene, verificación de estimaciones, verificación de las bitácoras de operación, seguimiento a las juntas de trabajo y verificación de informes.
3. Con fecha 22 de diciembre de 2014, se suscribe el convenio de colaboración específico número CEA-UEAS-CONV-CICEJ-SU-PS-001-2015 signado por el Ing. Felipe Tito Lugo Arias en su carácter de Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y por otra parte, el Ing. Alejandro Guevara Castellanos Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, convenio que ampara el

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0001 / 2020
 COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 
	 
	
 	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0001 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="170 340 609 617"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>SALIDA</p><p>Almacén Vehicular</p><p>Fecha: 17/01/20 Hora: 07:00</p></div> <div data-bbox="284 702 584 1010"><p>AGUA POTABLE</p><p>TOTOTLÁN</p><p>GOBIERNO MUNICIPAL</p><p>2010-2013</p></div> 	<div data-bbox="958 372 1388 649"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>ENTRADA</p><p>Almacén Vehicular</p><p>Fecha: 17-01-2020 Hora: 17:20</p></div> <p>Mosalva Carranza</p> 