POZO DE VISITA COMUN



PLANTA

CORTE TRANSVERSAL A-A'

POZO DE VISITA CON CAIDA LIBRE



PLANTA

CORTE TRANSVERSAL A-A'

POZO DE VISITA CON CAIDA ADOSADA



PLANTA

CORTE TRANSVERSAL A-A'

CONEXION DE LA DESCARGA EN P.V.C



PLANTA

SIN ESCALA

DESCARGA DOMICILIARIA

SIN ESCALA



POZO CON CAIDA ADOSADA

ESPECIFICACIONES

1	MANGA DE EMPOTRAMIENTO HERMETICO
2	CODO 90°
3	CODO 45°
4	TEE
5	SILLETA CEMENTAR
6	UNION ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO
7	TUBERIA PVC SANITARIA, CON JUNTA HERMETICA 25 cm (12") DIAM.

SILLETA SANITARIA



ELEVACION

SIN ESCALA



SIN ESCALA

* NOTAS:
* Acotaciones en mts.
* El pozo tipo "A" se usara para profundidades mayores de 2.50 m.
* El pozo tipo "B" se usara para profundidades menores de 2.50 m.

PLANTA

DETALLE DE ZANJA



SECCION DE CONSTRUCCION

CONDICION ZANJA

CAMA CLASE "B" F.C.=1.90

SIN ESCALA

DATOS DE ZANJA

DIAMETRO NOMINAL(D)		ANCHO	PROF. MIN.
CMS	PULG.	CMS.	CMS.
40	16	100	135
35	14	90	130
30	12	85	125
25	10	80	120
20	8	75	115
15	6	70	110
10	4	60	110



BROCAL Y TAPA DE FoFo
PARA POZO DE VISITA
TIPO CIEGO, SERV. MEDIANO/PESADO



SECCION TRANSVERSAL TIPO
LATERAL INTERIOR



SECCION TRANSVERSAL TIPO
LATERAL EXTERIOR

01 PLANTA GENERAL

Sin escala

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN

OBRAS INDUCIDAS PERIFERICO , TRAMO 30+000 A 41+600

SIMBOLOGIA:

EXISTENTE

ALCANTARILLADO SANITARIO

POZO DE VISITA

COTA DE RASANTE 1594.20
PROFUNDIDAD 2.80
COTA DE ARRASTRE 1591.40

PROYECTO

ALCANTARILLADO SANITARIO

POZO DE VISITA

REGISTRO CON CAIDA ADOZADA 1594.20

REGISTRO CON CAIDA LIBRE 1594.20

NUMERO DE REGISTRO 36

LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO 103.16-15-152

COTA DE RASANTE 1594.20
PROFUNDIDAD 2.80
COTA DE ARRASTRE 1591.40

VALIDACIÓN: SEAPAL

Ing. José Luis Montaño Ochoa Dirección de Abastecimiento y Distribución	Ing. Jorge Humberto García Linares Subdirección de Ingeniería
Ing. María Elena Parral Acosta Subdirección de Alcantarillado	Ing. Félix Franco García Jefe Sección Alcantarillado Sector Hidalgo

AUTORIZACIÓN: Infraestructura y Obra Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS INGENIERÍA

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Ing. Salvador Hernández Zamora Director General de Proyectos de Ingeniería	Ing. Raúl Farías López Director de Proyectos Hidráulicos

[redacted]

DATOS GENERALES

Localización: Periférico Manuel Gomez Morin, Entre Carr. Tesistan y Av. Artesanos

Municipio: Guadalajara y Zapopan

PROYECTO:

Elaboración de estudio de identificación y proyecto ejecutivo de obras inducidas del periférico Manuel Gómez Morín, tramo del km 30+000 al km 41+600, en los municipios de Zapopan y Guadalajara, Jalisco

CONTENIDO:

Proyecto de Infraestructura en Laterales Proyecto Lateral Interna/Externa-ALCANT. SANITARIO 00
Tramo entre calles Gral. J. Aguirre B. y Plan de la Noria / Av. de los Tabachines y calle Div. del Norte

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
Indicada	Dic. 2019	PROY-00

Infraestructura y Obra Pública