



C. JUAN CARLOS TINTOS BAZAN
GASOLINERA EL CASTILLO,S.A. DE C.V. E.S. 3712
CARRETERA GUADALAJARA -EL SALTO No. 6500
COLONIA SAN JOSÉ DEL CASTILLO
EL SALTO, JALISCO
TELÉFONO: 3670-9874
CORREO ELECTRÓNICO: sipgas@hotmail.com

Con fundamento en las atribuciones que se confieren a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en los artículos 38 fracción VII y 40 fracción VIII de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, a la información recibida con número de control 1217 de Oficialía de Partes, se procede a otorgar **el Registro de la Estación de Servicio**, como empresa que realiza el manejo y almacenamiento de materiales peligrosos (Gasolinas, Magna y Premium y Diesel) en sus instalaciones, contando para ello con **tres tanques cilíndricos, tipo subterráneos, con capacidades de almacenamiento de 1 (uno) de 50,000 litros para Gasolina Magna, 1 (uno) de 50,000 litros para Gasolina Premium y 1 (uno) 50,000 litros para Diesel, teniendo una capacidad total de almacenamiento para 150,000 litros de combustibles**, alojados en la fosa de contención que se encuentra en las instalaciones de **Gasolinera El Castillo,S.A. de C.V. E.S. 3712, con domicilio en Carretera Guadalajara -El Salto No. 6500 Colonia San José del Castillo, en el municipio de El Salto, Jalisco.**

Se notifica que esta Institución se reserva el derecho de cancelar el presente Registro, por el mal uso que se dé al mismo, exhortándole que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de Protección Civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales correspondientes. Así mismo, deberá actualizar cada año la capacitación en materia de Protección Civil en los rubros de: Control y Combate de Incendios, Búsqueda y Rescate, Evacuación, Primeros Auxilios y Manejo de Emergencias con Gasolinas y Diesel, a todos los trabajadores de la Estación de Servicio, independientemente de las necesidades propias de las actividades efectuadas; y de igual manera se deberá mantener actualizada la Unidad Interna de Protección Civil.

Este registro tiene vigencia de un año a partir de la fecha de emisión, debiendo ser renovado con cinco días de antelación.

Este documento es impreso en una foja y por duplicado. Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE


"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 02 de Marzo de 2016

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS



ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su Control.
c.c.p. Expediente (C-1217)
JTJR/JPVL/MLVZ/mlvz *



Recibí original

*Notificación de Jesús Hernández Maín
Márg. 21/04/16.*