



C. JACQUELINE GÓMEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS Y COMBUSTIBLES TEPEYAC, S.A. DE C.V." E.S. 12601
RICARDO PALMA N° 2922
PRADOS PROVIDENCIA
GUADALAJARA, JALISCO
TELÉFONO: 01 (33) 3613-2330/2730

*Recibi original
Dario Juan
Vigilante Procto
17/08/15*

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **5491**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-023-03/2015** con número de oficio **UEPCB/DG-0837/CSVA-0613/2015**, emitido el **03 de marzo de 2015**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN DE LA** Estación de Servicio denominada **"Servicios Y Combustibles Tepeyac, S.A. de C.V."** E.S. 12601, con pretendida ubicación en **Avenida Tepeyac N° 4296, en el Fraccionamiento Prados Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco**; donde se plantea la instalación de **1 (un) tanque de almacenamiento nuevo, tipo horizontal subterráneo bipartido con secciones para contener 60,000 litros de gasolina Magna y 40,000 litros de gasolina Premium, con una capacidad nominal en las instalaciones de 100,000 litros.**

Lo anterior, toda vez que dio cumplimiento a lo requerido durante las visitas de verificación a las instalaciones de la Estación de Servicio y que consta en el acta circunstanciada levantada; con lo que se confirma el acatamiento a los indicadores del Dictamen Condicionado antes referido.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE
"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL
Y LOS DERECHOS HUMANOS DE JALISCO"
"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco, a 13 Agosto de 2015
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELAZQUEZ LARA

I.Q. LEONARDO PALOMINO PORRAS

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-5491)
JTLR/JPVL/LPP/ypgs*

