



C. JOSÉ LUIS BARROS TABOADA
REPRESENTANTE LEGAL
COMBUSTIBLES OLMO, S.A. DE C.V., E.S. 12565
AVENIDA LAZARO CARDENAS Nº 1800
COLONIA DEL FRESNO
GUADALAJARA, JALISCO
TELEFONOS: (33) 38-10-27-54
CORREO: olmogas@hotmail.com

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con número de oficialía de partes **5696**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-021-02/2015** con número de oficio **UEPCB/DG-0714/CSVA-0535/2015**, emitido el **19 de Febrero de 2015**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN CONDICIONADA DEL INICIO DE OPERACIONES** de la Estación de Servicio denominada **Combustibles Olmo, S.A. de C.V. E.S. 12565**, con ubicación en la **Avenida Lázaro Cárdenas Nº 383**, Colonia **Del Fresno**, Municipio de **Guadalajara** del Estado de **Jalisco**; donde se plantea la instalación de **2 (dos) tanques de almacenamiento** cilíndricos horizontales tipo subterráneos, el primero bipartido con una capacidad para almacenar **40,000 litros de Gasolina Premium** y **60,000 litros de Gasolina Magna**, el segundo con una capacidad para almacenar **60,000 litros de Diesel**, representando una capacidad de almacenamiento nominal de **160,000 litros de combustible**, quedando condicionado a presentar lo siguiente:

Lo solicitado en el oficio Nº UEPCB/DG-0715/CSVA-0536/2015, con fecha del 19 de Febrero del 2015 el cual manifiesta lo siguiente:

- **Presentar memoria descriptiva con reporte fotográfico del sistema de tierras.**
- **Presentar un reporte detallado del tapado de la losa superior de la fosa donde alojan los tanques de almacenamiento para combustibles.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

*Recibido Original
Hector Ramirez
19-08/15*

ATENTAMENTE
2015 AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS
DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco, a 18 Agosto de 2015
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS
EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA
EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA
ING. ARQ. FELIPE SALVADOR RAMÍREZ
SAAVEDRA