



C. EDUARDO HERMINIO CASILLAS NAVARRO
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
GRUPO GASOLINERO ALCI, S.A. DE C.V., E.S. 12489
CALLE RÍO LERMA No. 2084
COLONIA LAS ÁGUILAS
ZAPOPAN, JALISCO
TELÉFONO (044-33) 3171-6205, NEXTEL ID 62*12*41869

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **5534**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-096-10/2014** con número de oficio **UEPCB/ DG-4175/CSVA-2975/2014**, emitido el **20 de Octubre del 2014**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE OPERACIONES** de la Estación de Servicio Tipo Carretera denominada **"GRUPO GASOLINERO ALCI, S.A. DE C.V.", E.S. 12489**, ubicado en **Carretera Federal 80 Guadalajara-Lagos de Moreno, Km. 108+145**, en la Localidad de **San José de Bazarte**, en el Municipio de **Tepatitlán de Morelos, Jalisco**; donde se pretenden instalar **2 (dos) tanques de almacenamiento** cilíndricos horizontales tipo subterráneo, siendo el primero para **100,000 litros para Diesel**, un segundo tanque de tipo bipartido, teniendo la primer sección una capacidad para **40,000 litros para Gasolina Premium** y la segunda sección de **60,000 litros para Gasolina Magna**, representando una capacidad de almacenamiento nominal de **200,000 litros de combustibles**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.


El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE
"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 18 de Agosto de 2015

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

ING. MIGUEL RAMOS ZEPEDA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control

c.c.p.- Expediente (C-5534)

TLR/JPVL/MRZ/mlvz*

